

#15172#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6446
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206988
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2021	1,913	0,003	72,77	71,55	71,01	70,83	0,18	24	0	0	74,2	47,3	26,84	0,6	0,4	2
25.01.2021	1,897	0,004	71,62	70,4	69,9	69,68	0,22	24	0	0	74,4	47,4	26,97	0,6	0,4	1,4
26.01.2021	1,986	0,002	72,39	71,06	70,49	70,34	0,15	24	0	0	76,2	48,1	28,05	0,6	0,4	1,5
27.01.2021	2,007	0,002	72,77	71,49	70,91	70,77	0,14	24	0	0	76,2	48	28,2	0,6	0,4	1,5
28.01.2021	2,011	0,003	73,31	71,99	71,44	71,25	0,19	24	0	0	76	48	27,94	0,6	0,4	-0,9
29.01.2021	2,161	0,008	70,94	69,5	68,96	68,75	0,21	24	0	0	81	49,8	31,19	0,6	0,4	-4,4
30.01.2021	2,178	0,011	72,67	71,19	70,59	70,37	0,22	24	0	0	80,6	50	30,65	0,6	0,4	-0,2
31.01.2021	2,122	0,015	71,76	70,22	69,8	69,44	0,36	24	0	0	79,8	49,6	30,16	0,6	0,4	0
01.02.2021	2,143	0,012	70,68	69,14	68,71	68,42	0,29	24	0	0	80,2	49,3	30,97	0,6	0,4	-3,1
02.02.2021	2,198	0,017	71,07	69,46	68,99	68,69	0,3	24	0	0	81,8	50,2	31,59	0,6	0,4	-3,2
03.02.2021	2,193	0,025	73,11	71,5	71	70,59	0,41	24	0	0	81,1	50,6	30,52	0,6	0,4	-0,6
04.02.2021	2,299	0,024	72,35	70,63	70,19	69,75	0,44	24	0	0	83	50,6	32,39	0,6	0,4	-4,4
05.02.2021	2,348	0,031	72,27	70,45	70,01	69,49	0,52	24	0	0	85,5	52,4	33,12	0,6	0,4	-4,4
06.02.2021	2,469	0,03	70,77	68,87	68,41	67,93	0,48	24	0	0	88,2	52,6	35,66	0,6	0,4	-12,8
07.02.2021	2,524	0,026	69,73	67,78	67,36	66,89	0,47	24	0	0	89	51,9	37,07	0,6	0,4	-14,3
08.02.2021	2,538	0,032	69,04	67,05	66,72	66,18	0,54	24	0	0	89,3	51,7	37,56	0,6	0,4	-11,3
09.02.2021	2,52	0,031	69,98	67,97	67,58	67,05	0,53	24	0	0	89,1	52,3	36,8	0,6	0,4	-9
10.02.2021	2,531	0,031	68,56	66,53	66,2	65,7	0,5	24	0	0	89,3	51,6	37,79	0,6	0,4	-14
11.02.2021	2,544	0,029	68,22	66,14	65,9	65,38	0,52	24	0	0	89,2	51,1	38,13	0,6	0,4	-11,1
12.02.2021	2,526	0,035	69,85	67,74	67,51	66,9	0,61	24	0	0	88,4	51,5	36,9	0,6	0,4	-9,6
13.02.2021	2,327	0,031	71,87	69,84	69,74	69,07	0,67	24	0	0	82,7	49,9	32,86	0,6	0,4	-0,1
14.02.2021	2,327	0,039	73,21	71,13	71,11	70,34	0,77	24	0	0	81,8	49,6	32,15	0,6	0,4	0,6
15.02.2021	2,346	0,046	72,91	70,84	70,74	69,89	0,85	24	0	0	83,9	51,4	32,52	0,6	0,4	-1,7
16.02.2021	2,333	0,043	72,58	70,54	70,4	69,61	0,79	24	0	0	83,9	51,4	32,54	0,6	0,4	-3,5
17.02.2021	2,321	0,041	72,12	70,06	69,93	69,19	0,74	24	0	0	83,6	51	32,57	0,6	0,4	-7,1
18.02.2021	2,377	0,04	69,95	67,88	67,74	67,02	0,72	24	0	0	85,9	51,4	34,5	0,6	0,4	-10,8
19.02.2021	2,327	0,036	70,81	68,78	68,67	67,98	0,69	24	0	0	83,9	50,6	33,33	0,6	0,4	-5,1
20.02.2021	2,1	0,032	73,66	71,73	71,65	70,93	0,72	24	0	0	77,9	49,1	28,78	0,6	0,4	2,8
21.02.2021	1,997	0,03	74,78	72,9	72,9	72,17	0,73	24	0	0	75,1	48,3	26,84	0,6	0,4	4,5
22.02.2021	1,924	0,034	73,92	72,07	72,1	71,3	0,8	24	0	0	74,9	48,7	26,14	0,6	0,4	4,6
23.02.2021	1,918	0,032	74,94	73,08	73,1	72,31	0,79	24	0	0	74,3	48,5	25,73	0,6	0,4	-
Итого:	69,405	0	2224,61	2169,51	2159,76	2144,21	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,405															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2021	206,871	8571,56	8432,47	8365,78	8341,25
23.02.2021	276,276	10796,17	10601,98	10525,54	10485,46

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2021 7:50:27