

#116744#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6446
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206988
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	1,749	0,001	70,07	69,11	68,43	68,38	0,05	24	0	0	72,2	46,7	25,5	0,6	0,4	-
25.01.2025	1,678	0	71,52	70,59	69,96	69,87	0,09	24	0	0	70,4	46,5	23,91	0,6	0,4	-
26.01.2025	1,687	0	74,5	73,6	72,91	72,84	0,07	24	0	0	69,8	46,7	23,09	0,6	0,4	-
27.01.2025	1,64	0	72,47	71,55	70,89	70,81	0,08	24	0	0	69,8	46,7	23,08	0,6	0,4	-
28.01.2025	1,658	0	74,67	73,76	73,03	73,01	0,02	24	0	0	70	47,4	22,67	0,6	0,4	-
29.01.2025	1,58	0,001	73,59	72,68	72,04	71,92	0,12	24	0	0	69,1	47,3	21,85	0,6	0,4	-
30.01.2025	1,534	0,002	78,96	78,07	77,38	77,26	0,12	24	0	0	66,4	46,6	19,74	0,6	0,4	-
31.01.2025	1,595	0,004	71,07	70,07	69,55	69,34	0,21	24	0	0	69,5	46,8	22,75	0,6	0,4	-
01.02.2025	1,673	0,004	68,95	67,88	67,4	67,16	0,24	24	0	0	71,3	46,6	24,64	0,6	0,4	-
02.02.2025	1,796	0,002	70,06	68,91	68,36	68,18	0,18	24	0	0	73,4	47,2	26,14	0,6	0,4	-
03.02.2025	1,835	0,003	69,03	67,83	67,33	67,1	0,23	24	0	0	74,6	47,5	27,07	0,6	0,4	-
04.02.2025	1,72	0,002	69,2	68,08	67,55	67,36	0,19	24	0	0	72,2	46,8	25,32	0,6	0,4	-
05.02.2025	1,769	0,006	69,42	68,23	67,79	67,5	0,29	24	0	0	72,5	46,6	25,87	0,6	0,4	-
06.02.2025	1,68	0,01	70,62	69,48	69,07	68,75	0,32	24	0	0	70,4	46,3	24,08	0,6	0,4	-
07.02.2025	1,788	0,009	68,66	67,46	67,03	66,74	0,29	24	0	0	73,4	47	26,46	0,6	0,4	-
08.02.2025	1,959	0,008	66,2	64,87	64,44	64,15	0,29	24	0	0	78,3	48,2	30,17	0,6	0,4	-
09.02.2025	2,033	0,006	66,55	65,18	64,7	64,46	0,24	24	0	0	79,8	48,5	31,25	0,6	0,4	-
10.02.2025	2,066	0,007	64,94	63,52	63,06	62,8	0,26	24	0	0	81,2	48,7	32,52	0,6	0,4	-
11.02.2025	2,086	0,004	64,78	63,32	62,85	62,6	0,25	24	0	0	81,5	48,6	32,96	0,6	0,4	-
12.02.2025	2,079	0,011	64,55	63,05	62,69	62,33	0,36	24	0	0	81,1	48,3	32,84	0,6	0,4	-
13.02.2025	2,095	0,015	65,96	64,44	64,1	63,72	0,38	24	0	0	80,4	48,1	32,33	0,6	0,4	-
14.02.2025	2,05	0,012	66,28	64,79	64,45	64,07	0,38	24	0	0	79,5	48	31,5	0,6	0,4	-
15.02.2025	2,085	0,009	67,89	66,4	66,01	65,68	0,33	24	0	0	79,9	48,6	31,3	0,6	0,4	-
16.02.2025	2,123	0,012	70,14	68,66	68,15	67,91	0,24	24	0	0	80,6	49,6	30,94	0,6	0,4	-
17.02.2025	2,061	0,013	68,17	66,68	66,28	65,95	0,33	24	0	0	79,9	49,1	30,79	0,6	0,4	-
18.02.2025	1,992	0,02	66,83	65,24	65,02	64,52	0,5	24	0	0	78,3	48,1	30,23	0,6	0,4	-
19.02.2025	2,016	0,021	67,35	65,7	65,56	64,98	0,58	24	0	0	78,4	48,1	30,28	0,6	0,4	-
20.02.2025	2,043	0,013	65,91	64,31	64	63,59	0,41	24	0	0	80,6	49	31,61	0,6	0,4	-
21.02.2025	2,035	0,016	67,07	65,51	65,24	64,79	0,45	24	0	0	79	48,2	30,8	0,6	0,4	-
22.02.2025	1,917	0,02	68,46	66,98	66,74	66,26	0,48	24	0	0	75,8	47,4	28,36	0,6	0,4	-
23.02.2025	1,863	0,019	69,07	67,62	67,35	66,89	0,46	24	0	0	74,3	47	27,32	0,6	0,4	-
Итого:	57,885	0	2142,94	2103,57	2089,36	2080,92	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,885															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	153,236	6434,51	6342,78	6287,2	6275,21
23.02.2025	211,121	8577,45	8446,35	8376,56	8356,13

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 8:07:55