

#15170#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6446
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206988
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	1,811	0,034	75,7	73,94	73,94	73,14	0,8	24	0	0	72,4	48,4	23,94	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	1,65	0,036	75,25	73,61	73,57	72,76	0,81	24	0	0	70,8	48,9	21,88	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	1,68	0,03	74,76	73,09	73,09	72,31	0,78	24	0	0	70,5	48	22,42	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	1,807	0,03	75,76	74,03	74,03	73,3	0,73	24	0	0	71,1	47,2	23,94	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	1,863	0,041	75,3	73,41	73,56	72,68	0,88	24	0	0	72,3	47,6	24,73	0,6	0,4	3
01.03.2021	1,856	0,041	74,27	72,32	72,53	71,6	0,93	24	0	0	72,8	47,9	24,95	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	2,058	0,04	74,4	72,32	72,45	71,54	0,91	24	0	0	76,9	49,2	27,76	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	1,975	0,048	74,81	72,75	72,91	71,92	0,99	24	0	0	75,7	49,3	26,42	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	2,058	0,04	74,4	72,32	72,45	71,54	0,91	24	0	0	76,9	49,2	27,76	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	2,052	0,043	73,52	71,45	71,56	70,64	0,92	24	0	0	77,6	49,6	27,99	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	2,058	0,04	74,4	72,32	72,45	71,54	0,91	24	0	0	76,9	49,2	27,76	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	2,029	0,039	75,29	73,2	73,37	72,47	0,9	24	0	0	75,1	48,1	27,03	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	2,062	0,04	73,37	71,27	71,42	70,53	0,89	24	0	0	77	48,8	28,24	0,6	0,4	0
09.03.2021	2,151	0,05	73,86	71,72	71,8	70,85	0,95	24	0	0	79,8	50,5	29,25	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	2,134	0,049	74,38	72,28	72,35	71,39	0,96	24	0	0	78,9	50,1	28,79	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	2,143	0,048	75,53	73,36	73,51	72,5	1,01	24	0	0	77,9	49,4	28,44	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	1,896	0,047	75,69	73,67	73,9	72,9	1	24	0	0	72,8	47,8	25	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	1,791	0,044	75,64	73,69	73,97	72,97	1	24	0	0	70,1	46,5	23,6	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	1,778	0,047	75,94	73,93	74,25	73,2	1,05	24	0	0	69,5	46,2	23,3	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	1,757	0,044	74,18	72,26	72,53	71,54	0,99	24	0	0	69,9	46,3	23,56	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	1,808	0,049	75,58	73,53	73,9	72,8	1,1	24	0	0	70	46,3	23,77	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	1,826	0,051	74,66	72,56	72,96	71,84	1,12	24	0	0	70,8	46,5	24,33	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	1,865	0,05	74,36	72,25	72,65	71,52	1,13	24	0	0	71,7	46,8	24,92	0,6	0,4	1
19.03.2021	1,955	0,049	72,95	70,82	71,18	70,09	1,09	24	0	0	74,3	47,6	26,7	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	2,011	0,045	73,23	71,06	71,32	70,34	0,98	24	0	0	76,2	48,8	27,47	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	1,957	0,042	74,5	72,37	72,66	71,65	1,01	24	0	0	74,3	48,1	26,24	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	2,086	0,052	76,57	74,34	74,59	73,48	1,11	24	0	0	76,5	49,3	27,22	0,6	0,4	2,6
23.03.2021	1,903	0,054	76,72	74,6	74,88	73,73	1,15	24	0	0	73,6	48,9	24,63	0,6	0,4	-
Итого:	54,02	0	2095,02	2038,47	2043,78	2016,77	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,02															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	276,276	10796,17	10601,98	10525,54	10485,46
23.03.2021	330,296	12891,19	12640,45	12569,32	12502,23

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 25.03.2021 18:55:39
