

# #15155#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 6446  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00206988  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	1,811	0,011	73,73	72,39	72,02	71,67	0,35	24	0	0	72,5	47,6	24,89	0,6	0,4	4,7
25.02.2022	1,749	0,011	73,37	72,06	71,69	71,34	0,35	24	0	0	71,4	47,3	24,14	0,6	0,4	4,4
26.02.2022	1,761	0,012	72,8	71,48	71,12	70,76	0,36	24	0	0	71,8	47,3	24,49	0,6	0,4	2,9
27.02.2022	1,879	0,009	72,45	71,05	70,66	70,32	0,34	24	0	0	75	48,7	26,34	0,6	0,4	0,6
28.02.2022	1,901	0,013	73,37	71,96	71,46	71,13	0,33	24	0	0	75,9	49,6	26,33	0,6	0,4	0,5
01.03.2022	1,919	0,011	73,28	71,87	71,38	71,06	0,32	24	0	0	76	49,4	26,62	0,6	0,4	-1,2
02.03.2022	1,906	0,01	73,23	71,82	71,37	71,05	0,32	24	0	0	75,4	49	26,42	0,6	0,4	-0,1
03.03.2022	1,728	0,013	68,42	67,14	66,77	66,44	0,33	22	2	1	74,1	48,5	25,62	0,6	0,4	2,7
04.03.2022	1,875	0,011	74,19	72,77	72,4	72,05	0,35	24	0	0	73,9	48,2	25,65	0,6	0,4	2,1
05.03.2022	1,927	0,011	72,16	70,72	70,26	69,96	0,3	24	0	0	76,5	49,3	27,19	0,6	0,4	-2,2
06.03.2022	1,971	0,01	72,76	71,3	70,83	70,56	0,27	24	0	0	76,9	49,2	27,63	0,6	0,4	-1,1
07.03.2022	1,968	0,014	74,29	72,82	72,37	72	0,37	24	0	0	76,3	49,4	26,92	0,6	0,4	1,7
08.03.2022	1,873	0,012	74,64	73,27	72,78	72,45	0,33	24	0	0	74,6	49,1	25,48	0,6	0,4	2,8
09.03.2022	1,853	0,011	73,08	71,72	71,27	70,97	0,3	24	0	0	74,2	48,4	25,79	0,6	0,4	1,3
10.03.2022	1,895	0,01	70,95	69,57	69,17	68,85	0,32	24	0	0	75,1	47,9	27,19	0,6	0,4	-2,5
11.03.2022	1,965	0,011	72,21	70,79	70,3	69,99	0,31	24	0	0	77	49,3	27,7	0,6	0,4	-1,2
12.03.2022	1,9	0,012	72,77	71,4	70,97	70,62	0,35	24	0	0	75,3	48,8	26,5	0,6	0,4	-0,6
13.03.2022	1,825	0,009	73,32	72,02	71,55	71,26	0,29	24	0	0	73,7	48,4	25,28	0,6	0,4	0
14.03.2022	1,81	0,011	75,32	74,02	73,54	73,2	0,34	24	0	0	72,7	48,4	24,35	0,6	0,4	1,5
15.03.2022	1,788	0,014	77,03	75,71	75,23	74,87	0,36	24	0	0	72,2	48,7	23,49	0,6	0,4	1,8
16.03.2022	1,773	0,014	77,01	75,69	75,26	74,87	0,39	24	0	0	71,4	48,2	23,25	0,6	0,4	2,3
17.03.2022	1,765	0,013	77,44	76,14	75,65	75,28	0,37	24	0	0	71,7	48,6	23,09	0,6	0,4	3,3
18.03.2022	1,773	0,014	79,32	78,03	77,49	77,12	0,37	24	0	0	71,6	48,9	22,62	0,6	0,4	4,3
19.03.2022	1,639	0,016	72,83	71,66	71,16	70,79	0,37	22	2	1	71,7	49	22,76	0,6	0,4	2,6
20.03.2022	1,715	0,011	76,49	75,28	74,72	74,38	0,34	23	1	1	72	49,2	22,74	0,6	0,4	2,2
21.03.2022	1,772	0,014	80,37	79,13	78,53	78,18	0,35	24	0	0	71,6	49,3	22,34	0,6	0,4	3,3
22.03.2022	1,739	0,019	81,4	80,19	79,54	79,23	0,31	24	0	0	71,7	50	21,64	0,6	0,4	4,9
23.03.2022	1,764	0,015	81,11	79,88	79,24	78,92	0,32	24	0	0	71,7	49,6	22,03	0,6	0,4	-
Итого:	51,244	0	2089,34	2051,88	2038,73	2029,32	0	667	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,244															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 667

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	675,555	27849,96	27321,01	27191,41	27038,56
23.03.2022	726,799	29939,3	29372,89	29230,14	29067,88

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2022 7:46:38