

# #15175#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 6446  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00206988  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2023 | 1,8      | 0,023     | 69,55   | 68,02   | 67,9    | 67,29  | 0,61   | 24       | 0       | 0      | 73,1   | 47     | 26,08 | 0,6     | 0,4     | 3,1         |
| 25.02.2023 | 1,783    | 0,025     | 68,17   | 66,65   | 66,54   | 65,93  | 0,61   | 24       | 0       | 0      | 73,1   | 46,8   | 26,35 | 0,6     | 0,4     | 1,3         |
| 26.02.2023 | 1,879    | 0,024     | 66,6    | 65,03   | 64,94   | 64,31  | 0,63   | 24       | 0       | 0      | 75,2   | 46,7   | 28,45 | 0,6     | 0,4     | 0,3         |
| 27.02.2023 | 1,874    | 0,022     | 66,29   | 64,73   | 64,6    | 64,01  | 0,59   | 24       | 0       | 0      | 76     | 47,4   | 28,59 | 0,6     | 0,4     | -1,2        |
| 28.02.2023 | 1,87     | 0,022     | 67,52   | 65,99   | 65,83   | 65,27  | 0,56   | 24       | 0       | 0      | 75,6   | 47,6   | 27,99 | 0,6     | 0,4     | -1,2        |
| 01.03.2023 | 1,74     | 0,021     | 69,56   | 68,16   | 67,97   | 67,44  | 0,53   | 24       | 0       | 0      | 71,9   | 46,7   | 25,2  | 0,6     | 0,4     | 3,1         |
| 02.03.2023 | 1,747    | 0,012     | 69,3    | 68,02   | 67,63   | 67,29  | 0,34   | 24       | 0       | 0      | 72,7   | 47,1   | 25,61 | 0,6     | 0,4     | 1,9         |
| 03.03.2023 | 1,71     | 0,016     | 70,53   | 69,26   | 68,94   | 68,53  | 0,41   | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 46,9   | 24,52 | 0,6     | 0,4     | 3,6         |
| 04.03.2023 | 1,765    | 0,015     | 68,72   | 67,41   | 67,11   | 66,69  | 0,42   | 24       | 0       | 0      | 72,5   | 46,5   | 26,01 | 0,6     | 0,4     | 1,8         |
| 05.03.2023 | 1,802    | 0,015     | 66,64   | 65,33   | 65,03   | 64,61  | 0,42   | 24       | 0       | 0      | 74,4   | 47,1   | 27,37 | 0,6     | 0,4     | -0,5        |
| 06.03.2023 | 1,846    | 0,011     | 67,37   | 66,04   | 65,68   | 65,32  | 0,36   | 24       | 0       | 0      | 75,1   | 47,2   | 27,86 | 0,6     | 0,4     | -0,9        |
| 07.03.2023 | 1,878    | 0,008     | 67,7    | 66,34   | 65,94   | 65,62  | 0,32   | 24       | 0       | 0      | 75,9   | 47,7   | 28,22 | 0,6     | 0,4     | -1,6        |
| 08.03.2023 | 1,828    | 0,014     | 65,91   | 64,6    | 64,27   | 63,9   | 0,37   | 24       | 0       | 0      | 74,7   | 46,6   | 28,16 | 0,6     | 0,4     | -0,2        |
| 09.03.2023 | 1,908    | 0,009     | 66,17   | 64,84   | 64,43   | 64,12  | 0,31   | 24       | 0       | 0      | 77,2   | 47,8   | 29,34 | 0,6     | 0,4     | -3,2        |
| 10.03.2023 | 1,892    | 0,009     | 65,6    | 64,31   | 63,88   | 63,59  | 0,29   | 24       | 0       | 0      | 77,2   | 47,8   | 29,36 | 0,6     | 0,4     | -2,6        |
| 11.03.2023 | 1,848    | 0,009     | 65,48   | 64,15   | 63,78   | 63,43  | 0,35   | 24       | 0       | 0      | 76,1   | 47,4   | 28,73 | 0,6     | 0,4     | -1          |
| 12.03.2023 | 1,813    | 0,013     | 66,18   | 64,88   | 64,54   | 64,16  | 0,38   | 24       | 0       | 0      | 74,3   | 46,6   | 27,78 | 0,6     | 0,4     | -0,3        |
| 13.03.2023 | 1,78     | 0,013     | 70,93   | 69,62   | 69,27   | 68,88  | 0,39   | 24       | 0       | 0      | 72,3   | 46,9   | 25,41 | 0,6     | 0,4     | 0           |
| 14.03.2023 | 1,631    | 0,013     | 73,97   | 72,73   | 72,36   | 71,99  | 0,37   | 24       | 0       | 0      | 69,3   | 47     | 22,29 | 0,6     | 0,4     | 8,8         |
| 15.03.2023 | 1,636    | 0,014     | 70,4    | 69,21   | 68,86   | 68,49  | 0,37   | 24       | 0       | 0      | 69,7   | 46,2   | 23,48 | 0,6     | 0,4     | 4,4         |
| 16.03.2023 | 1,712    | 0,008     | 69,75   | 68,58   | 68,18   | 67,86  | 0,32   | 24       | 0       | 0      | 71,3   | 46,4   | 24,88 | 0,6     | 0,4     | 1,8         |
| 17.03.2023 | 1,662    | 0,011     | 69,71   | 68,54   | 68,15   | 67,81  | 0,34   | 24       | 0       | 0      | 71     | 46,9   | 24,13 | 0,6     | 0,4     | 2,2         |
| 18.03.2023 | 1,632    | 0,013     | 73,34   | 72,13   | 71,75   | 71,36  | 0,39   | 24       | 0       | 0      | 69,6   | 47,1   | 22,52 | 0,6     | 0,4     | 6,6         |
| 19.03.2023 | 1,552    | 0,014     | 71,25   | 70,06   | 69,7    | 69,3   | 0,4    | 23       | 1       | 1      | 69,8   | 47,8   | 21,97 | 0,6     | 0,4     | 8,8         |
| 20.03.2023 | 1,607    | 0,012     | 75,5    | 74,24   | 73,84   | 73,45  | 0,39   | 24       | 0       | 0      | 69,6   | 48,1   | 21,49 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 21.03.2023 | 1,633    | 0,013     | 74,96   | 73,67   | 73,31   | 72,93  | 0,38   | 24       | 0       | 0      | 69,7   | 47,6   | 22,03 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 22.03.2023 | 1,645    | 0,014     | 75,97   | 74,68   | 74,3    | 73,9   | 0,4    | 24       | 0       | 0      | 69,8   | 47,9   | 21,84 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 23.03.2023 | 1,636    | 0,016     | 77,34   | 76,05   | 75,63   | 75,22  | 0,41   | 24       | 0       | 0      | 69,7   | 48,4   | 21,32 | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 49,109   | 0         | 1950,41 | 1913,27 | 1904,36 | 1892,7 | 0      | 671      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 49,109   |           |         |         |         |        |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.02.2023 | 1052,475 | 44706,8  | 43936,25 | 43657,84 | 43466,58 |
| 23.03.2023 | 1101,584 | 46657,21 | 45849,52 | 45562,2  | 45359,28 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.03.2023 7:41:13