

#121357#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Сафронова 2-6, Калининград

13

6446

ВКТ-7

00206988

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,803	0,023	70,87	69,4	69,24	68,68	0,56	24	0	0	71,8	46,2	25,61	0,6	0,4	-
25.02.2025	1,719	0,026	69,45	67,97	67,93	67,25	0,68	24	0	0	70,4	45,6	24,84	0,6	0,4	-
26.02.2025	1,716	0,025	71	69,55	69,46	68,83	0,63	24	0	0	70,3	46	24,26	0,6	0,4	-
27.02.2025	1,723	0,021	72,74	71,33	71,16	70,6	0,56	24	0	0	70,1	46,3	23,84	0,6	0,4	-
28.02.2025	1,703	0,022	71,8	70,38	70,24	69,66	0,58	24	0	0	70	46,1	23,87	0,6	0,4	-
01.03.2025	1,758	0,022	69,5	68,01	67,88	67,29	0,59	24	0	0	71,7	46,2	25,44	0,6	0,4	-
02.03.2025	1,792	0,024	74,14	72,66	72,48	71,91	0,57	24	0	0	70,8	46,5	24,3	0,6	0,4	-
03.03.2025	1,713	0,023	71,72	70,25	70,1	69,53	0,57	24	0	0	70,3	46,3	23,99	0,6	0,4	-
04.03.2025	1,7	0,027	71,39	69,88	69,81	69,16	0,65	24	0	0	70,1	46,2	23,95	0,6	0,4	-
05.03.2025	1,705	0,023	73,66	72,16	72,02	71,43	0,59	24	0	0	70,2	46,9	23,3	0,6	0,4	-
06.03.2025	1,686	0,019	74,9	73,5	73,23	72,75	0,48	24	0	0	70,2	47,5	22,71	0,6	0,4	-
07.03.2025	1,672	0,018	75,53	74,16	73,87	73,39	0,48	24	0	0	70,1	47,8	22,32	0,6	0,4	-
08.03.2025	1,682	0,021	76,41	75,06	74,73	74,24	0,49	24	0	0	70,2	48	22,16	0,6	0,4	-
09.03.2025	1,677	0,017	76,91	75,58	75,21	74,75	0,46	24	0	0	70,3	48,3	21,98	0,6	0,4	-
10.03.2025	1,642	0,021	76,63	75,28	74,96	74,43	0,53	24	0	0	70,2	48,6	21,55	0,6	0,4	-
11.03.2025	1,599	0,019	72,32	70,93	70,73	70,21	0,52	24	0	0	69,8	47,6	22,24	0,6	0,4	-
12.03.2025	1,656	0,018	74,67	73,26	73,01	72,48	0,53	24	0	0	70,2	47,8	22,34	0,6	0,4	-
13.03.2025	1,663	0,024	70,21	68,74	68,62	68,02	0,6	24	0	0	71	47,3	23,78	0,6	0,4	-
14.03.2025	1,776	0,026	70,82	69,27	69,16	68,55	0,61	24	0	0	72,6	47,4	25,22	0,6	0,4	-
15.03.2025	1,803	0,025	70	68,45	68,3	67,73	0,57	24	0	0	73,8	47,8	25,97	0,6	0,4	-
16.03.2025	1,817	0,025	70,54	68,97	68,85	68,24	0,61	24	0	0	73,6	47,7	25,91	0,6	0,4	-
17.03.2025	1,833	0,027	69	67,38	67,3	66,66	0,64	24	0	0	74,4	47,6	26,79	0,6	0,4	-
18.03.2025	1,784	0,026	71,8	70,25	70,14	69,53	0,61	24	0	0	72	47	25,02	0,6	0,4	-
19.03.2025	1,708	0,027	71,62	70,12	70,04	69,4	0,64	24	0	0	70,5	46,5	23,95	0,6	0,4	-
20.03.2025	1,67	0,023	71,37	69,91	69,79	69,19	0,6	24	0	0	70,3	46,8	23,51	0,6	0,4	-
21.03.2025	1,661	0,024	72,19	70,73	70,6	70,01	0,59	24	0	0	70,3	47,2	23,09	0,6	0,4	-
22.03.2025	1,675	0,025	72,89	71,43	71,29	70,68	0,61	24	0	0	70,2	47,2	23,08	0,6	0,4	-
23.03.2025	1,667	0,024	73,84	72,4	72,24	71,65	0,59	24	0	0	70,1	47,4	22,67	0,6	0,4	-
Итого:	48,003	0	2027,92	1987,01	1982,39	1966,25	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,003															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	211,121	8577,45	8446,35	8376,56	8356,13
23.03.2025	259,124	10605,37	10433,36	10358,95	10322,38

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:22:09