

#296989#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6446
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206988
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,637	0,001	71,37	70,39	69,7	69,63	0,07	24	0	0	71,9	48,5	23,41	0,6	0,4	-
20.03.2026	1,663	0,002	72,3	71,28	70,62	70,53	0,09	24	0	0	71,7	48,2	23,45	0,6	0,4	-
21.03.2026	1,654	0	71,94	70,95	70,29	70,22	0,07	24	0	0	71,7	48,2	23,5	0,6	0,4	-
22.03.2026	1,652	0	72,28	71,29	70,62	70,52	0,1	24	0	0	71,7	48,4	23,3	0,6	0,4	-
23.03.2026	1,625	0,005	73,58	72,61	71,89	71,8	0,09	24	0	0	71,6	49,1	22,5	0,6	0,4	-
24.03.2026	1,656	0,003	74,84	73,85	73,13	72,99	0,14	24	0	0	71,8	49,3	22,49	0,6	0,4	-
25.03.2026	1,629	0,006	75,36	74,39	73,64	73,48	0,16	24	0	0	71,6	49,6	22	0,6	0,4	-
26.03.2026	1,621	0,001	72,66	71,66	70,97	70,92	0,05	24	0	0	71,6	48,8	22,78	0,6	0,4	-
27.03.2026	1,624	0,001	70,88	69,83	69,24	69,11	0,13	24	0	0	71,4	48	23,34	0,6	0,4	-
28.03.2026	1,68	0,004	73,29	72,2	71,6	71,41	0,19	24	0	0	71,7	48,4	23,34	0,6	0,4	-
29.03.2026	1,597	0,003	70,23	69,19	68,62	68,47	0,15	23	0	0	71,5	48,4	23,09	0,6	0,4	-
30.03.2026	1,648	0,002	73,4	72,37	71,72	71,59	0,13	24	0	0	71,6	48,7	22,86	0,6	0,4	-
31.03.2026	1,637	0,002	72,7	71,67	71,03	70,91	0,12	24	0	0	71,4	48,5	22,91	0,6	0,4	-
01.04.2026	1,642	0,003	71,72	70,67	70,07	69,93	0,14	24	0	0	71,6	48,3	23,28	0,6	0,4	-
02.04.2026	1,646	0,001	71,68	70,64	70,04	69,92	0,12	24	0	0	71,3	47,9	23,39	0,6	0,4	-
03.04.2026	1,666	0,003	72,17	71,06	70,49	70,33	0,16	24	0	0	71,5	48	23,53	0,6	0,4	-
04.04.2026	1,671	0,002	72,6	71,55	70,97	70,83	0,14	24	0	0	71,2	47,7	23,43	0,6	0,4	-
05.04.2026	1,664	0,001	74,11	73,12	72,41	72,32	0,09	24	0	0	71,6	48,7	22,93	0,6	0,4	-
06.04.2026	1,672	0	73,79	72,79	72,09	72,05	0,04	24	0	0	71,1	48	23,1	0,6	0,4	-
07.04.2026	1,694	0	72,78	71,72	71,08	71	0,08	24	0	0	71,4	47,6	23,79	0,6	0,4	-
08.04.2026	1,681	0,003	71,19	70,11	69,54	69,39	0,15	24	0	0	71,2	47,1	24,06	0,6	0,4	-
09.04.2026	1,707	0,001	71,15	70,03	69,51	69,31	0,2	24	0	0	71,6	47,2	24,39	0,6	0,4	-
10.04.2026	1,66	0,002	70,64	69,57	69,02	68,85	0,17	24	0	0	71,3	47,4	23,87	0,6	0,4	-
11.04.2026	1,693	0,001	72,8	71,72	71,14	70,99	0,15	24	0	0	71,6	48	23,67	0,6	0,4	-
12.04.2026	1,665	0,004	73,56	72,55	71,9	71,73	0,17	24	0	0	71,5	48,5	23	0,6	0,4	-
13.04.2026	1,683	0,002	74,73	73,73	73,04	72,92	0,12	24	0	0	71,8	48,9	22,96	0,6	0,4	-
14.04.2026	1,639	0,003	75,53	74,6	73,86	73,78	0,08	24	0	0	70,8	48,6	22,12	0,6	0,4	-
15.04.2026	1,405	0,003	72,42	71,67	70,95	70,84	0,11	24	0	0	67,2	47,5	19,71	0,6	0,4	-
16.04.2026	1,685	0,002	74,9	73,9	73,19	73,09	0,1	24	0	0	71,4	48,5	22,93	0,6	0,4	-
17.04.2026	1,666	0,003	74,16	73,18	72,46	72,38	0,08	24	0	0	71,6	48,6	22,92	0,6	0,4	-
18.04.2026	1,662	0,003	74,75	73,75	73,04	72,91	0,13	24	0	0	71,5	48,8	22,64	0,6	0,4	-
Итого:	51,124	0	2259,51	2228,04	2207,87	2204,15	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,124															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	641,371	26138,69	25730,07	25510,44	25448,13
18.04.2026	692,495	28398,2	27958,11	27718,31	27652,28

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 14:19:21