

#15169#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6446
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206988
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	1,745	0,046	75,99	73,98	74,3	73,26	1,04	24	0	0	69,5	46,7	22,84	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	1,712	0,048	76,96	74,94	75,31	74,21	1,1	24	0	0	68,8	46,8	22,03	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	1,726	0,048	77,37	75,38	75,73	74,63	1,1	24	0	0	68,9	46,8	22,09	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	1,712	0,05	77,93	75,94	76,28	75,19	1,09	24	0	0	68,8	47	21,76	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	1,58	0,048	72,63	70,76	71,13	70,08	1,05	23	0	0	67,3	45,8	21,53	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	1,681	0,049	74,66	72,69	73,07	71,97	1,1	24	0	0	68,8	46,6	22,25	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	1,684	0,046	76,14	74,16	74,46	73,42	1,04	24	0	0	69,4	47,4	21,95	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	1,662	0,046	76,66	74,7	74,98	73,96	1,02	24	0	0	69,2	47,7	21,51	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	1,642	0,047	74,24	72,38	72,69	71,65	1,04	24	0	0	68,6	46,7	21,91	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	1,648	0,046	72,09	70,26	70,58	69,54	1,04	24	0	0	68,8	46,1	22,67	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	1,691	0,047	73,14	71,28	71,6	70,56	1,04	24	0	0	68,6	45,7	22,9	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	1,674	0,049	72,54	70,69	71,02	69,97	1,05	24	0	0	68,7	45,8	22,88	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	1,643	0,045	73,29	71,51	71,79	70,79	1	24	0	0	67,3	45,1	22,21	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	1,71	0,037	71,56	69,86	70	69,14	0,86	24	0	0	69,6	45,7	23,89	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	1,739	0,045	71,76	69,95	70,23	69,23	1	24	0	0	69,4	45,3	24,11	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	1,738	0,044	73,4	71,5	71,81	70,78	1,03	24	0	0	69,4	45,9	23,56	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	1,727	0,045	74,44	72,53	72,82	71,81	1,01	24	0	0	69,2	46,2	23,08	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	1,687	0,046	74,52	72,66	72,91	71,94	0,97	24	0	0	68,7	46,2	22,52	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	1,713	0,044	76,41	74,54	74,76	73,78	0,98	24	0	0	69,3	47	22,27	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	1,676	0,044	77,53	75,67	75,9	74,92	0,98	24	0	0	68,5	47	21,46	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	1,632	0,047	75,82	73,97	74,31	73,25	1,06	24	0	0	67	45,7	21,3	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	1,577	0,047	73,6	71,81	72,13	71,09	1,04	24	0	0	66,7	45,5	21,17	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	1,64	0,048	74,5	72,65	72,98	71,93	1,05	24	0	0	67,2	45,4	21,82	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	1,641	0,047	75,31	73,46	73,8	72,74	1,06	24	0	0	66,9	45,4	21,55	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	1,626	0,043	76,88	75,04	75,31	74,32	0,99	24	0	0	67,3	46,3	20,97	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	1,612	0,043	78,17	76,35	76,57	75,61	0,96	24	0	0	67,2	46,8	20,45	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	1,612	0,04	79,75	78,01	78,13	77,19	0,94	24	0	0	67,4	47,4	20,04	0,6	0,4	11
20.04.2021	1,574	0,037	80,37	78,62	78,7	77,81	0,89	24	0	0	67,1	47,6	19,47	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	1,593	0,043	80,47	78,73	78,84	77,89	0,95	24	0	0	67,1	47,5	19,59	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	1,575	0,041	76,66	74,94	75,13	74,21	0,92	24	0	0	67	46,7	20,37	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	1,598	0,04	75,99	74,26	74,45	73,52	0,93	24	0	0	67,4	46,6	20,88	0,6	0,4	-
Итого:	51,47	0	2340,78	2283,22	2291,72	2260,39	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,47															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	330,017	12891,15	12640,6	12569,54	12502,45
23.04.2021	381,487	15231,93	14923,82	14861,26	14762,84

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 18:07:51