

#15157#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

Потребитель УЮТ, ООО, УК
 Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград
 Номер абонента 13
 Порядковый номер 6446
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00206988
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	1,759	0,011	80,48	79,27	78,61	78,31	0,3	24	0	0	71,7	49,5	22,14	0,6	0,4	3,9
25.03.2022	1,755	0,015	81,59	80,39	79,69	79,43	0,26	24	0	0	71,9	50,1	21,82	0,6	0,4	7
26.03.2022	1,755	0,012	81,47	80,28	79,59	79,33	0,26	24	0	0	71,4	49,5	21,88	0,6	0,4	6,2
27.03.2022	1,718	0,008	77,42	76,27	75,63	75,36	0,27	23	0	0	71,7	49,2	22,53	0,6	0,4	5,2
28.03.2022	1,739	0,009	79,39	78,23	77,52	77,28	0,24	24	0	0	71,6	49,4	22,25	0,6	0,4	7
29.03.2022	1,735	0,012	77,34	76,19	75,59	75,28	0,31	24	0	0	71,9	49,2	22,72	0,6	0,4	4
30.03.2022	1,757	0,006	73,34	72,2	71,61	71,39	0,22	24	0	0	73,1	48,8	24,36	0,6	0,4	0,2
31.03.2022	1,888	0,013	75,34	74,11	73,45	73,22	0,23	24	0	0	75,2	49,7	25,5	0,6	0,4	-
01.04.2022	1,824	0,005	74,77	73,6	72,95	72,77	0,18	24	0	0	74,1	49,2	24,88	0,6	0,4	-
02.04.2022	1,789	0,001	74,43	73,27	72,67	72,51	0,16	24	0	0	73,2	48,7	24,47	0,6	0,4	-
03.04.2022	1,764	0,001	73,94	72,83	72,23	72,08	0,15	24	0	0	72,7	48,4	24,3	0,6	0,4	-
04.04.2022	1,788	0,002	74,93	73,83	73,19	73,05	0,14	24	0	0	72,3	48	24,31	0,6	0,4	-
05.04.2022	1,73	0,001	75,1	74,04	73,41	73,3	0,11	24	0	0	71,5	48	23,48	0,6	0,4	-
06.04.2022	1,735	0,002	75,9	74,84	74,19	74,06	0,13	24	0	0	71,3	48	23,31	0,6	0,4	-
07.04.2022	1,739	0,004	79,11	78,09	77,32	77,14	0,18	24	0	0	71,4	49,1	22,32	0,6	0,4	-
08.04.2022	1,733	0,003	78,24	77,17	76,48	76,24	0,24	24	0	0	71,3	48,8	22,51	0,6	0,4	-
09.04.2022	1,683	0,003	75,84	74,78	74,13	73,96	0,17	24	0	0	71,3	48,7	22,59	0,6	0,4	-
10.04.2022	1,701	0,006	76,12	75,05	74,41	74,19	0,22	24	0	0	71,5	48,8	22,7	0,6	0,4	-
11.04.2022	1,7	0,003	76,14	75,1	74,42	74,22	0,2	24	0	0	71,6	48,8	22,7	0,6	0,4	-
12.04.2022	1,697	0,003	76,73	75,72	74,95	74,86	0,09	24	0	0	71,5	49	22,55	0,6	0,4	-
13.04.2022	1,708	0,003	78,07	77,09	76,29	76,18	0,11	24	0	0	71,7	49,4	22,28	0,6	0,4	-
14.04.2022	1,711	0,001	80,14	79,19	78,29	78,23	0,06	24	0	0	71,8	50	21,8	0,6	0,4	-
15.04.2022	1,688	0,008	78,53	77,48	76,77	76,53	0,24	24	0	0	71,4	49,6	21,8	0,6	0,4	-
16.04.2022	1,706	0,005	76,84	75,81	75,12	74,91	0,21	24	0	0	71,4	48,9	22,49	0,6	0,4	-
17.04.2022	1,707	0,004	77,24	76,21	75,49	75,33	0,16	24	0	0	71,4	48,9	22,49	0,6	0,4	-
18.04.2022	1,738	0,004	78,55	77,54	76,76	76,6	0,16	24	0	0	71,5	49	22,48	0,6	0,4	-
19.04.2022	1,71	0,006	79,77	78,8	77,95	77,84	0,11	24	0	0	71,5	49,6	21,84	0,6	0,4	-
20.04.2022	1,698	0,007	80,76	79,8	78,9	78,84	0,06	24	0	0	71,7	50,2	21,48	0,6	0,4	-
21.04.2022	1,68	0,008	82,09	81,13	80,18	80,17	0,01	24	0	0	71,8	50,8	20,93	0,6	0,4	-
22.04.2022	1,642	0,002	82,13	81,21	80,21	80,25	-0,04	24	0	0	71,8	51,3	20,46	0,6	0,4	-
23.04.2022	1,678	0,005	82,86	81,91	80,92	80,94	-0,02	24	0	0	71,6	50,9	20,7	0,6	0,4	-
24.04.2022	1,696	0,003	83,4	82,41	81,46	81,45	0,01	24	0	0	71,7	50,9	20,79	0,6	0,4	-
25.04.2022	1,641	0,004	78,49	77,51	76,67	76,63	0,04	24	0	0	71,4	50	21,4	0,6	0,4	-
Итого:	56,992	0	2576,49	2541,35	2517,05	2511,88	0	791	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	56,992															

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 791

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	726,799	29939,3	29372,89	29230,14	29067,88
25.04.2022	783,791	32515,79	31914,24	31747,19	31579,76

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.04.2022 10:21:59