

#15162#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6446
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206988
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	1,609	0,018	76,95	75,68	75,27	74,83	0,44	24	0	0	69,8	48,7	21,08	0,6	0,4	9,5
25.03.2023	1,598	0,013	76,05	74,82	74,4	74,02	0,38	24	0	0	69,7	48,6	21,17	0,6	0,4	7,8
26.03.2023	1,528	0,013	71,4	70,22	69,84	69,48	0,36	23	0	0	69,9	48,3	21,62	0,6	0,4	6
27.03.2023	1,701	0,015	70,7	69,39	69,04	68,66	0,38	24	0	0	72,3	48	24,34	0,6	0,4	2,1
28.03.2023	1,838	0,014	68,84	67,44	67,09	66,71	0,38	24	0	0	76,4	49,4	27,1	0,6	0,4	-1,5
29.03.2023	1,699	0,007	70,38	69,15	68,71	68,43	0,28	24	0	0	72,5	48	24,52	0,6	0,4	1,7
30.03.2023	1,635	0,008	75,52	74,37	73,88	73,59	0,29	24	0	0	69,8	47,8	21,94	0,6	0,4	7,1
31.03.2023	1,601	0,006	76,67	75,52	75	74,7	0,3	24	0	0	69,5	48,4	21,17	0,6	0,4	8,9
01.04.2023	1,643	0,011	74,6	73,4	72,98	72,64	0,34	24	0	0	69,9	47,6	22,29	0,6	0,4	5,2
02.04.2023	1,677	0,01	72,42	71,2	70,82	70,47	0,35	24	0	0	70,6	47,1	23,48	0,6	0,4	3,9
03.04.2023	1,778	0,012	69,62	68,33	67,97	67,61	0,36	24	0	0	73,2	47,3	25,91	0,6	0,4	1,7
04.04.2023	1,786	0,006	70,46	69,23	68,76	68,49	0,27	24	0	0	73	47,3	25,77	0,6	0,4	-0,1
05.04.2023	1,699	0,003	69,42	68,26	67,77	67,53	0,24	24	0	0	72,2	47,3	24,9	0,6	0,4	1
06.04.2023	1,429	0,005	59,9	58,91	58,54	58,3	0,24	20	4	1	71	46,8	24,23	0,6	0,4	2,3
07.04.2023	1,635	0,009	74,37	73,19	72,73	72,43	0,3	24	0	0	69,8	47,5	22,27	0,6	0,4	9,6
08.04.2023	1,636	0,011	77,72	76,52	76,02	75,69	0,33	24	0	0	69,6	48,4	21,28	0,6	0,4	10,3
09.04.2023	1,614	0,013	76,17	74,99	74,53	74,16	0,37	24	0	0	69,8	48,4	21,4	0,6	0,4	8,2
10.04.2023	1,615	0,012	77,02	75,86	75,33	75,02	0,31	24	0	0	69,7	48,5	21,2	0,6	0,4	7,9
11.04.2023	1,636	0,015	80,99	79,78	79,2	78,84	0,36	24	0	0	70	49,5	20,44	0,6	0,4	10
12.04.2023	1,612	0,019	81,99	80,8	80,19	79,82	0,37	24	0	0	69,9	50,1	19,84	0,6	0,4	11,3
13.04.2023	1,605	0,017	80,12	78,97	78,39	78,01	0,38	24	0	0	70,1	49,9	20,18	0,6	0,4	9,5
14.04.2023	1,57	0,02	78,76	77,62	77,06	76,66	0,4	24	0	0	70	49,9	20,09	0,6	0,4	11
15.04.2023	1,594	0,02	79,5	78,34	77,77	77,38	0,39	24	0	0	70	49,8	20,23	0,6	0,4	10,4
16.04.2023	1,588	0,009	77,21	76,08	75,53	75,18	0,35	24	0	0	69,6	48,9	20,77	0,6	0,4	6,1
17.04.2023	1,624	0,009	78,82	77,63	77,07	76,75	0,32	24	0	0	69,9	49	20,85	0,6	0,4	7,2
18.04.2023	1,609	0,014	79,05	77,85	77,33	76,96	0,37	24	0	0	69,7	49,1	20,6	0,6	0,4	9,5
19.04.2023	1,595	0,01	76,55	75,37	74,86	74,55	0,31	24	0	0	69,7	48,6	21,1	0,6	0,4	-
20.04.2023	0,845	0,013	44,09	43,4	43,17	42,89	0,28	24	0	1	68,6	49,4	19,3	0,6	0,4	-
21.04.2023	0,252	0,016	14,97	14,67	14,67	14,45	0,22	24	0	1	68,8	52,6	16,28	0,6	0,4	-
22.04.2023	0,245	0,013	14,97	14,7	14,66	14,48	0,18	24	0	1	68,7	52,5	16,22	0,6	0,4	-
23.04.2023	0,245	0,015	15,56	15,26	15,22	15,05	0,17	24	0	1	68,6	53,2	15,48	0,6	0,4	-
Итого:	45,741	0	2110,79	2076,95	2063,8	2053,78	0	739	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,741															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 739

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	1101,584	46657,21	45849,52	45562,2	45359,28
23.04.2023	1147,325	48768	47926,47	47626	47413,06

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 12:23:03