

#80127#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 22.04.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6446
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206988
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	1,657	0,008	73,15	72,01	71,56	71,26	0,3	24	0	0	70	47,1	22,91	0,6	0,4	3,6
25.03.2024	1,649	0,007	73,38	72,24	71,75	71,5	0,25	24	0	0	70,3	47,5	22,8	0,6	0,4	3,9
26.03.2024	1,619	0,006	73,23	72,12	71,59	71,36	0,23	24	0	0	70,5	48,1	22,47	0,6	0,4	5,5
27.03.2024	1,62	0,003	75,42	74,33	73,73	73,55	0,18	24	0	0	70,2	48,4	21,82	0,6	0,4	9,1
28.03.2024	1,521	0,005	77,2	76,17	75,56	75,35	0,21	24	0	0	68,5	48,5	19,96	0,6	0,4	11,8
29.03.2024	1,604	0,005	77,85	76,8	76,14	75,92	0,22	24	0	0	69,6	48,7	20,91	0,6	0,4	10,7
30.03.2024	1,563	0,015	77,98	76,98	76,26	76,02	0,24	24	0	0	70,3	50	20,32	0,6	0,4	13,4
31.03.2024	1,482	0,015	76,43	75,49	74,74	74,56	0,18	23	0	0	70,2	50,5	19,69	0,6	0,4	16,7
01.04.2024	1,542	0,011	81,14	80,19	79,33	79,23	0,1	24	0	0	70,4	51	19,32	0,6	0,4	-
02.04.2024	1,534	0,011	77,05	76,1	75,35	75,16	0,19	24	0	0	70,5	50,3	20,19	0,6	0,4	-
03.04.2024	1,608	0,002	71,51	70,5	69,89	69,76	0,13	24	0	0	71,5	48,6	22,94	0,6	0,4	-
04.04.2024	1,611	0	71,01	70	69,34	69,27	0,07	24	0	0	71,8	48,6	23,17	0,6	0,4	-
05.04.2024	1,567	0,003	74,79	73,82	73,12	72,99	0,13	24	0	0	70,2	48,9	21,3	0,6	0,4	-
06.04.2024	1,571	0,003	76,02	75,04	74,32	74,19	0,13	24	0	0	70	49	21,02	0,6	0,4	-
07.04.2024	1,541	0,005	76,1	75,18	74,39	74,31	0,08	24	0	0	70,3	49,6	20,63	0,6	0,4	-
08.04.2024	1,54	0,008	77,59	76,69	75,9	75,73	0,17	24	0	0	70,3	50,1	20,14	0,6	0,4	-
09.04.2024	1,53	0,008	81,23	80,34	79,45	79,36	0,09	24	0	0	70,1	51	19,19	0,6	0,4	-
10.04.2024	0,531	0,002	27,03	26,68	26,42	26,39	0,03	24	0	1	69,8	49,8	19,98	0,6	0,4	-
11.04.2024	0,213	0,004	11,08	10,88	10,85	10,76	0,09	24	0	1	68,4	49	19,47	0,6	0,4	-
12.04.2024	0,215	0,004	10,81	10,6	10,6	10,48	0,12	24	0	1	68,2	48,2	20	0,6	0,4	-
13.04.2024	0,262	0,005	13,77	13,54	13,47	13,37	0,1	24	0	1	68,3	49,3	19,01	0,6	0,4	-
14.04.2024	0,235	0,003	12,65	12,44	12,38	12,33	0,05	24	0	1	67,5	48,7	18,8	0,6	0,4	-
15.04.2024	0,24	0,001	11,99	11,78	11,73	11,69	0,04	24	0	1	68,1	47,8	20,28	0,6	0,4	-
16.04.2024	0,15	0,002	7,85	7,7	7,69	7,63	0,06	24	0	1	66,9	47,8	19,12	0,6	0,4	-
17.04.2024	0,236	0,003	11,87	11,64	11,59	11,53	0,06	24	0	1	68,1	48	20,16	0,6	0,4	-
18.04.2024	0,236	0,003	12,11	11,87	11,84	11,78	0,06	24	0	1	67,8	48	19,77	0,6	0,4	-
19.04.2024	1,181	0,009	50,52	49,65	49,4	49,12	0,28	24	0	1	69,8	46,2	23,62	0,6	0,4	-
20.04.2024	1,842	0,018	82,86	81,51	81,05	80,56	0,49	24	0	0	70,1	47,7	22,4	0,6	0,4	-
21.04.2024	1,806	0,012	81,65	80,4	79,89	79,52	0,37	24	0	0	70,1	47,7	22,36	0,6	0,4	-
22.04.2024	1,683	0,003	69,89	68,82	68,34	68,15	0,19	24	0	0	70,2	45,7	24,47	0,6	0,4	-
Итого:	35,589	0	1695,16	1671,51	1657,67	1652,83	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,589															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	1465,611	62950,41	61883,22	61477,06	61209,74
22.04.2024	1501,2	64645,57	63554,73	63134,73	62862,57

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2024 13:50:35