

# #15164#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 6446  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00206988  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,223	0,012	13,79	13,5	13,48	13,33	0,15	24	0	1	68,8	52,9	15,88	0,6	0,4	-
25.04.2023	0,249	0,016	13,44	13,01	13,13	12,85	0,28	24	0	1	69,1	51,3	17,78	0,6	0,4	-
26.04.2023	0,244	0,016	13,09	12,66	12,83	12,48	0,35	24	0	1	69,2	51,6	17,64	0,6	0,4	-
27.04.2023	0,256	0,013	14,28	13,87	13,97	13,72	0,25	24	0	1	68,9	51,5	17,42	0,6	0,4	-
28.04.2023	0,242	0,016	12,94	12,54	12,65	12,39	0,26	24	0	1	69,3	51,2	18,06	0,6	0,4	-
29.04.2023	0,23	0,013	12,57	12,2	12,29	12,05	0,24	24	0	1	69,1	51,5	17,59	0,6	0,4	-
30.04.2023	0,25	0,019	13,18	12,81	12,92	12,62	0,3	24	0	1	69,1	51	18,07	0,6	0,4	-
01.05.2023	0,273	0,012	15,51	15,14	15,18	14,98	0,2	24	0	1	69,4	52	17,38	0,6	0,4	-
02.05.2023	0,247	0,01	14,44	14,13	14,09	13,97	0,12	24	0	1	69,3	52,4	16,91	0,6	0,4	-
03.05.2023	0,26	0,011	15,14	14,85	14,83	14,66	0,17	24	0	1	69,3	52,4	16,84	0,6	0,4	-
04.05.2023	0,258	0,009	15,21	14,96	14,87	14,77	0,1	24	0	1	69,1	52,3	16,86	0,6	0,4	-
05.05.2023	0,283	0,009	17,18	16,9	16,79	16,68	0,11	24	0	0	69,2	52,8	16,42	0,6	0,4	-
06.05.2023	0,252	0,011	14,1	13,84	13,82	13,67	0,15	24	0	1	69,1	51,4	17,69	0,6	0,4	-
07.05.2023	0,238	0,011	13,51	13,25	13,24	13,07	0,17	24	0	1	69,1	51,6	17,42	0,6	0,4	-
08.05.2023	0,3	0,007	17	16,74	16,65	16,53	0,12	24	0	1	69,4	51,6	17,76	0,6	0,4	-
09.05.2023	0,261	0,01	14,61	14,35	14,31	14,2	0,11	24	0	1	69,1	51,4	17,71	0,6	0,4	-
10.05.2023	0,238	0,009	13,22	12,99	12,95	12,81	0,14	24	0	1	69,1	51,2	17,81	0,6	0,4	-
11.05.2023	0,231	0,013	14,42	14,19	14,13	13,99	0,14	24	0	1	68,8	53	15,79	0,6	0,4	-
12.05.2023	0,256	0,01	15,29	15,05	14,97	14,83	0,14	24	0	1	69,1	52,7	16,39	0,6	0,4	-
13.05.2023	0,233	0,011	14,43	14,18	14,1	13,99	0,11	24	0	1	68,8	52,6	16,16	0,6	0,4	-
14.05.2023	0,222	0,009	13,13	12,89	12,84	12,73	0,11	24	0	1	69	52	17	0,6	0,4	-
15.05.2023	0,28	0,013	17,02	16,74	16,66	16,54	0,12	24	0	1	69,1	52,9	16,23	0,6	0,4	-
16.05.2023	0,228	0,014	13,56	13,32	13,27	13,13	0,14	24	0	1	69	52,2	16,77	0,6	0,4	-
17.05.2023	0,239	0,013	14,28	14,03	13,96	13,83	0,13	24	0	1	68,8	52,4	16,45	0,6	0,4	-
18.05.2023	0,236	0,007	14,79	14,55	14,44	14,37	0,07	24	0	1	69	53	15,98	0,6	0,4	-
19.05.2023	0,223	0,008	13,79	13,55	13,47	13,36	0,11	24	0	1	68,8	52,7	16,03	0,6	0,4	-
20.05.2023	0,24	0,01	14,02	13,76	13,75	13,6	0,15	24	0	1	69	52,2	16,83	0,6	0,4	-
21.05.2023	0,234	0,009	14,25	14,01	13,92	13,85	0,07	24	0	1	68,8	52,2	16,65	0,6	0,4	-
22.05.2023	0,214	0,009	12,95	12,7	12,65	12,56	0,09	24	0	1	69	52,6	16,47	0,6	0,4	-
23.05.2023	0,212	0,012	12,23	11,99	11,98	11,83	0,15	24	0	1	68,8	51,6	17,19	0,6	0,4	-
Итого:	7,352	0	427,37	418,7	418,14	413,39	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,352															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2023	1147,325	48768	47926,47	47626	47413,06
23.05.2023	1154,677	49195,37	48345,17	48044,14	47826,45

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.05.2023 7:50:31