

#15152#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 6446  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00206988  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 26.04.2022 | 0,893       | 0,002        | 41,34      | 40,74      | 40,39     | 40,3      | 0,09      | 24          | 0          | 1      | 71,1      | 49,1      | 22    | 0,6        | 0,4        | -              |
| 27.04.2022 | 0,214       | 0,001        | 8,37       | 8,15       | 8,19      | 8,15      | 0,04      | 24          | 0          | 1      | 69,3      | 43,3      | 25,99 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 28.04.2022 | 0,239       | 0            | 8,56       | 8,34       | 8,36      | 8,33      | 0,03      | 24          | 0          | 1      | 69,7      | 41,3      | 28,39 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 29.04.2022 | 0,24        | 0            | 8,53       | 8,31       | 8,34      | 8,3       | 0,04      | 24          | 0          | 1      | 70,1      | 41,7      | 28,4  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 30.04.2022 | 0,227       | 0,001        | 8,22       | 8,01       | 8,04      | 8         | 0,04      | 24          | 0          | 1      | 70,2      | 42,3      | 27,91 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 01.05.2022 | 0,18        | 0            | 6,89       | 6,72       | 6,76      | 6,71      | 0,05      | 24          | 0          | 1      | 69,9      | 43,7      | 26,18 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.05.2022 | 0,186       | 0            | 6,77       | 6,58       | 6,62      | 6,58      | 0,04      | 24          | 0          | 1      | 69,6      | 41,7      | 27,9  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.05.2022 | 0,214       | 0,002        | 7,76       | 7,57       | 7,58      | 7,55      | 0,03      | 24          | 0          | 1      | 70        | 41,9      | 28,08 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 04.05.2022 | 0,207       | 0,002        | 7,49       | 7,32       | 7,3       | 7,31      | -0,01     | 23          | 1          | 1      | 69,9      | 41,6      | 28,33 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.05.2022 | 0,23        | 0            | 8,25       | 8,07       | 8,05      | 8,06      | -0,01     | 24          | 0          | 1      | 70,2      | 41,4      | 28,85 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 06.05.2022 | 0,223       | 0,001        | 8,43       | 8,24       | 8,22      | 8,22      | 0         | 24          | 0          | 1      | 70,2      | 43,2      | 27,06 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 07.05.2022 | 0,224       | 0            | 8,14       | 7,96       | 7,95      | 7,95      | 0         | 24          | 0          | 1      | 70,3      | 41,9      | 28,39 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.05.2022 | 0,232       | 0            | 8,33       | 8,16       | 8,13      | 8,16      | -0,03     | 24          | 0          | 1      | 70,2      | 41,7      | 28,48 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 09.05.2022 | 0,215       | 0            | 7,95       | 7,79       | 7,74      | 7,79      | -0,05     | 24          | 0          | 1      | 70,2      | 41,9      | 28,35 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 10.05.2022 | 0,198       | 0            | 7,07       | 6,92       | 6,93      | 6,92      | 0,01      | 24          | 0          | 1      | 69,8      | 41        | 28,79 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.05.2022 | 0,192       | -0,017       | 7,79       | 7,94       | 7,61      | 7,92      | -0,31     | 24          | 0          | 1      | 70,3      | 43,3      | 26,99 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.05.2022 | 0,248       | 0            | 8,63       | 8,49       | 8,43      | 8,48      | -0,05     | 24          | 0          | 1      | 70,2      | 40,6      | 29,61 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.05.2022 | 0,25        | 0            | 8,51       | 8,39       | 8,3       | 8,38      | -0,08     | 24          | 0          | 1      | 70,4      | 39,6      | 30,72 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.05.2022 | 0,227       | 0,001        | 7,89       | 7,76       | 7,69      | 7,75      | -0,06     | 24          | 0          | 1      | 70,1      | 40,6      | 29,56 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.05.2022 | 0,271       | 0            | 9,02       | 8,84       | 8,82      | 8,83      | -0,01     | 24          | 0          | 1      | 70,6      | 39,8      | 30,78 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.05.2022 | 0,244       | 0            | 8,38       | 8,22       | 8,18      | 8,21      | -0,03     | 24          | 0          | 1      | 70,3      | 40,4      | 29,94 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.05.2022 | 0,251       | 0            | 8,79       | 8,58       | 8,56      | 8,58      | -0,02     | 24          | 0          | 1      | 70,3      | 40,8      | 29,51 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.05.2022 | 0,259       | 0            | 9,21       | 8,97       | 8,99      | 8,95      | 0,04      | 24          | 0          | 1      | 70,5      | 41,8      | 28,69 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.05.2022 | 0,218       | -0,001       | 7,66       | 7,61       | 7,45      | 7,61      | -0,16     | 24          | 0          | 1      | 70,9      | 40,7      | 30,22 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.05.2022 | 0,227       | 0            | 8,02       | 7,76       | 7,82      | 7,76      | 0,06      | 24          | 0          | 1      | 70,1      | 41,6      | 28,48 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.05.2022 | 0,251       | 0,002        | 8,89       | 8,64       | 8,7       | 8,63      | 0,07      | 24          | 0          | 1      | 70,3      | 41,9      | 28,45 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.05.2022 | 0,235       | 0            | 8,31       | 8,12       | 8,13      | 8,11      | 0,02      | 24          | 0          | 1      | 70        | 41,1      | 28,82 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 23.05.2022 | 0,254       | 0            | 8,63       | 8,47       | 8,41      | 8,45      | -0,04     | 24          | 0          | 1      | 70,4      | 40,2      | 30,18 | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 7,049       | 0            | 261,83     | 256,67     | 255,69    | 255,99    | 0         | 671         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 7,049       |              |            |            |           |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 25.04.2022 | 783,791  | 32515,79 | 31914,24 | 31747,19 | 31579,76 |
| 23.05.2022 | 790,84   | 32777,62 | 32170,91 | 32002,88 | 31835,75 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.05.2022 7:42:33