

#15153#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6446
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206988
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,217	0	7,99	7,87	7,79	7,86	-0,07	24	0	1	69,7	41,6	28,07	0,6	0,4	-
25.05.2022	0,224	0	8,33	8,18	8,12	8,18	-0,06	24	0	1	69,3	41,2	28,12	0,6	0,4	-
26.05.2022	0,219	0,001	7,95	7,81	7,76	7,8	-0,04	24	0	1	69	40,8	28,19	0,6	0,4	-
27.05.2022	0,24	0	8,64	8,5	8,44	8,49	-0,05	24	0	1	69,3	40,4	28,95	0,6	0,4	-
28.05.2022	0,225	0	9,06	8,92	8,87	8,89	-0,02	24	0	1	67,9	42,3	25,65	0,6	0,4	-
29.05.2022	0,241	0	8,54	8,4	8,36	8,38	-0,02	24	0	1	69,5	40,3	29,26	0,6	0,4	-
30.05.2022	0,223	0	8,55	8,45	8,33	8,44	-0,11	24	0	1	69,5	41,9	27,57	0,6	0,4	-
31.05.2022	0,203	0	7,56	7,47	7,39	7,47	-0,08	24	0	1	69,2	40,9	28,3	0,6	0,4	-
01.06.2022	0,207	0	7,96	7,85	7,77	7,83	-0,06	24	0	1	69	41,6	27,31	0,6	0,4	-
02.06.2022	0,194	0	7,06	6,96	6,89	6,96	-0,07	24	0	1	69	40,5	28,51	0,6	0,4	-
03.06.2022	0,21	0	10,05	10,06	9,84	9,95	-0,11	24	0	1	69,7	47,7	21,98	0,6	0,4	-
04.06.2022	0,214	0	11,09	11,13	10,82	11,02	-0,2	24	0	1	70	49,4	20,58	0,6	0,4	-
05.06.2022	0,22	0	11,77	11,82	11,51	11,69	-0,18	24	0	1	70,2	50,2	19,99	0,6	0,4	-
06.06.2022	0,263	0	13,17	13,21	12,88	13,05	-0,17	24	0	1	70,3	49,4	20,84	0,6	0,4	-
07.06.2022	0,241	0,001	12,58	12,63	12,32	12,47	-0,15	24	0	1	70,2	50,1	20,15	0,6	0,4	-
08.06.2022	0,192	0,001	12,44	12,5	12,17	12,34	-0,17	24	0	1	68,6	52,1	16,48	0,6	0,4	-
09.06.2022	0,217	0,002	11,7	11,71	11,44	11,57	-0,13	24	0	1	69,8	50,4	19,36	0,6	0,4	-
10.06.2022	0,216	0,002	11,25	11,22	11,01	11,07	-0,06	24	0	1	70	50,1	19,89	0,6	0,4	-
11.06.2022	0,199	0	10,21	10,23	9,98	10,14	-0,16	24	0	1	70,1	49,6	20,49	0,6	0,4	-
12.06.2022	0,18	0,002	10,05	10,07	9,81	9,97	-0,16	24	0	1	69,7	50,2	19,55	0,6	0,4	-
13.06.2022	0,215	0,003	11,57	11,59	11,31	11,44	-0,13	24	0	1	69,8	50,2	19,66	0,6	0,4	-
14.06.2022	0,213	0	14,46	14,51	14,14	14,31	-0,17	24	0	1	67,6	52,1	15,5	0,6	0,4	-
15.06.2022	0,222	0,001	12,07	12,1	11,79	11,94	-0,15	24	0	1	70	50,3	19,69	0,6	0,4	-
16.06.2022	0,225	0,001	12,62	12,66	12,36	12,49	-0,13	24	0	1	70,2	51,6	18,58	0,6	0,4	-
17.06.2022	0,254	0	13,21	13,22	12,93	13,04	-0,11	24	0	1	70,2	50,2	20,01	0,6	0,4	-
18.06.2022	0,216	0	11,07	11,09	10,83	10,94	-0,11	24	0	1	70	49,6	20,43	0,6	0,4	-
19.06.2022	0,207	0	11,1	11,1	10,86	10,97	-0,11	24	0	1	69,8	50	19,79	0,6	0,4	-
20.06.2022	0,22	0,002	11,26	11,24	11,02	11,11	-0,09	24	0	1	69,9	49,7	20,21	0,6	0,4	-
21.06.2022	0,22	0,002	11,88	11,86	11,62	11,71	-0,09	24	0	1	69,9	50,5	19,38	0,6	0,4	-
22.06.2022	0,23	0,001	12,23	12,19	11,96	12,02	-0,06	24	0	1	70	50,7	19,31	0,6	0,4	-
23.06.2022	0,233	0,002	11,69	11,66	11,44	11,51	-0,07	24	0	1	70	49,8	20,2	0,6	0,4	-
Итого:	6,8	0	329,11	328,21	321,76	325,05	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,8															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	790,84	32777,62	32170,91	32002,88	31835,75
23.06.2022	797,64	33106,73	32499,12	32324,64	32160,8

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2022 7:39:49