

#133074#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Сафронова 2-6, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00206988	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	310,969	305,069	5.9

Подпись исполнителя



#133073#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206988
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	0,217	0,006	11,3	11,09	11,07	10,97	0,1	24	0	1	68,7	49,7	19,04	0,6	0,4
25.05.2025	-	0,233	0,003	13	12,79	12,7	12,64	0,06	24	0	1	68,9	50,8	18,15	0,6	0,4
26.05.2025	-	0,222	0,006	11,77	11,59	11,51	11,45	0,06	24	0	1	68,7	49,8	18,9	0,6	0,4
27.05.2025	-	0,219	0,006	12,81	12,61	12,53	12,48	0,05	24	0	1	68,5	51,3	17,22	0,6	0,4
28.05.2025	-	0,221	0,007	11,98	11,74	11,71	11,62	0,09	24	0	1	68,7	50,4	18,32	0,6	0,4
29.05.2025	-	0,208	0,005	11,4	11,21	11,18	11,1	0,08	24	0	1	68,4	50,2	18,28	0,6	0,4
30.05.2025	-	0,214	0,007	11,93	11,74	11,67	11,6	0,07	24	0	1	68,4	50,1	18,24	0,6	0,4
31.05.2025	-	0,189	0,007	17,59	17,45	17,24	17,22	0,02	24	0	1	64	53	10,94	0,6	0,4
01.06.2025	-	0,213	0,002	11,84	11,73	11,6	11,59	0,01	24	0	1	68,5	50,3	18,24	0,6	0,4
02.06.2025	-	0,184	0,004	10,54	10,47	10,33	10,36	-0,03	24	0	1	68,6	50,6	17,92	0,6	0,4
03.06.2025	-	0,189	0,002	11,12	11,07	10,88	10,96	-0,08	24	0	1	68,5	50,5	17,94	0,6	0,4
04.06.2025	-	0,199	0,003	11,18	11,03	10,94	10,92	0,02	24	0	1	68,3	50,3	18,03	0,6	0,4
05.06.2025	-	0,197	0,006	10,91	10,72	10,68	10,61	0,07	24	0	1	68,4	50,3	18,15	0,6	0,4
06.06.2025	-	0,199	0,004	11,28	11,15	11,05	11,02	0,03	24	0	1	68,6	50,8	17,84	0,6	0,4
07.06.2025	-	0,186	0,004	10,49	10,45	10,28	10,35	-0,07	24	0	1	68,6	50,2	18,4	0,6	0,4
08.06.2025	-	0,166	0,002	9,75	9,74	9,55	9,63	-0,08	24	0	1	68,1	50,3	17,74	0,6	0,4
09.06.2025	-	0,071	0	3,8	3,8	3,73	3,76	-0,03	24	0	1	68,3	49,2	19,15	0,6	0,4
10.06.2025	-	0,055	0,004	6,1	5,99	6,02	5,94	0,08	24	0	1	52	43,5	8,49	0,6	0,4
11.06.2025	-	0,212	0,02	16,25	15,85	15,94	15,61	0,33	24	0	1	63,7	51,5	12,16	0,6	0,4
12.06.2025	-	0,21	0,019	14,45	14,06	14,18	13,86	0,32	24	0	1	64,5	50,7	13,76	0,6	0,4
13.06.2025	-	0,193	0,011	11,27	10,97	11,02	10,84	0,18	24	0	1	66,6	50	16,52	0,6	0,4
14.06.2025	-	0,182	0,006	9,89	9,64	9,67	9,57	0,1	24	0	1	68,6	50,2	18,4	0,6	0,4
15.06.2025	-	0,205	0,004	11,38	11,21	11,14	11,1	0,04	24	0	1	69	50,8	18,14	0,6	0,4
16.06.2025	-	0,193	0,001	10,81	10,76	10,58	10,64	-0,06	24	0	1	68,9	50,3	18,62	0,6	0,4
17.06.2025	-	0,178	0,002	9,97	9,88	9,75	9,78	-0,03	24	0	1	68,8	50,2	18,57	0,6	0,4
18.06.2025	-	0,193	0,002	10,51	10,44	10,3	10,32	-0,02	24	0	1	68,8	50,1	18,73	0,6	0,4
19.06.2025	-	0,18	0,003	11,17	11,08	10,95	10,97	-0,02	24	0	1	68,6	51,9	16,69	0,6	0,4
20.06.2025	-	0,181	0,005	10,23	10,16	10,03	10,03	0	24	0	1	68,8	50,9	17,94	0,6	0,4
21.06.2025	-	0,192	0,006	10,98	10,9	10,74	10,78	-0,04	24	0	1	69	51	17,92	0,6	0,4
22.06.2025	-	0,189	0,005	10,66	10,58	10,45	10,45	0	24	0	1	68,9	50,9	18,01	0,6	0,4
23.06.2025	-	0,21	0,006	12	11,91	11,78	11,73	0,05	24	0	1	69	51,5	17,54	0,6	0,4
Итого:	-	5,9	0,168	348,36	343,81	341,2	339,9	1,3	744	0	-	67,59	50,36	17,23	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	305,069	12731,5	12520,07	12438,52	12386,68
23.06.2025	310,969	13079,86	12863,88	12779,72	12726,58

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения