

# #15167#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 6446  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00206988  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,187	0,001	8,43	8,29	8,26	8,27	-0,01	24	0	1	66,5	43,9	22,6	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,175	0,001	7,81	7,69	7,63	7,67	-0,04	24	0	1	66,4	43,3	23,16	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,187	0	8,33	8,2	8,15	8,18	-0,03	24	0	1	66,6	43,4	23,11	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,189	0	8,18	8,05	8,01	8,03	-0,02	24	0	1	66,8	43,2	23,66	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,179	0,001	8,04	7,9	7,89	7,86	0,03	24	0	1	66,3	43,8	22,53	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,184	0,002	8,2	8,06	8,04	8,03	0,01	24	0	1	66,4	43,4	22,98	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,2	0,016	28,77	28,41	28,34	28,09	0,25	24	0	1	57,2	50,6	6,53	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,186	0,001	9,53	9,35	9,33	9,31	0,02	24	0	1	65	45,1	19,88	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,2	0	10,4	10,21	10,19	10,12	0,07	24	0	1	65,4	46,2	19,2	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,172	0	8,99	8,86	8,8	8,82	-0,02	24	0	1	65	45,2	19,8	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,178	0	8,89	8,78	8,7	8,74	-0,04	24	0	1	65,5	44,9	20,62	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,17	0	8,66	8,55	8,5	8,5	0	24	0	1	65,5	45,6	19,82	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,155	0	7,68	7,58	7,51	7,55	-0,04	24	0	1	65,7	45,2	20,53	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,164	0	7,81	7,71	7,66	7,69	-0,03	24	0	1	66,2	44,8	21,35	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,159	0	7,44	7,34	7,3	7,33	-0,03	24	0	1	66	43,9	22,04	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,155	0	7,85	7,77	7,68	7,76	-0,08	24	0	1	65,7	44,8	20,97	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,142	0	7,34	7,26	7,17	7,26	-0,09	24	0	1	66	45,6	20,49	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,158	0	8,1	8,03	7,93	8	-0,07	24	0	1	65,8	45,4	20,41	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,152	0	7,35	7,29	7,19	7,28	-0,09	24	0	1	66,2	44,2	21,96	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,153	0	7,46	7,41	7,31	7,39	-0,08	24	0	1	65,9	44,4	21,49	0,6	0,4	-
Итого:	3,445	0	185,26	182,74	181,59	181,88	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,445															

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 480

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	404,537	16267,75	15934,45	15875,91	15766,57
13.07.2021	407,982	16453,01	16117,19	16057,5	15948,45

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 8:25:54