

#15165#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6446
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206988
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,22	0,009	15,12	14,97	14,77	14,75	0,02	24	0	1	69,2	54,4	14,75	0,6	0,4	-
25.06.2023	0,213	0,006	15,94	15,79	15,58	15,58	0	24	0	1	68,8	55,2	13,59	0,6	0,4	-
26.06.2023	0,191	0,009	13,63	13,5	13,35	13,3	0,05	24	0	1	68,9	54,8	14,03	0,6	0,4	-
27.06.2023	0,188	0,01	13,54	13,41	13,26	13,18	0,08	24	0	1	68,9	55	13,94	0,6	0,4	-
28.06.2023	0,2	0,012	17,83	17,61	17,48	17,36	0,12	24	0	1	66	54,7	11,24	0,6	0,4	-
29.06.2023	0,201	0,011	22,16	21,91	21,73	21,62	0,11	24	0	1	63,6	54,6	9,06	0,6	0,4	-
30.06.2023	0,196	0,014	12,76	12,52	12,47	12,34	0,13	24	0	1	69	53,9	15,17	0,6	0,4	-
01.07.2023	0,175	0,01	11,36	11,17	11,1	11	0,1	24	0	1	69	53,7	15,29	0,6	0,4	-
02.07.2023	0,205	0,009	14,36	14,17	14,05	13,95	0,1	24	0	1	68,9	54,8	14,14	0,6	0,4	-
03.07.2023	0,209	0,012	14,7	14,51	14,39	14,28	0,11	24	0	1	69	54,9	14,06	0,6	0,4	-
04.07.2023	0,21	0,013	14,31	14,08	14,01	13,87	0,14	24	0	1	69,2	54,6	14,57	0,6	0,4	-
05.07.2023	0,193	0,011	14,11	13,93	13,81	13,72	0,09	24	0	1	68,4	54,7	13,65	0,6	0,4	-
06.07.2023	0,19	0,006	13,24	13,07	12,92	12,9	0,02	24	0	1	68,8	54,3	14,47	0,6	0,4	-
07.07.2023	0,195	0,009	14,22	14,07	13,91	13,86	0,05	24	0	1	68,4	54,6	13,8	0,6	0,4	-
08.07.2023	0,193	0,011	14,15	13,99	13,84	13,77	0,07	24	0	1	68,6	54,8	13,82	0,6	0,4	-
09.07.2023	0,18	0,012	11,85	11,7	11,6	11,49	0,11	24	0	0	68,7	53,8	14,87	0,6	0,4	-
10.07.2023	0,191	0,012	12,15	11,94	11,87	11,77	0,1	24	0	1	69,2	53,6	15,5	0,6	0,4	-
11.07.2023	0,198	0,008	14,09	13,89	13,77	13,7	0,07	24	0	1	68,5	54,5	14,01	0,6	0,4	-
12.07.2023	0,187	0,01	12,96	12,76	12,67	12,59	0,08	24	0	1	68,9	54,6	14,32	0,6	0,4	-
13.07.2023	0,189	0,013	18,91	18,7	18,56	18,42	0,14	24	0	1	64,6	54,9	9,68	0,6	0,4	-
14.07.2023	0,196	0,01	13,43	13,2	13,13	13,03	0,1	24	0	1	68,9	54,3	14,6	0,6	0,4	-
15.07.2023	0,193	0,013	13,25	13,06	12,97	12,87	0,1	24	0	1	69	54,4	14,53	0,6	0,4	-
16.07.2023	0,193	0,005	15,15	14,98	14,79	14,77	0,02	24	0	1	68,9	55,8	13,09	0,6	0,4	-
17.07.2023	0,196	0,008	13,35	13,18	13,04	12,98	0,06	24	0	1	68,9	54,1	14,76	0,6	0,4	-
18.07.2023	0,165	0,009	11,33	11,21	11,1	11,05	0,05	24	0	1	68,7	54,2	14,49	0,6	0,4	-
19.07.2023	0,17	0,007	12,33	12,2	12,05	12,01	0,04	24	0	1	68,7	54,9	13,86	0,6	0,4	-
20.07.2023	0,184	0,016	13,1	12,91	12,85	12,71	0,14	24	0	1	68,8	55	13,75	0,6	0,4	-
21.07.2023	0,193	0,012	13,26	13,04	12,97	12,84	0,13	24	0	1	69	54,5	14,42	0,6	0,4	-
22.07.2023	0,189	0,01	13,65	13,46	13,34	13,27	0,07	24	0	1	68,9	55	13,88	0,6	0,4	-
23.07.2023	0,199	0,008	14,89	14,71	14,55	14,52	0,03	24	0	1	68,8	55,4	13,46	0,6	0,4	-
Итого:	5,802	0	425,13	419,64	415,93	413,5	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,802															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	1158,513	49447,47	48593,34	48290,73	48071,05
23.07.2023	1164,315	49872,6	49012,98	48706,66	48484,55

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2023 7:09:44