

#142397#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Сафронова 2-6, Калининград
13
6446
ВКТ-7
00206988
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,183	0,003	10,96	10,9	10,74	10,78	-0,04	24	0	1	68,9	51,5	17,4	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,173	0,004	10,2	10,13	9,98	10,01	-0,03	24	0	1	68,5	51,4	17,15	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,169	0,006	10,01	9,94	9,81	9,85	-0,04	24	0	1	68,8	51,4	17,35	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,187	0,003	11,14	11,05	10,88	10,93	-0,05	24	0	1	68,9	51,7	17,16	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,173	0,005	9,98	9,9	9,77	9,79	-0,02	21	3	1	68,9	51,3	17,63	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,183	0,008	10,86	10,77	10,63	10,65	-0,02	24	0	1	68,8	51,4	17,34	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,199	0,007	11,54	11,43	11,3	11,28	0,02	24	0	1	68,9	51,3	17,52	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,179	0,004	10,93	10,84	10,7	10,72	-0,02	24	0	1	68,4	51,8	16,65	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,179	0,005	10,3	10,21	10,08	10,11	-0,03	24	0	1	69	51,1	17,88	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,19	0,006	10,61	10,5	10,4	10,37	0,03	24	0	1	69	50,8	18,19	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,167	0,005	9,5	9,41	9,31	9,3	0,01	24	0	1	68,7	50,9	17,88	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,206	0,006	11,99	11,86	11,75	11,72	0,03	24	0	1	69,1	51,5	17,56	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,16	0,002	9,37	9,27	9,16	9,2	-0,04	24	0	1	68,7	51,1	17,56	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,162	0,003	9,78	9,68	9,57	9,59	-0,02	24	0	1	68,9	51,7	17,18	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,17	0,003	9,5	9,39	9,31	9,3	0,01	24	0	1	68,8	50,5	18,28	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,177	0,005	9,88	9,78	9,67	9,67	0	24	0	1	68,9	50,8	18,11	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,165	0,007	9,5	9,39	9,29	9,27	0,02	24	0	1	68,6	50,8	17,77	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,175	0,004	10,17	10,06	9,95	9,98	-0,03	24	0	1	68,7	51	17,72	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,179	0,008	10,5	10,37	10,28	10,23	0,05	24	0	1	68,9	51,6	17,33	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,182	0,005	10,02	9,92	9,82	9,8	0,02	24	0	1	68,9	50,6	18,33	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,173	0,005	9,84	9,74	9,62	9,64	-0,02	24	0	1	68,9	51	17,89	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,166	0,004	9,41	9,3	9,2	9,2	0	24	0	1	68,7	50,7	18	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,175	0,004	9,7	9,6	9,49	9,49	0	24	0	1	68,6	50,4	18,23	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,162	0,005	9,19	9,1	8,98	9,01	-0,03	24	0	1	68,7	50,6	18,14	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,174	0,004	9,8	9,72	9,6	9,59	0,01	23	1	1	68,6	50,7	17,97	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,155	0,001	9,01	8,94	8,81	8,86	-0,05	24	0	1	68,6	50,8	17,8	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,156	0,002	9,15	9,09	8,96	9,03	-0,07	24	0	1	68,7	51	17,66	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,165	0,002	9,25	9,17	9,03	9,1	-0,07	24	0	1	68,8	50,3	18,53	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,151	0,004	8,78	8,72	8,59	8,64	-0,05	24	0	1	68,4	50,6	17,72	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,157	0,004	9,28	9,22	9,07	9,11	-0,04	24	0	1	68,8	51	17,73	0,6	0,4	-
Итого:	5,192	0	300,15	297,4	293,75	294,22	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,192															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч716

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	310,969	13079,86	12863,88	12779,72	12726,58
23.07.2025	316,161	13380,01	13161,28	13073,47	13020,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 15:11:14