

#28793#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6446
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206988
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,186	0,01	13,17	13,03	12,88	12,82	0,06	24	0	1	68,8	54,7	14,17	0,6	0,4	-
25.07.2023	0,167	0,007	12,12	11,99	11,84	11,81	0,03	24	0	1	68,6	54,6	13,97	0,6	0,4	-
26.07.2023	0,183	0,012	13,26	13,09	12,97	12,91	0,06	24	0	1	68,8	55	13,82	0,6	0,4	-
27.07.2023	0,177	0,012	12,63	12,43	12,33	12,25	0,08	24	0	1	68,7	54,9	13,78	0,6	0,4	-
28.07.2023	0,188	0,01	13,72	13,52	13,42	13,32	0,1	24	0	1	68,7	55,1	13,63	0,6	0,4	-
29.07.2023	0,177	0,008	12,72	12,55	12,41	12,39	0,02	24	0	1	68,8	54,6	14,27	0,6	0,4	-
30.07.2023	0,19	0,013	13,18	13,02	12,9	12,82	0,08	24	0	1	68,8	54,5	14,33	0,6	0,4	-
31.07.2023	0,186	0,007	13,42	13,27	13,14	13,07	0,07	24	0	1	68,7	54,9	13,79	0,6	0,4	-
01.08.2023	0,177	0,008	11,76	11,61	11,49	11,47	0,02	24	0	1	69,2	53,6	15,65	0,6	0,4	-
02.08.2023	0,18	0,009	9,69	9,52	9,47	9,41	0,06	24	0	1	70,6	51,9	18,71	0,6	0,4	-
03.08.2023	0,208	0,012	11,12	10,89	10,88	10,75	0,13	24	0	1	70,8	52,3	18,45	0,6	0,4	-
04.08.2023	0,179	0,01	9,57	9,34	9,34	9,23	0,11	24	0	1	70,6	52,2	18,41	0,6	0,4	-
05.08.2023	0,186	0,011	9,86	9,63	9,61	9,52	0,09	24	0	1	70,9	52	18,83	0,6	0,4	-
06.08.2023	0,168	0,012	9,54	9,31	9,33	9,22	0,11	24	0	1	70,4	53,2	17,15	0,6	0,4	-
07.08.2023	0,184	0,01	10,16	9,93	9,91	9,81	0,1	24	0	1	70,7	52,7	18,03	0,6	0,4	-
08.08.2023	0,19	0,014	10,25	10,01	10	9,88	0,12	24	0	1	70,8	52,7	18,1	0,6	0,4	-
09.08.2023	0,194	0,013	10,4	10,17	10,16	10,05	0,11	24	0	1	70,7	52,1	18,64	0,6	0,4	-
10.08.2023	0,186	0,011	10,25	10,02	10,03	9,9	0,13	24	0	1	70,7	52,7	17,96	0,6	0,4	-
11.08.2023	0,191	0,01	10,31	10,08	10,07	9,95	0,12	24	0	1	70,8	52,4	18,41	0,6	0,4	-
12.08.2023	0,204	0,007	11,51	11,38	11,26	11,25	0,01	24	0	1	70,9	52,8	18,01	0,6	0,4	-
13.08.2023	0,182	0,002	10,57	10,57	10,34	10,43	-0,09	24	0	1	70,8	52,6	18,13	0,6	0,4	-
14.08.2023	0,189	0,001	10,83	10,89	10,58	10,75	-0,17	24	0	1	70,9	52,4	18,54	0,6	0,4	-
15.08.2023	0,177	0,006	26,99	26,89	26,6	26,58	0,02	24	0	1	54,5	47,8	6,65	0,6	0,4	-
16.08.2023	0,199	0,018	18,1	17,73	17,72	17,45	0,27	24	0	1	67,4	57,2	10,29	0,6	0,4	-
17.08.2023	0,205	0,018	14,44	14,09	14,14	13,87	0,27	24	0	1	68,8	55,4	13,35	0,6	0,4	-
18.08.2023	0,199	0,016	14,02	13,73	13,72	13,52	0,2	24	0	1	68,2	54,7	13,52	0,6	0,4	-
19.08.2023	0,172	0,009	10,7	10,51	10,44	10,39	0,05	24	0	1	70,3	54	16,25	0,6	0,4	-
20.08.2023	0,176	0,009	9,69	9,49	9,45	9,39	0,06	24	0	1	70,9	52,6	18,3	0,6	0,4	-
21.08.2023	0,185	0,013	13,46	13,29	13,19	13,08	0,11	24	0	1	68,8	55,2	13,57	0,6	0,4	-
22.08.2023	0,167	0,01	10,27	10,11	10,01	9,98	0,03	24	0	1	70,4	53,5	16,86	0,6	0,4	-
23.08.2023	0,096	0,004	7,72	7,61	7,57	7,53	0,04	24	0	1	66,3	53,9	12,4	0,6	0,4	-
Итого:	5,648	0	375,43	369,7	367,2	364,8	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,648															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	1164,315	49872,6	49012,98	48706,66	48484,55
23.08.2023	1169,963	50248,03	49382,68	49073,86	48849,35

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 7:36:05