

#145264#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Сафронова 2-6, Калининград
13
6446
ВКТ-7
00206988
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,143	0,002	8,49	8,44	8,29	8,35	-0,06	24	0	1	68,5	50,9	17,58	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,163	0,003	9,61	9,53	9,39	9,46	-0,07	24	0	1	68,6	50,8	17,84	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,157	0,006	9,09	9	8,9	8,89	0,01	24	0	1	68,8	51,3	17,53	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,149	0,003	8,39	8,31	8,2	8,25	-0,05	22	2	1	68,7	50,1	18,59	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,151	0,005	8,75	8,66	8,57	8,54	0,03	20	4	1	68,8	51,6	17,21	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,168	0,008	9,9	9,76	9,72	9,64	0,08	24	0	1	67,9	51	16,89	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,174	0,01	9,65	9,4	9,43	9,29	0,14	24	0	1	68,3	50,7	17,63	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,154	0,002	9,41	9,38	9,21	9,31	-0,1	24	0	1	68,7	51,1	17,61	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,18	0,001	10,72	10,72	10,49	10,6	-0,11	24	0	1	68,6	51,1	17,51	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,161	0,004	9,74	9,72	9,55	9,61	-0,06	24	0	1	68,4	51,1	17,38	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,151	0,002	9,35	9,34	9,13	9,23	-0,1	24	0	1	67,8	51	16,83	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,157	0,003	9,19	9,18	8,97	9,09	-0,12	24	0	1	68,7	50,7	17,99	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,147	0,001	8,55	8,54	8,34	8,49	-0,15	24	0	1	68,5	50,1	18,37	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,162	0,004	9,79	9,78	9,57	9,68	-0,11	24	0	1	68,5	51,2	17,28	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,146	0,001	8,35	8,36	8,16	8,28	-0,12	24	0	1	68,6	50,1	18,5	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,147	0,004	8,86	8,85	8,66	8,77	-0,11	24	0	1	68,5	50,9	17,58	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,149	0,001	8,71	8,72	8,51	8,65	-0,14	24	0	1	68,7	50,4	18,34	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,186	0,004	10,88	10,83	10,67	10,7	-0,03	24	0	1	68,6	50,9	17,69	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,167	0,002	9,53	9,52	9,32	9,42	-0,1	24	0	1	68,8	50,4	18,39	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,155	0,003	8,96	8,92	8,75	8,86	-0,11	24	0	1	68,5	50,4	18,14	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,16	0,004	9,19	9,13	8,98	9,05	-0,07	24	0	1	68,9	50,5	18,35	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,156	0,002	8,59	8,53	8,41	8,47	-0,06	24	0	1	68,8	49,8	18,93	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,165	0,002	9,29	9,19	9,05	9,13	-0,08	24	0	1	69,2	50,6	18,57	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,156	0,002	9,09	9,01	8,88	8,95	-0,07	24	0	1	68,9	50,4	18,45	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,178	0,003	9,83	9,72	9,62	9,6	0,02	24	0	1	69	50,9	18,19	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,177	0,006	10,04	9,93	9,83	9,81	0,02	24	0	1	69,1	51,2	17,88	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,177	0,005	9,92	9,8	9,71	9,71	0	24	0	1	69,2	51,1	18,07	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,179	0,004	10,22	10,11	10	9,98	0,02	24	0	1	69,2	51,4	17,8	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,172	0,005	9,96	9,86	9,72	9,77	-0,05	24	0	1	69,1	51,1	17,99	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,168	0,003	9,6	9,5	9,39	9,4	-0,01	24	0	1	68,9	50,9	18,02	0,6	0,4	-
23.08.2025	0,175	0,006	10,35	10,23	10,14	10,1	0,04	24	0	1	68,7	51,7	17,04	0,6	0,4	-
Итого:	5,03	0	292	289,97	285,56	287,08	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,03															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч738

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	316,161	13380,01	13161,28	13073,47	13020,8
23.08.2025	321,191	13672,01	13451,25	13359,03	13307,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 7:41:26