

#15154#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6446
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206988
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	26,9	22,1	4,78	0,6	0,4	-
25.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	27,2	22,2	4,9	0,6	0,4	-
26.08.2022	-0,001	-0,001	0,14	0,23	0,14	0,23	-0,09	24	0	1	23,6	24,5	-0,93	0,6	0,4	-
27.08.2022	0,028	0,022	3,13	2,46	3,13	2,46	0,67	24	0	1	27,5	25,5	2,02	0,6	0,4	-
28.08.2022	0	0	1,31	1,56	1,31	1,56	-0,25	24	0	1	25,8	27,9	-2,12	0,6	0,4	-
29.08.2022	0,067	0,007	27,72	27,78	27,48	27,57	-0,09	24	0	1	40,4	38,2	2,19	0,6	0,4	-
30.08.2022	0,195	0,014	17,21	16,91	16,86	16,66	0,2	24	0	1	66,2	55,3	10,93	0,6	0,4	-
31.08.2022	0,177	0,008	10,73	10,48	10,48	10,38	0,1	24	0	1	68,5	51,9	16,57	0,6	0,4	-
01.09.2022	0,192	0,018	14,85	14,5	14,52	14,3	0,22	24	0	1	67	54,4	12,54	0,6	0,4	-
02.09.2022	0,197	0,014	12,61	12,3	12,36	12,13	0,23	24	0	1	67,9	52,8	15,06	0,6	0,4	-
03.09.2022	0,204	0,015	15,08	14,75	14,76	14,55	0,21	24	0	0	67,2	54	13,2	0,6	0,4	-
04.09.2022	0,222	0,017	15,58	15,26	15,24	15,06	0,18	24	0	1	67,4	53,6	13,88	0,6	0,4	-
05.09.2022	0,218	0,021	15,32	14,98	15,01	14,75	0,26	24	0	1	67,4	53,8	13,53	0,6	0,4	-
06.09.2022	0,228	0,019	15,73	15,39	15,43	15,17	0,26	24	0	1	67,5	53,6	13,83	0,6	0,4	-
07.09.2022	0,223	0,015	15,71	15,41	15,38	15,19	0,19	24	0	1	67,2	53,6	13,68	0,6	0,4	-
08.09.2022	0,198	0,013	15,6	15,37	15,28	15,16	0,12	24	0	1	67	54,4	12,66	0,6	0,4	-
09.09.2022	0,21	0,011	19,14	18,94	18,74	18,66	0,08	24	0	0	66,9	56	10,91	0,6	0,4	-
10.09.2022	0,218	0,011	16,65	16,46	16,33	16,23	0,1	24	0	1	67,5	54,5	12,96	0,6	0,4	-
11.09.2022	0,216	0,01	16,31	16,1	15,98	15,89	0,09	24	0	1	67,2	54,1	13,16	0,6	0,4	-
12.09.2022	0,07	-0,004	9,78	10,03	9,58	9,9	-0,32	24	0	1	62,8	54,7	8,07	0,6	0,4	-
13.09.2022	0,232	0,016	17,15	16,84	16,81	16,61	0,2	24	0	1	67,4	54,4	13,03	0,6	0,4	-
14.09.2022	0,212	0,014	15,58	15,34	15,28	15,13	0,15	24	0	1	67,5	54,1	13,34	0,6	0,4	-
15.09.2022	0,057	-0,036	8,71	9,71	8,56	9,57	-1,01	24	0	1	65,9	53,8	12,08	0,6	0,4	-
16.09.2022	0,248	0,02	18,34	17,91	17,95	17,65	0,3	24	0	1	67,6	54,8	12,8	0,6	0,4	-
17.09.2022	0,207	0,018	15,28	14,93	14,96	14,7	0,26	24	0	1	67,3	54,6	12,73	0,6	0,4	-
18.09.2022	0,236	0,024	17,36	16,99	17,01	16,74	0,27	24	0	1	67,7	54,8	12,87	0,6	0,4	-
19.09.2022	0,264	0,016	19,35	18,95	18,94	18,7	0,24	24	0	1	67,6	54,5	13,16	0,6	0,4	-
20.09.2022	0,247	0,015	18,8	18,44	18,39	18,2	0,19	24	0	1	67,4	54,6	12,86	0,6	0,4	-
21.09.2022	0,241	0,016	17,85	17,5	17,48	17,27	0,21	24	0	1	67,7	54,6	13,12	0,6	0,4	-
22.09.2022	0,24	0,016	18,56	18,23	18,18	17,97	0,21	24	0	1	67,4	55	12,43	0,6	0,4	-
23.09.2022	0,256	0,013	18,66	18,37	18,25	18,12	0,13	24	0	1	67,6	54,1	13,44	0,6	0,4	-
Итого:	5,302	0	428,24	422,12	419,82	416,51	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,302															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	808,331	33898,99	33287,83	33100,54	32938,69
23.09.2022	813,633	34327,23	33709,95	33520,36	33355,2

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.09.2022 13:02:14