

#35203#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6446
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206988
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,196	0,014	14,76	14,47	14,41	14,25	0,16	24	0	1	69	56,2	12,77	0,6	0,4	-
25.08.2023	0,167	0,012	12,33	12,13	12,06	11,93	0,13	23	1	1	68,8	55,6	13,21	0,6	0,4	-
26.08.2023	0,163	0,011	12,43	12,25	12,14	12,05	0,09	22	2	1	69,3	55,9	13,32	0,6	0,4	-
27.08.2023	0,173	0,012	11,69	11,52	11,44	11,35	0,09	24	0	1	69,3	54,9	14,4	0,6	0,4	-
28.08.2023	0,195	0,006	14,18	14,02	13,86	13,83	0,03	24	0	1	69,2	55,3	13,91	0,6	0,4	-
29.08.2023	0,192	0,007	14,84	14,67	14,49	14,46	0,03	24	0	1	69,1	56	13,11	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,176	0,006	18,82	18,68	18,42	18,38	0,04	24	0	1	67,4	58	9,39	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,194	0,02	15,3	14,97	14,97	14,73	0,24	24	0	1	68,6	56,6	12,05	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,211	0,017	15,72	15,36	15,37	15,14	0,23	24	0	1	69,2	56,4	12,78	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,21	0,016	16,32	15,97	15,95	15,75	0,2	24	0	1	69	56,4	12,54	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,199	0,017	14,95	14,64	14,62	14,42	0,2	24	0	1	68,8	56	12,82	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,205	0,011	15,21	14,96	14,86	14,74	0,12	24	0	1	69,2	55,8	13,43	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,188	0,01	15,43	15,24	15,08	14,99	0,09	24	0	1	69	56,8	12,2	0,6	0,4	-
06.09.2023	0,193	0,012	14,24	14,05	13,94	13,85	0,09	24	0	1	69,1	55,6	13,52	0,6	0,4	-
07.09.2023	0,181	0,013	13,11	12,9	12,81	12,69	0,12	24	0	1	69	55,3	13,61	0,6	0,4	-
08.09.2023	0,179	0,012	12,86	12,68	12,57	12,48	0,09	24	0	1	68,9	54,9	13,96	0,6	0,4	-
09.09.2023	0,175	0,013	13,3	13,11	13,01	12,89	0,12	24	0	1	69	56,1	12,93	0,6	0,4	-
10.09.2023	0,204	0,012	14,77	14,61	14,46	14,38	0,08	24	0	1	68,8	55,2	13,65	0,6	0,4	-
11.09.2023	0,196	0,007	14,49	14,35	14,17	14,16	0,01	24	0	1	69,1	55,2	13,84	0,6	0,4	-
12.09.2023	0,184	0,006	17,99	17,86	17,62	17,6	0,02	24	0	1	66,7	56,3	10,43	0,6	0,4	-
13.09.2023	0,175	0,005	13,28	13,19	13	12,98	0,02	24	0	1	68,9	55,6	13,22	0,6	0,4	-
14.09.2023	0,206	0,009	16,86	16,69	16,48	16,41	0,07	24	0	1	69	56,7	12,31	0,6	0,4	-
15.09.2023	0,19	0,011	14,08	13,86	13,77	13,65	0,12	24	0	0	68,8	55,6	13,17	0,6	0,4	-
16.09.2023	0,191	0,009	15,03	14,84	14,69	14,61	0,08	24	0	1	69	56,2	12,81	0,6	0,4	-
17.09.2023	0,176	0,011	13,96	13,79	13,63	13,57	0,06	24	0	1	69,1	56,3	12,74	0,6	0,4	-
18.09.2023	0,207	0,008	16,8	16,63	16,43	16,39	0,04	24	0	1	69,1	56,8	12,31	0,6	0,4	-
19.09.2023	0,169	0,008	13,34	13,22	13,04	12,99	0,05	24	0	1	68,8	56	12,78	0,6	0,4	-
20.09.2023	0,194	0,008	15,03	14,89	14,7	14,64	0,06	24	0	1	68,9	56	12,93	0,6	0,4	-
21.09.2023	0,195	0,001	15,1	14,99	14,74	14,78	-0,04	24	0	1	68,9	55,7	13,19	0,6	0,4	-
22.09.2023	0,203	0,005	18,35	18,26	17,95	17,99	-0,04	24	0	1	68,7	57,3	11,44	0,6	0,4	-
23.09.2023	0,179	0,003	15,97	15,92	15,61	15,69	-0,08	24	0	1	68,4	56,6	11,82	0,6	0,4	-
Итого:	5,866	0	460,54	454,72	450,29	447,77	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,866															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	1169,963	50248,03	49382,68	49073,86	48849,35
23.09.2023	1175,829	50708,57	49837,4	49524,15	49297,12

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:50:51