

#148691#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Сафронова 2-6, Калининград

13

6446

ВКТ-7

00206988

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,183	0,004	10,84	10,71	10,61	10,58	0,03	24	0	1	68,5	51,4	17,1	0,6	0,4	-
25.08.2025	0,173	0,006	11,52	11,38	11,26	11,25	0,01	24	0	1	67,1	51,7	15,37	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,128	0,011	26,39	26,17	26,17	26	0,17	24	0	1	41,8	37,2	4,56	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,214	0,023	23,41	22,94	22,99	22,65	0,34	24	0	1	61,1	52,6	8,52	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,184	0,015	10,14	9,79	9,93	9,68	0,25	24	0	1	69	51,9	17,1	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,18	0,015	10,02	9,71	9,82	9,6	0,22	24	0	1	69	51,8	17,26	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,174	0,016	11,2	10,94	10,97	10,81	0,16	24	0	1	68,5	53,3	15,21	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,22	0,014	13,58	13,31	13,28	13,12	0,16	24	0	1	68,9	53	15,94	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,169	0,008	10,79	10,61	10,56	10,5	0,06	24	0	1	68,8	53	15,87	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,179	0,009	11,36	11,19	11,11	11,07	0,04	24	0	1	68,7	52,8	15,9	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,184	0,007	11,68	11,58	11,45	11,43	0,02	24	0	1	68,7	53	15,73	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,163	0,006	11,78	11,72	11,55	11,55	0	24	0	1	68	53,9	14,16	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,163	0,004	10,95	10,94	10,7	10,82	-0,12	24	0	1	68,9	53,1	15,82	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,161	0,003	10,69	10,69	10,47	10,55	-0,08	24	0	1	68,8	52,9	15,93	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,165	0,002	11,35	11,36	11,1	11,21	-0,11	24	0	1	68,8	53,6	15,21	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,164	0,002	11,42	11,45	11,17	11,31	-0,14	24	0	1	68,9	53,6	15,29	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,164	0,004	10,75	10,77	10,55	10,62	-0,07	24	0	1	69	53	15,94	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,168	0,003	11,46	11,46	11,22	11,29	-0,07	24	0	1	69	53,5	15,51	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,16	0,002	11,48	11,5	11,26	11,32	-0,06	24	0	1	68,8	54,4	14,34	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,164	0,005	11	11,01	10,78	10,86	-0,08	24	0	1	69	53,4	15,6	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,155	0,002	11,04	11,03	10,8	10,88	-0,08	24	0	1	68,9	54	14,89	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,163	0,005	11,96	11,93	11,73	11,76	-0,03	24	0	1	68,9	54,7	14,19	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,158	0,003	10,01	10,02	9,8	9,87	-0,07	24	0	1	69,1	52,9	16,22	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,172	0,005	10,55	10,55	10,35	10,4	-0,05	24	0	1	69,7	52,8	16,89	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,172	0,002	10,9	10,89	10,66	10,74	-0,08	24	0	1	70	53,6	16,42	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,18	0,001	11,7	11,69	11,46	11,53	-0,07	24	0	1	70,2	54,2	16,01	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,188	0,006	11,88	11,87	11,65	11,69	-0,04	24	0	1	70	53,9	16,06	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,155	0,001	10,08	10,12	9,87	10	-0,13	24	0	1	69,8	53,2	16,55	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,19	0,005	12,08	12,07	11,82	11,9	-0,08	24	0	1	70,3	54	16,29	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,186	0,004	12	12,01	11,75	11,84	-0,09	24	0	1	70,1	53,7	16,41	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,186	0,003	11,85	11,85	11,6	11,66	-0,06	24	0	1	70	53,6	16,37	0,6	0,4	-
Итого:	5,365	0	375,86	373,26	368,44	368,49	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,365															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	321,191	13672,01	13451,25	13359,03	13307,88
23.09.2025	326,556	14047,87	13824,51	13727,47	13676,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:41:47