

# #15178#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 6446  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00206988  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,251	0,012	18,95	18,7	18,53	18,44	0,09	24	0	1	67,6	54,3	13,34	0,6	0,4	-
25.09.2022	0,225	0,011	16,62	16,39	16,27	16,17	0,1	24	0	1	67,7	54,4	13,37	0,6	0,4	-
26.09.2022	0,234	0,009	18,53	18,29	18,13	18,05	0,08	24	0	1	67,6	54,8	12,79	0,6	0,4	-
27.09.2022	0,219	0,011	18,56	18,35	18,19	18,07	0,12	24	0	1	67,5	55,8	11,73	0,6	0,4	-
28.09.2022	0,228	0,014	24,65	24,42	24,18	24,08	0,1	24	0	1	64,2	55,1	9,14	0,6	0,4	-
29.09.2022	0,246	0,007	23,21	23,06	22,73	22,73	0	24	0	1	66,9	56,1	10,81	0,6	0,4	-
30.09.2022	0,229	0,007	19,11	18,96	18,73	18,67	0,06	24	0	0	67,2	55,4	11,86	0,6	0,4	-
01.10.2022	0,219	0,01	17,98	17,81	17,6	17,54	0,06	24	0	1	67,4	55,1	12,27	0,6	0,4	-
02.10.2022	0,24	0,007	34,82	34,63	34,17	34,14	0,03	24	0	0	62,4	55,4	6,99	0,6	0,4	-
03.10.2022	0,251	0,01	29,33	29,15	28,75	28,69	0,06	24	0	1	66,4	57,8	8,59	0,6	0,4	-
04.10.2022	0,223	0,007	27,5	27,36	26,95	26,92	0,03	24	0	1	66,4	58,2	8,21	0,6	0,4	-
Итого:	2,565	0	249,26	247,12	244,23	243,5	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,565															

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	813,633	34327,23	33709,95	33520,36	33355,2
04.10.2022	816,198	34576,49	33957,07	33764,59	33598,7

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:43:24