

#15179#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6446
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206988
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2022 | 0,251 | 0,012 | 18,95 | 18,7 | 18,53 | 18,44 | 0,09 | 24 | 0 | 1 | 67,6 | 54,3 | 13,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.09.2022 | 0,225 | 0,011 | 16,62 | 16,39 | 16,27 | 16,17 | 0,1 | 24 | 0 | 1 | 67,7 | 54,4 | 13,37 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.09.2022 | 0,234 | 0,009 | 18,53 | 18,29 | 18,13 | 18,05 | 0,08 | 24 | 0 | 1 | 67,6 | 54,8 | 12,79 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.09.2022 | 0,219 | 0,011 | 18,56 | 18,35 | 18,19 | 18,07 | 0,12 | 24 | 0 | 1 | 67,5 | 55,8 | 11,73 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.09.2022 | 0,228 | 0,014 | 24,65 | 24,42 | 24,18 | 24,08 | 0,1 | 24 | 0 | 1 | 64,2 | 55,1 | 9,14 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.09.2022 | 0,246 | 0,007 | 23,21 | 23,06 | 22,73 | 22,73 | 0 | 24 | 0 | 1 | 66,9 | 56,1 | 10,81 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.09.2022 | 0,229 | 0,007 | 19,11 | 18,96 | 18,73 | 18,67 | 0,06 | 24 | 0 | 0 | 67,2 | 55,4 | 11,86 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.10.2022 | 0,219 | 0,01 | 17,98 | 17,81 | 17,6 | 17,54 | 0,06 | 24 | 0 | 1 | 67,4 | 55,1 | 12,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.10.2022 | 0,24 | 0,007 | 34,82 | 34,63 | 34,17 | 34,14 | 0,03 | 24 | 0 | 0 | 62,4 | 55,4 | 6,99 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.10.2022 | 0,251 | 0,01 | 29,33 | 29,15 | 28,75 | 28,69 | 0,06 | 24 | 0 | 1 | 66,4 | 57,8 | 8,59 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.10.2022 | 0,223 | 0,007 | 27,5 | 27,36 | 26,95 | 26,92 | 0,03 | 24 | 0 | 1 | 66,4 | 58,2 | 8,21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.10.2022 | 0,584 | 0,026 | 56,45 | 55,71 | 55,27 | 54,88 | 0,39 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 57,3 | 10,13 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.10.2022 | 0,912 | 0,033 | 84,81 | 83,73 | 83,06 | 82,49 | 0,57 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 56,8 | 10,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.10.2022 | 1,027 | 0,035 | 82,07 | 80,94 | 80,36 | 79,76 | 0,6 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 55,5 | 12,32 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.10.2022 | 1,161 | 0,028 | 83,07 | 82,04 | 81,37 | 80,94 | 0,43 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 53,4 | 13,97 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.10.2022 | 1,124 | 0,028 | 81,02 | 79,97 | 79,38 | 78,88 | 0,5 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 53,8 | 13,77 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.10.2022 | 1,136 | 0,045 | 81,1 | 79,76 | 79,44 | 78,7 | 0,74 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 53,5 | 13,78 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.10.2022 | 1,355 | 0,066 | 81,46 | 79,53 | 79,77 | 78,54 | 1,23 | 24 | 0 | 1 | 67,5 | 51,3 | 16,18 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.10.2022 | 1,312 | 0,035 | 82,72 | 81,46 | 81,04 | 80,44 | 0,6 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 51,3 | 15,8 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.10.2022 | 1,414 | 0,042 | 81,1 | 79,6 | 79,43 | 78,63 | 0,8 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 50,4 | 17,25 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.10.2022 | 1,295 | 0,042 | 73,83 | 72,39 | 72,33 | 71,53 | 0,8 | 22 | 2 | 1 | 67,4 | 50,1 | 17,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.10.2022 | 1,336 | 0,033 | 86,02 | 84,72 | 84,31 | 83,69 | 0,62 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 50,8 | 15,45 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.10.2022 | 1,379 | 0,027 | 82,12 | 80,98 | 80,4 | 79,99 | 0,41 | 24 | 0 | 0 | 68 | 51 | 16,91 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.10.2022 | 1,422 | 0,024 | 81,3 | 80,11 | 79,59 | 79,13 | 0,46 | 24 | 0 | 1 | 68 | 50,4 | 17,53 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.10.2022 | 1,448 | 0,003 | 81,49 | 80,7 | 79,78 | 79,73 | 0,05 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 49,8 | 18,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.10.2022 | 1,442 | 0,001 | 77,85 | 77,17 | 76,22 | 76,27 | -0,05 | 24 | 0 | 0 | 68 | 49 | 18,94 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.10.2022 | 1,472 | 0 | 78,82 | 78,13 | 77,19 | 77,26 | -0,07 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 48,8 | 19,09 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.10.2022 | 1,471 | 0 | 78,26 | 77,55 | 76,62 | 76,65 | -0,03 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 48,6 | 19,17 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.10.2022 | 1,477 | 0 | 80,72 | 80,05 | 79,04 | 79,17 | -0,13 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 48,6 | 18,75 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.10.2022 | 1,471 | 0,001 | 81,14 | 80,51 | 79,49 | 79,61 | -0,12 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 49 | 18,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 26,803 | 0 | 1764,61 | 1742,17 | 1728,32 | 1719,79 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 26,803 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.09.2022 | 813,633 | 34327,23 | 33709,95 | 33520,36 | 33355,2 |
| 23.10.2022 | 840,436 | 36091,84 | 35452,12 | 35248,68 | 35074,99 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.10.2022 7:34:06