

#15160#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6446
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206988
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	1,172	0,002	60,91	60,33	59,71	59,72	-0,01	24	0	1	66,6	47	19,57	0,6	0,4	-
25.10.2021	0,996	0,003	51,62	51,16	50,66	50,73	-0,07	24	0	1	63,8	44,2	19,57	0,6	0,4	-
26.10.2021	1,591	0,009	75,59	74,4	73,98	73,67	0,31	24	0	0	68,2	46,9	21,29	0,6	0,4	-
27.10.2021	1,57	0,005	77,24	76,12	75,6	75,36	0,24	24	0	0	68	47,4	20,58	0,6	0,4	-
28.10.2021	1,56	0,004	80,28	79,25	78,58	78,35	0,23	24	0	0	67,9	48,2	19,72	0,6	0,4	-
29.10.2021	1,545	0,003	77,22	76,3	75,57	75,51	0,06	24	0	0	68,2	47,8	20,39	0,6	0,4	-
30.10.2021	1,532	0,003	76,65	75,67	75,02	74,9	0,12	24	0	0	68,3	48	20,33	0,6	0,4	-
31.10.2021	1,647	0,004	82,18	81,15	80,45	80,28	0,17	25	0	0	68,1	47,7	20,35	0,6	0,4	-
01.11.2021	1,552	0,002	77,5	76,56	75,84	75,75	0,09	24	0	0	68,2	47,8	20,36	0,6	0,4	-
02.11.2021	1,551	0,001	76,89	75,96	75,28	75,21	0,07	24	0	0	68	47,4	20,58	0,6	0,4	-
03.11.2021	1,506	0	76,64	75,78	75,02	75,05	-0,03	24	0	0	67,6	47,5	20,08	0,6	0,4	-
04.11.2021	1,544	0,002	76,95	76,06	75,34	75,29	0,05	24	0	0	67,9	47,4	20,47	0,6	0,4	-
05.11.2021	1,563	0	78,06	77,19	76,43	76,39	0,04	24	0	0	67,9	47,5	20,42	0,6	0,4	-
06.11.2021	1,54	0	77,45	76,58	75,83	75,86	-0,03	24	0	0	67,8	47,4	20,3	0,6	0,4	-
07.11.2021	1,54	0	76,65	75,78	75,05	75,04	0,01	24	0	0	67,9	47,4	20,48	0,6	0,4	-
08.11.2021	1,518	0	74,36	73,52	72,86	72,8	0,06	24	0	0	67,8	47	20,77	0,6	0,4	-
09.11.2021	1,693	0	73,73	72,81	72,05	72,09	-0,04	24	0	0	71,9	48,4	23,5	0,6	0,4	-
10.11.2021	1,584	0	74,78	73,94	73,19	73,19	0	24	0	0	68,8	47,1	21,62	0,6	0,4	6
11.11.2021	1,568	0,002	75,78	74,94	74,21	74,2	0,01	24	0	0	68	46,9	21,12	0,6	0,4	-
12.11.2021	1,587	0	76,16	75,3	74,58	74,54	0,04	24	0	0	68,5	47,2	21,23	0,6	0,4	-
13.11.2021	1,62	0,003	75,25	74,39	73,61	73,58	0,03	24	0	0	70,1	48,1	22	0,6	0,4	-
14.11.2021	1,556	0	75,11	74,27	73,6	73,54	0,06	24	0	0	67,8	46,7	21,09	0,6	0,4	-
15.11.2021	1,554	0	73,64	72,81	72,12	72,09	0,03	24	0	0	68	46,5	21,54	0,6	0,4	-
16.11.2021	1,575	0	74,72	73,84	73,16	73,12	0,04	24	0	0	67,8	46,3	21,52	0,6	0,4	-
17.11.2021	1,563	0	73,67	72,8	72,17	72,07	0,1	24	0	0	68,1	46,5	21,59	0,6	0,4	-
18.11.2021	1,54	0,001	74,16	73,28	72,66	72,56	0,1	24	0	0	67,4	46,3	21,15	0,6	0,4	5
19.11.2021	1,579	0	77,64	76,72	76,02	75,98	0,04	24	0	0	67,7	47	20,74	0,6	0,4	-
20.11.2021	1,568	0	76,79	75,91	75,21	75,19	0,02	24	0	0	67,6	46,7	20,83	0,6	0,4	9
21.11.2021	1,552	0,002	75,51	74,62	73,98	73,88	0,1	24	0	0	67,7	46,8	20,89	0,6	0,4	6
22.11.2021	1,663	0	73,13	72,21	71,46	71,49	-0,03	24	0	0	71,1	47,8	23,28	0,6	0,4	-
23.11.2021	1,651	0	75,06	74,17	73,44	73,45	-0,01	24	0	0	69,5	47	22,48	0,6	0,4	-
Итого:	47,78	0	2321,32	2293,82	2272,68	2270,88	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,78															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	453,64	18894,77	18518,14	18448,34	18325,94
23.11.2021	501,42	21216,09	20811,96	20721,02	20596,82

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2021 7:31:43