

#49692#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6446
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206988
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2023	1,139	0,007	56,42	55,64	55,21	55,01	0,2	24	0	1	69,2	48,7	20,42	0,6	0,4	-
25.10.2023	1,586	0,014	83,18	82,05	81,41	81,08	0,33	24	0	0	68,6	49,3	19,29	0,6	0,4	-
26.10.2023	1,606	0,001	77,72	76,86	76	76,02	-0,02	24	0	0	69,6	48,5	21,13	0,6	0,4	-
27.10.2023	1,592	0	77,81	76,97	76,13	76,13	0	24	0	0	69,6	48,7	20,94	0,6	0,4	-
28.10.2023	1,623	0	77,41	76,53	75,74	75,69	0,05	24	0	0	69,8	48,5	21,36	0,6	0,4	-
29.10.2023	1,645	0,001	83,27	82,43	81,51	81,55	-0,04	25	0	0	68,2	48	20,19	0,6	0,4	-
30.10.2023	1,622	0,001	82,16	81,32	80,39	80,36	0,03	24	0	0	69,4	49,2	20,16	0,6	0,4	-
31.10.2023	1,627	0	82,88	82,03	81,06	81,05	0,01	24	0	0	69,8	49,8	20,05	0,6	0,4	-
01.11.2023	1,6	0,002	80,35	79,45	78,61	78,55	0,06	24	0	0	69,6	49,2	20,32	0,6	0,4	-
02.11.2023	1,619	0,013	79,77	78,61	78,05	77,71	0,34	24	0	0	70	49,4	20,57	0,6	0,4	-
03.11.2023	1,62	0,008	82,18	81,19	80,38	80,23	0,15	24	0	0	69,6	49,6	20	0,6	0,4	-
04.11.2023	1,604	0,001	83,23	82,37	81,43	81,38	0,05	24	0	0	69,4	49,8	19,66	0,6	0,4	-
05.11.2023	1,578	0,002	79,51	78,7	77,8	77,78	0,02	24	0	0	69,8	49,6	20,25	0,6	0,4	-
06.11.2023	1,51	0,004	78,28	77,49	76,58	76,55	0,03	23	1	1	69,6	50	19,68	0,6	0,4	-
07.11.2023	1,6	0	81,35	80,5	79,55	79,56	-0,01	24	0	0	70	49,9	20,08	0,6	0,4	-
08.11.2023	1,592	0	80,65	79,83	78,86	78,91	-0,05	24	0	0	69,8	49,6	20,19	0,6	0,4	-
09.11.2023	1,59	0,002	80,68	79,86	78,92	78,91	0,01	24	0	0	69,9	49,8	20,12	0,6	0,4	-
10.11.2023	1,581	0,003	80,82	80	79,05	79,03	0,02	24	0	0	69,9	50	19,91	0,6	0,4	-
11.11.2023	1,581	0,001	81,98	81,16	80,15	80,21	-0,06	24	0	0	70	50,2	19,77	0,6	0,4	-
12.11.2023	1,545	0	79,88	79,09	78,14	78,14	0	24	0	0	69,6	49,8	19,71	0,6	0,4	-
13.11.2023	1,558	0	79,85	79,05	78,07	78,16	-0,09	24	0	0	69,8	49,8	20,01	0,6	0,4	-
14.11.2023	1,567	0,003	78,6	77,78	76,92	76,88	0,04	24	0	0	69,6	49,3	20,33	0,6	0,4	-
15.11.2023	1,582	0,001	77,45	76,62	75,75	75,76	-0,01	24	0	0	70	49,1	20,86	0,6	0,4	-
16.11.2023	1,633	0,001	73,32	72,45	71,62	71,65	-0,03	24	0	0	71,7	48,9	22,83	0,6	0,4	-
17.11.2023	1,791	0,001	72,73	71,73	70,95	70,95	0	24	0	0	74,7	49,5	25,23	0,6	0,4	-
18.11.2023	1,833	0,001	73,07	72,04	71,25	71,23	0,02	24	0	0	75,2	49,5	25,67	0,6	0,4	-
19.11.2023	1,845	0	73,32	72,28	71,49	71,47	0,02	24	0	0	75,4	49,6	25,77	0,6	0,4	-
20.11.2023	1,838	0,001	72,66	71,62	70,86	70,83	0,03	24	0	0	75,3	49,5	25,88	0,6	0,4	-
21.11.2023	1,9	0	69,24	68,15	67,38	67,41	-0,03	24	0	0	77,8	49,6	28,22	0,6	0,4	-
22.11.2023	1,902	0,004	70,44	69,35	68,62	68,57	0,05	24	0	0	77,3	49,7	27,63	0,6	0,4	-
23.11.2023	1,722	0	72,83	71,91	71,11	71,13	-0,02	24	0	0	72,6	48,4	24,25	0,6	0,4	-
Итого:	50,631	0	2403,04	2375,06	2348,99	2347,89	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,631															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2023	1197,376	51981,69	51092,85	50769,95	50536,6
23.11.2023	1248,007	54384,73	53467,91	53118,94	52884,49

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.11.2023 7:40:48