

#102629#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 6446  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00206988  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.11.2024	1,605	0,041	79,11	77,5	77,41	76,54	0,87	24	0	0	70,1	50	20,16	0,6	0,4	-
02.11.2024	1,637	0,027	76,6	75,07	74,9	74,25	0,65	24	0	0	70,1	48,7	21,37	0,6	0,4	-
03.11.2024	1,653	0,026	77,05	75,58	75,36	74,77	0,59	24	0	0	70,1	48,6	21,51	0,6	0,4	-
04.11.2024	1,613	0,017	78,83	77,59	77,16	76,72	0,44	24	0	0	68,9	48,2	20,63	0,6	0,4	-
05.11.2024	1,596	0,006	75,89	74,78	74,23	73,99	0,24	24	0	0	69,6	48,3	21,3	0,6	0,4	-
06.11.2024	1,587	0,001	73,8	72,76	72,15	72,01	0,14	24	0	0	70	48	21,91	0,6	0,4	-
07.11.2024	1,603	0	73,64	72,64	72,01	71,92	0,09	24	0	0	69,9	47,7	22,2	0,6	0,4	-
08.11.2024	1,604	0,001	74,24	73,26	72,56	72,53	0,03	24	0	0	70,4	48,3	22,07	0,6	0,4	-
09.11.2024	1,606	0	73,89	72,99	72,25	72,23	0,02	24	0	0	70,1	47,9	22,2	0,6	0,4	-
10.11.2024	1,513	-0,015	66,8	66,26	65,3	65,57	-0,27	24	0	1	70,8	47,5	23,33	0,6	0,4	-
11.11.2024	1,827	0,041	71,72	69,81	69,99	69,09	0,9	24	0	0	74,5	49	25,47	0,6	0,4	-
12.11.2024	1,838	0,036	71,8	69,95	70,05	69,21	0,84	24	0	0	74,6	49	25,61	0,6	0,4	-
13.11.2024	1,832	0,026	70,68	69,08	68,97	68,36	0,61	24	0	0	74,9	48,8	26,1	0,6	0,4	-
14.11.2024	1,686	0,005	71,88	70,69	70,22	69,97	0,25	24	0	0	71,4	47,5	23,85	0,6	0,4	-
15.11.2024	1,651	0,001	73,78	72,74	72,13	72,01	0,12	24	0	0	70,1	47,3	22,81	0,6	0,4	-
16.11.2024	1,67	0,014	75,16	73,78	73,47	73,03	0,44	24	0	0	70,1	47,6	22,44	0,6	0,4	-
17.11.2024	1,671	0,019	74,77	73,39	73,15	72,64	0,51	24	0	0	70	47,5	22,51	0,6	0,4	-
18.11.2024	1,636	0,005	72,99	71,94	71,42	71,2	0,22	24	0	0	69,7	47	22,77	0,6	0,4	-
19.11.2024	1,673	0	71,83	70,84	70,21	70,12	0,09	24	0	0	70,9	47,1	23,77	0,6	0,4	-
20.11.2024	1,65	0	72,01	71,09	70,42	70,36	0,06	24	0	0	70,5	47,1	23,39	0,6	0,4	-
21.11.2024	1,696	0,001	70,75	69,77	69,1	69,05	0,05	24	0	0	71,7	47,1	24,54	0,6	0,4	-
22.11.2024	1,785	0	67,64	66,67	65,95	65,95	0	24	0	0	74,8	47,8	27,05	0,6	0,4	-
23.11.2024	1,786	0,001	68,05	67	66,36	66,28	0,08	24	0	0	73,9	47,1	26,81	0,6	0,4	-
Итого:	38,418	0	1682,91	1655,18	1644,77	1637,8	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,418															

Общее время работы системы, ч 552

Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.10.2024	9,849	497,32	492,85	486,54	486,82
23.11.2024	48,267	2180,23	2148,03	2131,31	2124,62

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.11.2024 8:08:04