

# #15159#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 6446  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00206988  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2021	1,599	0,001	74,8	73,88	73,23	73,16	0,07	24	0	0	68,1	46,4	21,78	0,6	0,4	-
25.11.2021	1,585	0	72,94	71,97	71,44	71,25	0,19	24	0	0	68,2	46,1	22,05	0,6	0,4	-
26.11.2021	1,723	0	73,5	72,5	71,83	71,78	0,05	24	0	0	71,5	47,5	23,95	0,6	0,4	-
27.11.2021	1,809	0	73,89	72,91	72,13	72,19	-0,06	24	0	0	73,3	48,2	25,11	0,6	0,4	-
28.11.2021	1,824	0	74,19	73,25	72,46	72,51	-0,05	24	0	0	73,4	48,2	25,18	0,6	0,4	-
29.11.2021	1,837	0	72,63	71,66	70,87	70,94	-0,07	24	0	0	74,3	48,4	25,96	0,6	0,4	-
30.11.2021	1,803	0	71,94	71	70,23	70,28	-0,05	24	0	0	73,3	47,6	25,67	0,6	0,4	-
01.12.2021	1,924	0	72,51	71,5	70,66	70,76	-0,1	24	0	0	75,7	48,4	27,27	0,6	0,4	-
02.12.2021	1,769	0	71,83	70,88	70,18	70,16	0,02	24	0	0	72,1	46,9	25,17	0,6	0,4	-
03.12.2021	1,914	0	72,03	70,95	70,25	70,23	0,02	24	0	0	75,3	48,1	27,21	0,6	0,4	-
04.12.2021	1,93	0	72,47	71,41	70,61	70,68	-0,07	24	0	0	75,8	48,4	27,34	0,6	0,4	-
05.12.2021	1,938	0	71,98	70,89	70,16	70,17	-0,01	24	0	0	76	48,4	27,6	0,6	0,4	-
06.12.2021	2,133	0,002	70,04	68,84	68,06	68,09	-0,03	24	0	0	81,2	49,8	31,38	0,6	0,4	-
07.12.2021	2,288	0,004	69,48	68,24	67,3	67,39	-0,09	24	0	0	85,2	51,2	34,03	0,6	0,4	-
08.12.2021	2,336	0,004	68,95	67,66	66,77	66,83	-0,06	24	0	0	86	51	34,98	0,6	0,4	-
09.12.2021	2,212	0	69,06	67,86	66,99	67,14	-0,15	24	0	0	83	49,9	33,11	0,6	0,4	-
10.12.2021	2,056	0	71,97	70,81	70,05	70,09	-0,04	24	0	0	77,6	48,3	29,34	0,6	0,4	-
11.12.2021	2,018	0	72,2	70,95	70,28	70,23	0,05	24	0	0	77,2	48,6	28,62	0,6	0,4	-
12.12.2021	2,102	0,004	73,14	71,7	71,19	70,97	0,22	24	0	0	77,9	48,6	29,36	0,6	0,4	-
13.12.2021	2,056	0,009	72,74	71,3	70,81	70,56	0,25	24	0	0	77,5	48,7	28,81	0,6	0,4	-
14.12.2021	1,899	0,008	73,46	72,11	71,67	71,39	0,28	24	0	0	74	47,6	26,31	0,6	0,4	-
15.12.2021	1,758	0,008	72,66	71,42	70,99	70,7	0,29	24	0	0	71	46,4	24,59	0,6	0,4	-
16.12.2021	1,705	0,013	73,04	71,75	71,41	71,03	0,38	24	0	0	69,6	46	23,63	0,6	0,4	-
17.12.2021	1,699	0,019	72,03	70,72	70,49	70	0,49	24	0	0	69,6	45,8	23,82	0,6	0,4	-
18.12.2021	1,723	0,021	72,96	71,63	71,4	70,91	0,49	24	0	0	69,5	45,7	23,8	0,6	0,4	-
19.12.2021	1,755	0,019	72,58	71,22	71	70,5	0,5	24	0	0	70,1	45,8	24,35	0,6	0,4	-
20.12.2021	2,002	0,012	71,96	70,48	70,11	69,76	0,35	24	0	0	76,4	48,1	28,31	0,6	0,4	-
21.12.2021	2,138	0,015	71,36	69,84	69,32	69,04	0,28	24	0	0	80,8	50,2	30,6	0,6	0,4	-
22.12.2021	2,157	0,016	70,52	69,01	68,49	68,26	0,23	24	0	0	81,5	50,2	31,29	0,6	0,4	-
23.12.2021	2,098	0,015	70,78	69,29	68,82	68,5	0,32	24	0	0	80,4	50,2	30,19	0,6	0,4	-
Итого:	57,79	0	2163,64	2127,63	2109,2	2105,5	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	57,79															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2021	501,42	21216,09	20811,96	20721,02	20596,82
23.12.2021	559,21	23379,73	22939,59	22830,22	22702,32

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.12.2021 7:54:31