

#64111#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6446
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206988
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2023	1,727	0,001	74,17	73,28	72,46	72,49	-0,03	24	0	0	72,1	48,2	23,83	0,6	0,4	3,5
25.11.2023	1,855	0,002	71,74	70,71	69,94	69,92	0,02	24	0	0	76	49,5	26,5	0,6	0,4	-0,2
26.11.2023	1,935	0,003	69,94	68,85	68,03	68,08	-0,05	24	0	0	78,1	49,7	28,43	0,6	0,4	-2,4
27.11.2023	1,978	0,002	68,13	66,98	66,2	66,25	-0,05	24	0	0	80,1	50,2	29,84	0,6	0,4	-7,5
28.11.2023	1,981	0,001	67,11	65,96	65,2	65,22	-0,02	24	0	0	80,3	49,9	30,38	0,6	0,4	-7,3
29.11.2023	2,034	0,003	66,83	65,63	64,88	64,89	-0,01	24	0	0	81,2	49,9	31,33	0,6	0,4	-6,5
30.11.2023	1,975	0,001	66,81	65,7	64,92	64,96	-0,04	24	0	0	80,1	49,7	30,41	0,6	0,4	-5,4
01.12.2023	1,925	0	67,54	66,47	65,74	65,74	0	24	0	0	78,3	49,1	29,25	0,6	0,4	-
02.12.2023	1,915	0	69,1	68,06	67,29	67,33	-0,04	24	0	0	77,2	48,7	28,45	0,6	0,4	-
03.12.2023	1,902	0	69,96	68,94	68,17	68,19	-0,02	24	0	0	76,6	48,7	27,9	0,6	0,4	-
04.12.2023	1,864	0	68,35	67,34	66,6	66,61	-0,01	24	0	0	76,4	48,4	27,97	0,6	0,4	-
05.12.2023	1,987	0,002	68,66	67,54	66,78	66,8	-0,02	24	0	0	79,1	49,4	29,72	0,6	0,4	-
06.12.2023	2,027	0	66,4	65,25	64,48	64,53	-0,05	24	0	0	80,9	49,4	31,46	0,6	0,4	-
07.12.2023	2,001	0,001	68,38	67,26	66,49	66,53	-0,04	24	0	0	79,3	49,2	30,05	0,6	0,4	-
08.12.2023	1,995	0	66,37	65,23	64,49	64,5	-0,01	24	0	0	80,2	49,3	30,92	0,6	0,4	-
09.12.2023	2,039	0	67,24	66,08	65,31	65,36	-0,05	24	0	0	80,6	49,4	31,28	0,6	0,4	-
10.12.2023	1,935	0	68,35	67,27	66,55	66,53	0,02	24	0	0	77,6	48,6	29,03	0,6	0,4	-
11.12.2023	1,832	0	70,6	69,59	68,85	68,84	0,01	24	0	0	74,8	48,3	26,56	0,6	0,4	-
12.12.2023	1,676	0,005	71,93	70,9	70,28	70,14	0,14	24	0	0	70,8	47	23,74	0,6	0,4	-
13.12.2023	1,827	0,008	69,52	68,23	67,82	67,49	0,33	24	0	0	74,6	47,9	26,68	0,6	0,4	-
14.12.2023	1,913	0,004	70,4	69,21	68,58	68,44	0,14	24	0	0	76,8	49	27,76	0,6	0,4	-
15.12.2023	1,764	0,001	70,26	69,21	68,55	68,47	0,08	24	0	0	74,1	48,4	25,67	0,6	0,4	-
16.12.2023	1,604	0,001	75,48	74,56	73,86	73,77	0,09	24	0	0	69	47,4	21,65	0,6	0,4	-
17.12.2023	1,656	0,001	79,57	78,61	77,83	77,75	0,08	24	0	0	69,5	48,3	21,22	0,6	0,4	-
18.12.2023	1,619	0,001	77,11	76,16	75,45	75,35	0,1	24	0	0	69,5	48,1	21,38	0,6	0,4	-
19.12.2023	1,603	0,001	75,93	74,97	74,29	74,14	0,15	24	0	0	69,6	48,1	21,47	0,6	0,4	-
20.12.2023	1,605	0,002	75,55	74,58	73,91	73,76	0,15	24	0	0	69,7	48,1	21,58	0,6	0,4	-
21.12.2023	1,613	0,004	74,14	73,14	72,51	72,31	0,2	24	0	0	70,1	48	22,07	0,6	0,4	-
22.12.2023	1,734	0,001	72,77	71,7	71,07	70,92	0,15	24	0	0	72,2	48	24,25	0,6	0,4	-
23.12.2023	1,832	0,003	71,43	70,29	69,66	69,5	0,16	24	0	0	74,5	48,3	26,2	0,6	0,4	-
Итого:	55,353	0	2119,77	2087,7	2066,19	2064,81	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,353															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2023	1248,007	54384,73	53467,91	53118,94	52884,49
23.12.2023	1303,36	56504,5	55555,61	55185,13	54949,3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2023 16:32:47