

#109022#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Сафронова 2-6, Калининград

13

6446

ВКТ-7

00206988

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2024	1,757	0	69,54	68,53	67,86	67,79	0,07	24	0	0	72,7	46,9	25,8	0,6	0,4	1,2
25.11.2024	1,66	0,001	72,37	71,41	70,78	70,69	0,09	24	0	0	70	46,6	23,37	0,6	0,4	5,9
26.11.2024	1,62	0	72,59	71,74	70,98	71,02	-0,04	24	0	0	69,9	47,1	22,8	0,6	0,4	7,3
27.11.2024	1,641	0,001	72,35	71,36	70,77	70,64	0,13	24	0	0	69,9	46,8	23,1	0,6	0,4	4,7
28.11.2024	1,63	0,002	72,32	71,29	70,77	70,56	0,21	24	0	0	69,6	46,7	22,88	0,6	0,4	4,4
29.11.2024	1,62	0,004	70,29	69,24	68,75	68,52	0,23	24	0	0	70	46,6	23,38	0,6	0,4	4,2
30.11.2024	1,63	0,006	70,78	69,74	69,25	69,01	0,24	24	0	0	69,9	46,5	23,35	0,6	0,4	4,1
01.12.2024	1,705	0,007	71,7	70,64	70,11	69,9	0,21	24	0	0	70,6	46,4	24,19	0,6	0,4	2,2
02.12.2024	1,649	0,004	68,38	67,37	66,86	66,65	0,21	24	0	0	70,6	46,1	24,52	0,6	0,4	2,9
03.12.2024	1,63	0,002	70,48	69,47	68,95	68,75	0,2	24	0	0	69,8	46,4	23,46	0,6	0,4	-
04.12.2024	1,689	0,007	68,45	67,35	66,88	66,61	0,27	24	0	0	71,7	46,6	25,06	0,6	0,4	-
05.12.2024	1,675	0,006	68,99	67,91	67,39	67,18	0,21	24	0	0	71,7	47	24,68	0,6	0,4	-
06.12.2024	1,704	0,007	67,71	66,61	66,16	65,89	0,27	24	0	0	72,2	46,6	25,53	0,6	0,4	-
07.12.2024	1,823	0,001	69,04	67,87	67,33	67,15	0,18	24	0	0	74,7	47,7	26,95	0,6	0,4	-
08.12.2024	1,742	0,001	69,37	68,25	67,67	67,53	0,14	24	0	0	72,9	47,3	25,61	0,6	0,4	-
09.12.2024	1,728	0,004	68,8	67,68	67,16	66,95	0,21	24	0	0	72,9	47,3	25,57	0,6	0,4	-
10.12.2024	1,812	0,005	67,14	65,97	65,46	65,25	0,21	24	0	0	75,2	47,8	27,5	0,6	0,4	-
11.12.2024	1,708	0,006	67,97	66,86	66,35	66,13	0,22	24	0	0	73,2	47,6	25,56	0,6	0,4	-
12.12.2024	1,754	0,002	68,84	67,7	67,19	66,98	0,21	24	0	0	73,2	47,2	25,94	0,6	0,4	-
13.12.2024	1,913	0,005	68,35	67,11	66,6	66,39	0,21	24	0	0	76,7	48,2	28,54	0,6	0,4	-
14.12.2024	1,906	0,004	68,16	66,93	66,41	66,21	0,2	24	0	0	76,7	48,1	28,53	0,6	0,4	-
15.12.2024	1,764	0,003	71,6	70,48	69,95	69,74	0,21	24	0	0	71,8	46,7	25,06	0,6	0,4	-
16.12.2024	1,693	0,005	73,64	72,56	72,05	71,83	0,22	24	0	0	70	46,7	23,37	0,6	0,4	-
17.12.2024	1,661	0,003	73,4	72,36	71,81	71,62	0,19	24	0	0	69,7	46,7	23	0,6	0,4	-
18.12.2024	1,324	0,007	57,29	56,42	56,06	55,86	0,2	24	0	1	69,1	45,6	23,5	0,6	0,4	-
19.12.2024	1,66	0,013	74,29	73,02	72,64	72,27	0,37	24	0	0	69,9	47,3	22,58	0,6	0,4	-
20.12.2024	1,626	0,002	73,27	72,3	71,7	71,56	0,14	24	0	0	69,3	46,7	22,57	0,6	0,4	-
21.12.2024	1,62	0	70,57	69,75	69,03	69,03	0	24	0	0	69,8	46,4	23,44	0,6	0,4	-
22.12.2024	1,629	0	74,61	73,88	72,99	73,1	-0,11	24	0	0	69,4	47	22,36	0,6	0,4	-
23.12.2024	1,626	0	72,44	71,74	70,86	71	-0,14	24	0	0	70	47	23	0,6	0,4	-
Итого:	50,599	0	2104,73	2073,54	2056,77	2051,81	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,599															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2024	48,267	2180,23	2148,03	2131,31	2124,62
23.12.2024	98,866	4284,96	4221,57	4188,08	4176,43

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2024 9:16:46