

#15171#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК
 Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград
 Номер абонента 13
 Порядковый номер 6446
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00206988
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2020	1,4	-0,043	63,32	63,65	61,95	63	-1,05	24	0	1	69,3	46	23,35	0,6	0,4	5,2
24.12.2020	1,795	0,05	72,12	70,12	70,51	69,4	1,11	24	0	1	71,2	46,4	24,72	0,6	0,4	2,5
25.12.2020	1,842	0,04	70,95	69,09	69,29	68,37	0,92	24	0	0	72,2	46,2	25,94	0,6	0,4	2,6
26.12.2020	1,959	0,034	71,52	69,63	69,76	68,91	0,85	24	0	0	74,7	47,2	27,48	0,6	0,4	1,5
27.12.2020	2,029	0,027	70,69	68,89	68,83	68,17	0,66	24	0	0	76,8	47,8	28,97	0,6	0,4	-0,5
28.12.2020	1,934	0,022	72,56	70,98	70,8	70,26	0,54	24	0	0	73,7	46,8	26,93	0,6	0,4	2,2
29.12.2020	1,721	0,019	71,55	70,21	69,99	69,5	0,49	24	0	0	69,5	45,2	24,27	0,6	0,4	4,7
30.12.2020	1,858	0,018	72,14	70,75	70,47	70,03	0,44	24	0	0	72	46	26,07	0,6	0,4	1,6
31.12.2020	2,013	0,011	72,45	71	70,6	70,28	0,32	24	0	0	76,1	47,8	28,26	0,6	0,4	0,4
01.01.2021	1,999	0,005	70,83	69,44	68,99	68,72	0,27	24	0	0	76,9	48,1	28,77	0,6	0,4	-2,4
02.01.2021	1,956	0,004	71,14	69,79	69,3	69,07	0,23	24	0	0	76,1	48,1	28,02	0,6	0,4	-0,2
03.01.2021	1,992	0,006	70,76	69,4	68,94	68,68	0,26	24	0	0	76,8	48,1	28,7	0,6	0,4	-0,9
04.01.2021	2,012	0,002	70,8	69,44	68,89	68,72	0,17	24	0	0	77,4	48,3	29,04	0,6	0,4	-0,5
05.01.2021	1,989	0,005	71,64	70,29	69,81	69,57	0,24	24	0	0	76,2	47,9	28,3	0,6	0,4	0,4
06.01.2021	2,019	0,005	72,74	71,39	70,92	70,67	0,25	24	0	0	75,5	47,2	28,29	0,6	0,4	0,2
07.01.2021	1,934	0,002	71,48	70,16	69,66	69,44	0,22	24	0	0	75,8	48,2	27,59	0,6	0,4	0,2
08.01.2021	1,957	0,002	71,95	70,64	70,12	69,92	0,2	24	0	0	75,8	48	27,76	0,6	0,4	0,2
09.01.2021	1,993	0,004	71,29	69,96	69,45	69,24	0,21	24	0	0	77,1	48,5	28,52	0,6	0,4	-1
10.01.2021	2,024	0,003	72,03	70,68	70,15	69,96	0,19	24	0	0	76,9	48,2	28,69	0,6	0,4	-0,6
11.01.2021	1,959	0,006	71	69,67	69,17	68,95	0,22	24	0	0	76,2	48	28,18	0,6	0,4	0,3
12.01.2021	1,977	0,008	71,13	69,79	69,35	69,07	0,28	24	0	0	75,8	47,5	28,28	0,6	0,4	0,1
13.01.2021	1,932	0,005	70,67	69,38	68,93	68,66	0,27	24	0	0	75,5	47,7	27,81	0,6	0,4	0,2
14.01.2021	2,044	0,003	70,16	68,78	68,28	68,06	0,22	24	0	0	78,2	48,5	29,75	0,6	0,4	-2,7
15.01.2021	2,163	0,008	69,4	67,94	67,43	67,17	0,26	24	0	0	81	49,2	31,81	0,6	0,4	-6
16.01.2021	2,179	0,009	67,14	65,65	65,11	64,93	0,18	24	0	0	83	49,7	33,32	0,6	0,4	-8,2
17.01.2021	2,38	0,009	66,33	64,72	64,18	64	0,18	24	0	0	87	50,1	36,9	0,6	0,4	-15,6
18.01.2021	2,495	0,018	70,81	69,1	68,51	68,24	0,27	24	0	0	87	50,9	36,14	0,6	0,4	-7,6
19.01.2021	2,452	0,015	69,53	67,83	67,31	67,04	0,27	24	0	0	86,6	50,4	36,19	0,6	0,4	-9,6
20.01.2021	2,145	0,008	70	68,54	68,03	67,82	0,21	24	0	0	80	48,6	31,34	0,6	0,4	-0,7
21.01.2021	1,886	0,007	71,94	70,65	70,24	69,93	0,31	24	0	0	72,7	46	26,66	0,6	0,4	4
22.01.2021	1,931	0,012	73,46	72,12	71,71	71,4	0,31	24	0	0	73,4	46,7	26,71	0,6	0,4	4,3
23.01.2021	1,955	0,007	73,57	72,21	71,81	71,49	0,32	24	0	0	73,9	46,9	26,98	0,6	0,4	-
Итого:	63,924	0	2267,1	2221,89	2208,49	2198,67	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	63,924															

Общее время работы системы, ч 768
 Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2020	142,947	6304,46	6210,58	6157,29	6142,58
23.01.2021	206,871	8571,56	8432,47	8365,78	8341,25

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.01.2021 14:52:27