

#112649#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Сафронова 2-6, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 6446
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00206988
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	1,743	0	70,86	70,06	69,18	69,33	-0,15	24	0	0	73,2	48	25,28	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	1,73	0	71,49	70,68	69,83	69,93	-0,1	24	0	0	72,5	47,6	24,84	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	1,639	0	72,45	71,73	70,87	70,99	-0,12	24	0	0	69,9	46,7	23,19	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	1,628	0	72,37	71,64	70,81	70,92	-0,11	24	0	0	69,9	46,8	23,09	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	1,654	0	72,77	72,02	71,21	71,29	-0,08	24	0	0	69,9	46,6	23,28	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	1,642	0	71,88	71,13	70,33	70,4	-0,07	24	0	0	69,9	46,5	23,36	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	1,643	0	71,53	70,76	69,95	70,03	-0,08	24	0	0	69,8	46,3	23,54	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	1,645	0	72	71,23	70,43	70,5	-0,07	24	0	0	69,7	46,3	23,38	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	1,619	0	70,46	69,69	68,95	68,96	-0,01	24	0	0	69,9	46,5	23,45	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	1,678	0	69,41	68,61	67,83	67,89	-0,06	24	0	0	71,6	46,8	24,76	0,6	0,4	4
03.01.2025	1,862	0	68,46	67,51	66,73	66,78	-0,05	24	0	0	76,1	48,2	27,88	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	1,921	0	67,42	66,42	65,65	65,7	-0,05	24	0	0	77,4	48,1	29,3	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	1,952	0	67,88	66,85	66,07	66,13	-0,06	24	0	0	78,1	48,6	29,55	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	1,895	0	68,83	67,87	67,04	67,14	-0,1	24	0	0	76,5	48,2	28,34	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	1,649	0	71,11	70,36	69,59	69,64	-0,05	24	0	0	69,7	46	23,7	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	1,701	0	67,67	66,86	66,11	66,14	-0,03	24	0	0	71,7	46	25,73	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	1,818	0	69,14	68,24	67,46	67,52	-0,06	24	0	0	73,7	46,7	26,97	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	1,761	0	68,85	67,9	67,2	67,18	0,02	24	0	0	72,9	46,7	26,18	0,6	0,4	-
11.01.2025	1,849	0	67,72	66,67	66,03	65,95	0,08	24	0	0	75	47,1	27,96	0,6	0,4	-
12.01.2025	1,897	0	68,56	67,5	66,85	66,78	0,07	24	0	0	75,4	47,1	28,3	0,6	0,4	-
13.01.2025	1,887	0	66,65	65,6	64,96	64,88	0,08	24	0	0	76,2	47,2	28,95	0,6	0,4	-
14.01.2025	1,855	0,001	67,02	65,98	65,36	65,26	0,1	24	0	0	74,9	46,6	28,29	0,6	0,4	-
15.01.2025	1,671	0,003	69,65	68,72	68,13	68	0,13	24	0	0	70	45,6	24,42	0,6	0,4	-
16.01.2025	1,669	0,002	67,81	66,85	66,33	66,14	0,19	24	0	0	70,3	45,3	25,01	0,6	0,4	-
17.01.2025	1,66	0,007	68,81	67,76	67,3	67,06	0,24	24	0	0	69,7	45,3	24,45	0,6	0,4	-
18.01.2025	1,691	0,006	70,29	69,26	68,76	68,53	0,23	24	0	0	70,3	45,9	24,43	0,6	0,4	-
19.01.2025	1,67	0,006	68	67,02	66,5	66,3	0,2	24	0	0	70,3	45,4	24,92	0,6	0,4	-
20.01.2025	1,779	0	66,74	65,72	65,07	65	0,07	24	0	0	73,9	46,6	27,28	0,6	0,4	-
21.01.2025	1,836	0,001	67,45	66,4	65,76	65,68	0,08	24	0	0	75,3	47,5	27,87	0,6	0,4	-
22.01.2025	1,869	0	67,9	66,84	66,18	66,12	0,06	24	0	0	75,8	47,6	28,18	0,6	0,4	-
23.01.2025	1,857	0	68,37	67,33	66,65	66,61	0,04	24	0	0	75,3	47,5	27,83	0,6	0,4	-
Итого:	54,37	0	2149,55	2121,21	2099,12	2098,78	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,37															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	98,866	4284,96	4221,57	4188,08	4176,43
23.01.2025	153,236	6434,51	6342,78	6287,2	6275,21

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 7:58:40