

#15144#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Ясная 9, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6674
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211317
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,778	-0,053	100,52	100,85	98,21	100	-1,79	24	0	0	71,8	42,8	29,03	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	2,566	-0,055	102,42	103,06	100,25	102,2	-1,95	24	0	0	68,6	42,2	26,41	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	2,77	-0,063	110,7	111,38	108,35	110,45	-2,1	24	0	0	69	42,6	26,4	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	2,878	-0,061	106,68	107,24	104,29	106,28	-1,99	24	0	0	70,4	42	28,38	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	2,922	-0,06	102,33	102,79	99,95	101,92	-1,97	24	0	0	71,9	41,9	30,03	0,6	0,4	3
01.03.2021	2,943	-0,064	103,41	103,8	100,94	102,88	-1,94	24	0	0	73,4	43,3	30,02	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	3,062	-0,065	106,47	106,88	103,93	105,97	-2,04	24	0	0	72,9	42,6	30,28	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	3,04	-0,056	99,05	99,17	96,51	98,31	-1,8	24	0	0	76	43,7	32,31	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	3,021	-0,045	95,51	95,6	93,17	94,84	-1,67	24	0	0	74,4	41,2	33,18	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	3,066	-0,016	86,81	86,19	84,54	85,51	-0,97	24	0	0	76,9	40,2	36,7	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	3,102	-0,029	90,25	89,9	87,88	89,16	-1,28	24	0	0	76,9	41,1	35,88	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	2,555	-0,048	75,11	75,59	73,21	75,01	-1,8	24	0	0	75,2	39,4	35,83	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	2,718	-0,049	75,24	75,73	73,32	75,22	-1,9	24	0	0	76,1	38	38,09	0,6	0,4	0
09.03.2021	3,235	-0,057	93,01	93,16	90,44	92,36	-1,92	24	0	0	79,4	42,7	36,68	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	3,401	-0,022	103,9	103,02	101,03	102,06	-1,03	24	0	0	79,1	45	34,1	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	3,326	-0,012	100,6	99,61	97,86	98,69	-0,83	24	0	0	79,1	44,7	34,35	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	3,037	-0,038	102,51	102,21	100	101,36	-1,36	24	0	0	74,5	43,5	30,96	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	2,823	-0,039	98,64	98,68	96,34	97,86	-1,52	24	0	0	72	42,1	29,97	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	2,948	-0,045	104,89	105,09	102,51	104,14	-1,63	24	0	0	71,1	41,7	29,42	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	2,913	-0,058	107,82	108,18	105,34	107,22	-1,88	24	0	0	71,5	43,1	28,4	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	2,912	-0,06	106,92	107,35	104,46	106,39	-1,93	24	0	0	71,7	43	28,67	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	3,023	-0,063	108,28	108,7	105,73	107,75	-2,02	24	0	0	72,3	42,9	29,41	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	3,095	-0,059	107,05	107,37	104,5	106,42	-1,92	24	0	0	73,5	43,1	30,4	0,6	0,4	1
19.03.2021	3,164	-0,059	103,83	103,93	101,17	102,99	-1,82	24	0	0	76,3	44,2	32,06	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	3,277	-0,052	101,53	101,44	98,8	100,52	-1,72	24	0	0	78	44	33,93	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	3,205	-0,047	97,39	97,29	94,82	96,5	-1,68	24	0	0	77,1	42,5	34,56	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	3,15	-0,053	104,06	104,15	101,48	103,26	-1,78	24	0	0	75,2	43,4	31,83	0,6	0,4	-
Итого:	80,93	0	2694,93	2698,36	2629,03	2675,27	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,93															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	1522,653	53462,77	53580,03	52210,14	53109,11
22.03.2021	1603,583	56157,7	56278,39	54839,17	55784,38

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 10:10:14