

#126474#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Ясная 9, Калининград
5346
6674
ВКТ-7
00211317
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,511	-0,024	94,43	94,29	92,39	93,53	-1,14	24	0	0	69,8	42,1	27,69	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	2,612	-0,029	101,2	101,11	98,98	100,2	-1,22	24	0	0	69,8	42,9	26,89	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	2,636	-0,034	103,26	103,2	100,99	102,3	-1,31	24	0	0	69,9	43,2	26,66	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	2,542	-0,029	95,8	95,68	93,7	94,9	-1,2	24	0	0	70,1	42,4	27,7	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	2,419	-0,029	92,91	92,85	90,86	92,09	-1,23	24	0	0	69,7	42,5	27,17	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	2,394	-0,028	91,79	91,72	89,79	90,96	-1,17	24	0	0	69,9	42,7	27,2	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	2,628	-0,037	104,99	105,03	102,73	104,1	-1,37	24	0	0	69,6	43,5	26,15	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	2,408	-0,026	91,86	91,79	89,84	91,05	-1,21	24	0	0	69,9	42,5	27,37	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	2,476	-0,03	94,26	94,22	92,2	93,44	-1,24	24	0	0	69,6	42,2	27,44	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,457	-0,03	94,42	94,4	92,38	93,65	-1,27	24	0	0	69,8	42,6	27,16	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,609	-0,042	107,6	107,69	105,23	106,69	-1,46	24	0	0	69,8	44,4	25,41	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,461	-0,034	98,91	98,96	96,76	98,05	-1,29	24	0	0	69,8	43,8	26,02	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,573	-0,028	91,33	91,14	89,19	90,37	-1,18	24	0	0	72,3	42,9	29,41	0,6	0,4	-
06.04.2025	3,093	-0,041	107,61	107,34	104,94	106,36	-1,42	24	0	0	74,9	44,8	30,08	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,76	-0,03	96,04	95,82	93,7	94,93	-1,23	24	0	0	73,9	43,9	30,01	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,725	-0,037	99,76	99,71	97,45	98,83	-1,38	24	0	0	71,9	43,4	28,54	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,649	-0,035	96,98	96,97	94,76	96,07	-1,31	24	0	0	71,8	43,2	28,55	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,698	-0,034	96,71	96,63	94,45	95,77	-1,32	24	0	0	72,4	43,2	29,14	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,546	-0,035	95,33	95,38	93,2	94,6	-1,4	24	0	0	70,5	42,6	27,95	0,6	0,4	-
12.04.2025	2,494	-0,043	96,57	96,73	94,45	95,9	-1,45	24	0	0	69,8	42,7	27,07	0,6	0,4	-
13.04.2025	2,52	-0,045	99,71	99,95	97,54	99,05	-1,51	24	0	0	69,8	43,3	26,5	0,6	0,4	-
14.04.2025	2,472	-0,049	103,39	103,74	101,13	102,73	-1,6	24	0	0	69,8	44,7	25,15	0,6	0,4	-
15.04.2025	2,131	-0,033	84,43	84,63	82,59	83,91	-1,32	24	0	0	69,5	43	26,49	0,6	0,4	-
16.04.2025	2,079	-0,028	81,3	81,46	79,54	80,78	-1,24	24	0	0	69,4	42,6	26,8	0,6	0,4	-
17.04.2025	1,414	-0,018	56,81	56,91	55,59	56,41	-0,82	24	0	0	69,3	43,2	26,08	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,532	0	22,4	22,46	21,95	22,22	-0,27	24	0	0	68,1	43,3	24,81	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,625	-0,001	25,24	25,28	24,72	25,02	-0,3	24	0	0	68,2	42,4	25,76	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,591	0	23,97	24,01	23,47	23,76	-0,29	24	0	0	68,2	42,6	25,64	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,581	0	23,53	23,55	23,03	23,31	-0,28	24	0	0	68,2	42,5	25,69	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,603	0	24,4	24,43	23,9	24,19	-0,29	24	0	0	68,1	42,3	25,75	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,589	0	23,88	23,9	23,36	23,66	-0,3	24	0	0	68,2	42,4	25,77	0,6	0,4	-
Итого:	65,828	0	2520,82	2520,98	2464,81	2498,83	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,828															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	929,947	31896,18	31791,25	31132,43	31508,02
23.04.2025	995,775	34417	34312,23	33597,24	34006,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:28:41