

#82547#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Ясная 9, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00211317	Показания прибора, Гкал 20.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	442,635	410,544	32.091

Подпись исполнителя _____



#82035#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 20.05.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6674
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211317
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	4,9	2,637	-0,021	90,31	89,97	88,23	89,22	-0,99	24	0	0	71,9	41,5	30,38	0,6	0,4
25.04.2024	6,4	2,653	-0,021	94,43	94,18	92,28	93,35	-1,07	24	0	0	71,2	42	29,23	0,6	0,4
26.04.2024	7,8	2,362	-0,022	84,15	84,13	82,28	83,41	-1,13	24	0	0	69,9	40,7	29,23	0,6	0,4
27.04.2024	12,1	2,329	-0,025	84,18	84,2	82,35	83,45	-1,1	24	0	0	69,7	40,9	28,82	0,6	0,4
28.04.2024	14,6	2,532	-0,042	103,35	103,5	101,07	102,53	-1,46	24	0	0	70	44,3	25,68	0,6	0,4
29.04.2024	16,9	2,243	-0,028	86,79	86,82	84,88	86,08	-1,2	24	0	0	70,1	43	27,01	0,6	0,4
30.04.2024	16,1	2,217	-0,029	87,95	87,97	86,01	87,23	-1,22	24	0	0	69,7	43,3	26,37	0,6	0,4
01.05.2024	-	2,032	-0,025	79,17	79,18	77,44	78,54	-1,1	24	0	0	69,4	42,5	26,85	0,6	0,4
02.05.2024	-	1,089	-0,004	40,15	40,16	39,27	39,83	-0,56	24	0	0	69,3	41	28,33	0,6	0,4
03.05.2024	-	0,588	0	23,6	23,68	23,1	23,44	-0,34	24	0	0	68,1	42,1	26,02	0,6	0,4
04.05.2024	-	0,679	0	25,79	25,79	25,27	25,55	-0,28	24	0	0	68,2	41	27,26	0,6	0,4
05.05.2024	-	0,6	0	23,24	23,21	22,76	22,97	-0,21	24	0	0	68,7	41,9	26,78	0,6	0,4
06.05.2024	-	0,554	0	22,55	22,5	22,07	22,26	-0,19	24	0	0	68,2	42,7	25,53	0,6	0,4
07.05.2024	-	0,605	0	24,39	24,33	23,87	24,08	-0,21	24	0	0	68,2	42,4	25,82	0,6	0,4
08.05.2024	-	0,623	0	23,7	23,61	23,19	23,38	-0,19	24	0	1	68,6	41,4	27,15	0,6	0,4
09.05.2024	-	0,607	0	23,29	23,22	22,8	22,98	-0,18	24	0	0	68,4	41,5	26,96	0,6	0,4
10.05.2024	-	0,683	0	25,74	25,66	25,21	25,42	-0,21	24	0	0	68,5	41,1	27,45	0,6	0,4
11.05.2024	-	0,673	0	25,63	25,61	25,11	25,37	-0,26	24	0	0	68,5	41,2	27,25	0,6	0,4
12.05.2024	-	0,711	0	26,98	26,92	26,45	26,68	-0,23	24	0	0	68,2	41	27,21	0,6	0,4
13.05.2024	-	0,654	0	25,32	25,22	24,8	24,98	-0,18	24	0	0	68,4	41,6	26,75	0,6	0,4
14.05.2024	-	0,621	0	23,54	23,42	23,04	23,18	-0,14	24	0	0	68,7	41,5	27,19	0,6	0,4
15.05.2024	-	0,634	0	23,83	23,69	23,31	23,45	-0,14	24	0	0	68,7	41,3	27,47	0,6	0,4
16.05.2024	-	0,648	0	24,48	24,33	23,97	24,09	-0,12	24	0	0	68,5	41,2	27,22	0,6	0,4
17.05.2024	-	0,625	0	24,15	24,01	23,64	23,77	-0,13	24	0	0	68,5	41,9	26,59	0,6	0,4
18.05.2024	-	0,623	0	23,81	23,66	23,31	23,42	-0,11	24	0	0	68,5	41,6	26,93	0,6	0,4
19.05.2024	-	0,69	0	26,68	26,51	26,13	26,27	-0,14	24	0	0	68,3	41,6	26,66	0,6	0,4
20.05.2024	-	0,589	-0,001	25,83	25,72	25,27	25,43	-0,16	24	0	0	68,9	45,3	23,59	0,6	0,4
Итого:	9,4	31,501	-0,218	1193,03	1191,2	1167,11	1180,36	-13,25	648	0	-	69,01	41,91	27,1	0,6	0,4

Общее время работы системы 648 час.

Период нормальной работы системы 648 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2024	410,544	13777,81	13709,93	13439,53	13587,18
20.05.2024	442,635	14993,73	14923,86	14629,07	14790,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения