

#130939#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Ясная 9, Калининград
5346
6674
ВКТ-7
00211317
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,612	0	24,8	24,84	24,29	24,6	-0,31	24	0	0	68,1	42,3	25,73	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,633	0	25,57	25,63	25,05	25,39	-0,34	24	0	0	68	42,2	25,81	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,579	-0,004	27,74	27,86	27,19	27,55	-0,36	24	0	0	68,2	46,3	21,98	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,721	-0,001	28,3	28,35	27,72	28,09	-0,37	24	0	0	68,2	41,6	26,55	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,64	0	25,3	25,37	24,77	25,12	-0,35	24	0	0	68,1	41,7	26,41	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,623	0	24,93	25,05	24,4	24,81	-0,41	24	0	0	68,1	41,9	26,22	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,594	0	24,12	24,25	23,61	24,01	-0,4	24	0	0	68,1	42,1	26,02	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,559	0	22,83	23,02	22,38	22,78	-0,4	24	0	0	68,2	42,6	25,65	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,597	0	24,15	24,33	23,65	24,09	-0,44	24	0	0	68,2	42,2	25,98	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,561	-0,001	24,36	24,57	23,87	24,34	-0,47	22	2	1	67,2	42,8	24,36	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,637	0	25,48	25,64	24,95	25,4	-0,45	24	0	0	68,2	42	26,23	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,627	0	24,98	25,18	24,47	24,93	-0,46	24	0	1	68,2	41,8	26,42	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,576	-0,002	23,17	23,49	22,68	23,25	-0,57	24	0	1	68,1	41,7	26,45	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,647	0,007	25,21	25,32	24,7	25,08	-0,38	24	0	1	68,2	41,5	26,78	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,621	0	24,11	24,44	23,62	24,2	-0,58	24	0	1	68,3	41	27,29	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,664	0	25,92	26,19	25,4	25,95	-0,55	24	0	1	68,2	41,2	27,03	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,676	0	26,16	26,38	25,6	26,14	-0,54	24	0	1	68,5	41,2	27,32	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,722	0	27,75	27,91	27,19	27,65	-0,46	24	0	1	68,4	41,2	27,19	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,659	0	25,88	26,04	25,34	25,8	-0,46	24	0	1	67,9	41,2	26,74	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,679	0	25,87	25,97	25,32	25,73	-0,41	24	0	0	68,2	40,8	27,43	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,668	0	25,25	25,36	24,73	25,13	-0,4	24	0	1	68,3	40,7	27,63	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,662	0	25,55	25,62	25,01	25,37	-0,36	24	0	1	68,2	41,1	27,03	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,679	0	25,97	26,03	25,43	25,79	-0,36	24	0	1	68,2	40,8	27,4	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,694	0	26,18	26,21	25,62	25,97	-0,35	24	0	0	68,3	40,6	27,74	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,735	0	27,1	27,13	26,52	26,89	-0,37	24	0	1	68,5	40,2	28,26	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,678	0	25,75	25,83	25,21	25,59	-0,38	24	0	0	68,4	40,8	27,55	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,647	0	25,18	25,29	24,68	25,05	-0,37	24	0	0	68,3	41,4	26,88	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,65	0	25,08	25,22	24,54	24,98	-0,44	24	0	0	68,3	41,1	27,24	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,611	-0,002	24,44	24,69	23,94	24,44	-0,5	24	0	1	68	41,7	26,34	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,591	0	23,67	23,87	23,18	23,63	-0,45	24	0	1	68	41,8	26,26	0,6	0,4	-
Итого:	19,242	0	760,8	765,08	745,06	757,75	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,242															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	995,775	34417	34312,23	33597,24	34006,85
23.05.2025	1015,017	35177,8	35077,31	34342,3	34764,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:48:16