

#15140#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Ясная 9, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6674
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211317
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,685	0,001	26,22	25,96	25,69	25,72	-0,03	24	0	0	66,9	40,1	26,78	0,6	0,4	16
25.05.2021	0,675	0	25,6	25,41	25,09	25,17	-0,08	24	0	0	67,1	40,1	27,03	0,6	0,4	-
26.05.2021	0,673	0	25,98	25,84	25,46	25,59	-0,13	24	0	0	66,9	40,4	26,56	0,6	0,4	-
27.05.2021	0,646	0	25,37	25,27	24,86	25,02	-0,16	24	0	0	66,8	40,6	26,16	0,6	0,4	-
28.05.2021	0,679	0	26,96	26,89	26,43	26,65	-0,22	24	0	0	66,8	40,8	26,01	0,6	0,4	11
29.05.2021	0,698	0	26,35	26,27	25,82	26,03	-0,21	24	0	0	67,3	40	27,35	0,6	0,4	12,3
30.05.2021	0,74	0	28,12	28,06	27,57	27,81	-0,24	24	0	0	67,2	40,1	27,1	0,6	0,4	-
31.05.2021	0,661	0	25,65	25,63	25,12	25,37	-0,25	24	0	0	66,9	40,3	26,64	0,6	0,4	16
01.06.2021	0,625	0	25,41	25,4	24,9	25,16	-0,26	24	0	0	66,6	41,2	25,45	0,6	0,4	-
02.06.2021	0,701	0	27,06	27,04	26,51	26,79	-0,28	24	0	0	67,2	40,2	26,98	0,6	0,4	-
03.06.2021	0,624	0	25,12	25,16	24,59	24,92	-0,33	24	0	0	66,9	40,9	25,99	0,6	0,4	15
04.06.2021	0,613	0	24,67	24,75	24,17	24,51	-0,34	24	0	0	66,8	41	25,83	0,6	0,4	-
05.06.2021	0,663	-0,001	27,39	27,56	26,84	27,31	-0,47	24	0	0	66,7	41,3	25,45	0,6	0,4	13,4
06.06.2021	0,633	-0,004	25,64	25,97	25,13	25,73	-0,6	24	0	1	67,1	40,9	26,15	0,6	0,4	22
07.06.2021	0,583	-0,006	25,1	25,59	24,61	25,35	-0,74	24	0	1	66,7	41,8	24,9	0,6	0,4	-
08.06.2021	0,611	-0,005	28,08	28,42	27,55	28,16	-0,61	24	0	1	65,4	42,3	23,09	0,6	0,4	18,8
09.06.2021	0,579	0	24,29	24,34	23,81	24,09	-0,28	24	0	0	66,8	42	24,83	0,6	0,4	21
10.06.2021	0,583	0	23,76	23,78	23,27	23,54	-0,27	24	0	0	67,1	41,6	25,5	0,6	0,4	-
11.06.2021	0,581	0	23,59	23,59	23,12	23,36	-0,24	24	0	0	67,4	41,7	25,67	0,6	0,4	-
12.06.2021	0,558	0	23,53	23,56	23,07	23,32	-0,25	24	0	0	66,6	42	24,61	0,6	0,4	-
13.06.2021	0,589	0	23,67	23,7	23,2	23,46	-0,26	24	0	0	67	41,2	25,8	0,6	0,4	-
14.06.2021	0,651	0	26,01	26,04	25,48	25,8	-0,32	24	0	0	67,1	41	26,09	0,6	0,4	-
15.06.2021	0,572	0	24,05	24,11	23,56	23,86	-0,3	24	0	0	66,9	42	24,85	0,6	0,4	-
16.06.2021	0,547	0	22,75	22,85	22,27	22,61	-0,34	24	0	0	67,1	41,8	25,26	0,6	0,4	-
17.06.2021	0,56	0	23	23,08	22,53	22,84	-0,31	24	0	0	67	41,6	25,4	0,6	0,4	-
18.06.2021	0,494	0	20,75	20,8	20,32	20,58	-0,26	22	2	1	66,9	42	24,89	0,6	0,4	-
19.06.2021	0,441	0	18,89	18,95	18,52	18,72	-0,2	24	0	1	66,9	42,6	24,25	0,6	0,4	-
20.06.2021	0,509	0	22,41	22,46	21,97	22,22	-0,25	24	0	0	66,7	43	23,72	0,6	0,4	-
21.06.2021	0,488	0	21,26	21,32	20,8	21,08	-0,28	24	0	0	67,1	42,9	24,22	0,6	0,4	-
22.06.2021	0,473	0	20,67	20,73	20,23	20,49	-0,26	24	0	0	67,1	43,1	23,99	0,6	0,4	-
23.06.2021	0,452	0	20,48	20,56	20,04	20,32	-0,28	24	0	0	66,8	43,6	23,17	0,6	0,4	-
Итого:	18,587	0	757,83	759,09	742,53	751,58	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,587															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	1725,764	61029,33	61171,47	59607,58	60635,11
23.06.2021	1744,351	61787,16	61930,56	60350,11	61386,69

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 8:00:11