

#133960#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Ясная 9, Калининград  
5346  
6674  
ВКТ-7  
00211317  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.05.2025 | 0,637       | 0            | 24,98      | 25,17      | 24,46     | 24,93     | -0,47     | 24          | 0          | 1      | 68,4      | 41,5      | 26,85 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 25.05.2025 | 0,656       | -0,001       | 26         | 26,21      | 25,45     | 25,95     | -0,5      | 24          | 0          | 1      | 68,1      | 41,5      | 26,59 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 26.05.2025 | 0,571       | 0            | 23,03      | 23,3       | 22,55     | 23,06     | -0,51     | 24          | 0          | 0      | 68,4      | 42,1      | 26,25 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 27.05.2025 | 0,619       | 0            | 24,62      | 24,84      | 24,12     | 24,6      | -0,48     | 24          | 0          | 1      | 68,2      | 41,7      | 26,48 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 28.05.2025 | 0,577       | 0            | 23,23      | 23,47      | 22,74     | 23,23     | -0,49     | 24          | 0          | 1      | 68,4      | 42,1      | 26,25 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 29.05.2025 | 0,617       | -0,001       | 25,16      | 25,41      | 24,65     | 25,16     | -0,51     | 24          | 0          | 0      | 68,1      | 42,3      | 25,8  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 30.05.2025 | 0,556       | -0,001       | 22,42      | 22,69      | 21,93     | 22,48     | -0,55     | 24          | 0          | 1      | 68,4      | 42        | 26,35 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 31.05.2025 | 0,586       | 0            | 24,08      | 24,36      | 23,57     | 24,11     | -0,54     | 24          | 0          | 1      | 68,1      | 42,4      | 25,77 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 01.06.2025 | 0,619       | 0            | 24,18      | 24,4       | 23,68     | 24,16     | -0,48     | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 41,7      | 27    | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.06.2025 | 0,581       | -0,001       | 23,62      | 23,86      | 23,12     | 23,62     | -0,5      | 24          | 0          | 1      | 68,3      | 42,4      | 25,97 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.06.2025 | 0,552       | 0            | 22,83      | 23,09      | 22,36     | 22,84     | -0,48     | 24          | 0          | 0      | 68,2      | 42,7      | 25,54 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 04.06.2025 | 0,524       | 0            | 22,09      | 22,35      | 21,64     | 22,11     | -0,47     | 24          | 0          | 1      | 68        | 42,8      | 25,19 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.06.2025 | 0,55        | -0,001       | 23,08      | 23,31      | 22,62     | 23,09     | -0,47     | 24          | 0          | 1      | 68,1      | 42,9      | 25,18 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 06.06.2025 | 0,537       | 0            | 21,91      | 22,15      | 21,45     | 21,91     | -0,46     | 24          | 0          | 0      | 68,4      | 42,4      | 25,95 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 07.06.2025 | 0,515       | 0            | 21,58      | 21,81      | 21,13     | 21,57     | -0,44     | 24          | 0          | 0      | 68,1      | 42,9      | 25,26 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.06.2025 | 0,549       | 0            | 22,89      | 23,13      | 22,41     | 22,88     | -0,47     | 24          | 0          | 0      | 68,4      | 43        | 25,33 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 09.06.2025 | 0,527       | 0            | 22,68      | 22,92      | 22,21     | 22,7      | -0,49     | 24          | 0          | 1      | 67,7      | 43        | 24,67 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 10.06.2025 | 0,58        | -0,003       | 23,48      | 23,73      | 22,97     | 23,49     | -0,52     | 24          | 0          | 1      | 68,3      | 42,1      | 26,12 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.06.2025 | 0,526       | -0,001       | 22,06      | 22,34      | 21,59     | 22,1      | -0,51     | 24          | 0          | 0      | 68,2      | 42,8      | 25,42 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.06.2025 | 0,503       | 0            | 21,42      | 21,7       | 20,99     | 21,46     | -0,47     | 24          | 0          | 0      | 67,9      | 42,9      | 24,95 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.06.2025 | 0,532       | 0            | 21,87      | 22,11      | 21,42     | 21,87     | -0,45     | 24          | 0          | 0      | 68,2      | 42,4      | 25,72 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.06.2025 | 0,565       | 0            | 23,3       | 23,48      | 22,82     | 23,24     | -0,42     | 24          | 0          | 0      | 68,1      | 42,6      | 25,49 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.06.2025 | 0,581       | 0            | 24,34      | 24,5       | 23,85     | 24,25     | -0,4      | 24          | 0          | 0      | 68        | 42,9      | 25,12 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.06.2025 | 0,533       | 0            | 22,41      | 22,57      | 21,96     | 22,34     | -0,38     | 24          | 0          | 0      | 68        | 42,9      | 25,08 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.06.2025 | 0,526       | 0            | 20,91      | 21,02      | 20,45     | 20,79     | -0,34     | 24          | 0          | 1      | 68,5      | 42,1      | 26,39 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.06.2025 | 0,538       | -0,001       | 22,09      | 22,18      | 21,64     | 21,94     | -0,3      | 24          | 0          | 1      | 68,1      | 42,6      | 25,46 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.06.2025 | 0,541       | 0            | 21,8       | 21,88      | 21,34     | 21,65     | -0,31     | 24          | 0          | 0      | 68,2      | 42,2      | 26    | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.06.2025 | 0,525       | 0            | 21,38      | 21,46      | 20,95     | 21,23     | -0,28     | 24          | 0          | 0      | 68,3      | 42,6      | 25,67 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.06.2025 | 0,527       | 0            | 21,44      | 21,5       | 21        | 21,27     | -0,27     | 24          | 0          | 0      | 68,1      | 42,4      | 25,69 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.06.2025 | 0,61        | 0            | 24,06      | 24,09      | 23,57     | 23,85     | -0,28     | 24          | 0          | 0      | 68        | 41,7      | 26,3  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 23.06.2025 | 0,524       | 0            | 20,86      | 20,88      | 20,4      | 20,66     | -0,26     | 24          | 0          | 0      | 68,3      | 42        | 26,34 | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 17,384      | 0            | 709,8      | 715,91     | 695,04    | 708,54    | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 17,384      |              |            |            |           |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| 23.05.2025 | 1015,017 | 35177,8 | 35077,31 | 34342,3  | 34764,6  |
| 23.06.2025 | 1032,401 | 35887,6 | 35793,22 | 35037,34 | 35473,14 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:30:54