

#15141#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Ясная 9, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6674
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211317
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,48	0	21,25	21,3	20,82	21,06	-0,24	24	0	0	66,9	43,2	23,65	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,46	0	20,24	20,34	19,84	20,1	-0,26	24	0	0	67,1	43,4	23,72	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,491	0	21,2	21,3	20,77	21,06	-0,29	24	0	0	67,2	43	24,26	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,536	0	23,03	23,12	22,58	22,88	-0,3	24	0	0	66,8	42,6	24,18	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,46	0	21,74	21,88	21,3	21,63	-0,33	24	0	0	66,2	44	22,27	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,47	0	20,82	20,97	20,38	20,73	-0,35	24	0	0	67	43,2	23,74	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,49	0	21,14	21,26	20,69	21,03	-0,34	23	1	1	67,2	42,8	24,36	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,478	0	20,9	21,06	20,48	20,82	-0,34	24	0	0	67,2	43,1	24,07	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,395	-0,009	34,39	34,69	33,66	34,12	-0,46	24	0	0	67,8	55,5	12,31	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,491	0	21,85	21,96	21,42	21,72	-0,3	24	0	0	66,7	43,2	23,5	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,516	0	22,61	22,68	22,16	22,44	-0,28	24	0	0	66,8	43	23,77	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,454	0	20,71	20,8	20,29	20,56	-0,27	24	0	0	66,9	43,8	23,01	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,477	0	21,03	21,06	20,59	20,82	-0,23	24	0	0	67,1	43,5	23,55	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,475	0	21,14	21,16	20,71	20,92	-0,21	24	0	0	66,9	43,6	23,34	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,495	0	21,5	21,48	21,06	21,24	-0,18	24	0	0	67,1	43,3	23,83	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,461	0	20,65	20,66	20,22	20,42	-0,2	24	0	0	67	43,8	23,22	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,489	0	22,22	22,23	21,79	21,99	-0,2	24	0	0	66,7	43,8	22,92	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,486	0	21,8	21,85	21,39	21,61	-0,22	24	0	0	66,6	43,6	23,01	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,496	0	22,06	22,14	21,6	21,9	-0,3	24	0	0	66,9	43,3	23,59	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,475	0	21,91	22,02	21,44	21,78	-0,34	24	0	0	66,8	43,8	22,91	0,6	0,4	-
Итого:	9,575	0	442,19	443,96	433,19	438,83	0	479	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,575															

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 479

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	1744,351	61787,16	61930,56	60350,11	61386,69
13.07.2021	1753,926	62229,35	62374,52	60783,3	61825,52

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 8:27:27