

#15136#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Ясная 9, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6674
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211317
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,479	-0,013	21,86	22,53	21,41	22,29	-0,88	24	0	1	68,6	44,4	24,16	0,6	0,4	-
25.06.2023	0,485	-0,016	22,87	23,57	22,4	23,33	-0,93	24	0	1	68,3	44,7	23,59	0,6	0,4	-
26.06.2023	0,47	-0,02	22,06	22,79	21,59	22,55	-0,96	24	0	1	68,5	44,7	23,8	0,6	0,4	-
27.06.2023	0,461	-0,019	24,5	25,29	24,02	25,02	-1	24	0	1	66,6	45,5	21,08	0,6	0,4	-
28.06.2023	0,464	-0,026	22,97	23,87	22,5	23,62	-1,12	24	0	1	67,7	44,8	22,92	0,6	0,4	-
29.06.2023	0,441	-0,028	22,39	23,34	21,93	23,09	-1,16	24	0	1	67,5	45	22,53	0,6	0,4	-
30.06.2023	0,423	-0,028	21	21,94	20,56	21,7	-1,14	24	0	1	67,9	44,8	23,08	0,6	0,4	-
01.07.2023	0,445	-0,026	22,15	23,09	21,69	22,85	-1,16	24	0	1	67,7	44,8	22,9	0,6	0,4	-
02.07.2023	0,5	-0,028	24,52	25,47	24,04	25,21	-1,17	24	0	1	67,6	44,6	23,01	0,6	0,4	-
03.07.2023	0,473	-0,029	23,56	24,5	23,05	24,25	-1,2	24	0	1	67,5	44,7	22,8	0,6	0,4	-
04.07.2023	0,452	-0,027	21,9	22,84	21,42	22,59	-1,17	24	0	1	68,1	44,6	23,51	0,6	0,4	-
05.07.2023	0,471	-0,026	22,88	23,79	22,41	23,55	-1,14	24	0	1	68	44,7	23,24	0,6	0,4	-
06.07.2023	0,462	-0,029	22,75	23,67	22,26	23,43	-1,17	24	0	1	67,7	44,6	23,06	0,6	0,4	-
07.07.2023	0,448	-0,026	22,32	23,24	21,87	23	-1,13	24	0	1	67,7	45	22,71	0,6	0,4	-
08.07.2023	0,468	-0,028	22,94	23,84	22,46	23,6	-1,14	24	0	1	67,8	44,8	23,06	0,6	0,4	-
09.07.2023	0,499	-0,026	24,43	25,33	23,93	25,08	-1,15	24	0	1	67,8	44,8	22,99	0,6	0,4	-
10.07.2023	0,444	-0,025	22,24	23,14	21,79	22,9	-1,11	24	0	1	67,7	45	22,7	0,6	0,4	-
11.07.2023	0,461	-0,026	22,79	23,69	22,31	23,45	-1,14	24	0	1	67,7	44,8	22,91	0,6	0,4	-
12.07.2023	0,437	-0,024	21,32	22,21	20,88	21,97	-1,09	24	0	1	68,2	44,8	23,38	0,6	0,4	-
13.07.2023	0,449	-0,027	22,43	23,33	21,96	23,08	-1,12	24	0	1	67,8	45	22,83	0,6	0,4	-
14.07.2023	0,436	-0,025	23,56	24,47	23,08	24,19	-1,11	24	0	1	67,8	46,7	21,13	0,6	0,4	-
15.07.2023	0,444	-0,025	22,94	23,82	22,48	23,58	-1,1	24	0	1	67,8	45,8	21,96	0,6	0,4	-
16.07.2023	0,492	-0,02	24,92	25,71	24,42	25,45	-1,03	24	0	1	67,7	45,8	21,96	0,6	0,4	-
17.07.2023	0,45	-0,019	22,84	23,54	22,36	23,3	-0,94	24	0	1	67,7	45,7	21,95	0,6	0,4	-
18.07.2023	0,435	-0,015	22,28	22,94	21,81	22,69	-0,88	24	0	1	67,8	45,9	21,87	0,6	0,4	-
19.07.2023	0,444	-0,013	22,35	23,04	21,93	22,8	-0,87	24	0	1	67,6	45,6	21,98	0,6	0,4	-
20.07.2023	0,432	-0,022	22,61	23,42	22,15	23,18	-1,03	24	0	1	67,5	45,8	21,69	0,6	0,4	-
21.07.2023	0,451	-0,025	23,35	24,21	22,85	23,97	-1,12	24	0	1	67,6	45,6	22,01	0,6	0,4	-
22.07.2023	0,437	-0,025	22,01	22,89	21,57	22,65	-1,08	24	0	1	67,8	45,3	22,5	0,6	0,4	-
23.07.2023	0,511	-0,026	24,7	25,6	24,21	25,35	-1,14	24	0	1	68,1	44,9	23,17	0,6	0,4	-
Итого:	13,764	0	685,44	711,11	671,34	703,72	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,764															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	597,769	21322,46	21408,12	20820,38	21218,36
23.07.2023	611,533	22007,9	22119,23	21491,72	21922,08

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.07.2023 15:35:36