

#142396#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Ясная 9, Калининград
5346
6674
ВКТ-7
00211317
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,544	0	21,98	22,02	21,51	21,79	-0,28	24	0	1	68,1	42,3	25,78	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,574	0	23,33	23,36	22,82	23,13	-0,31	24	0	0	67,8	42,2	25,66	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,544	-0,001	23,04	23,09	22,55	22,84	-0,29	24	0	0	67,5	42,8	24,72	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,53	0	21,35	21,35	20,9	21,14	-0,24	24	0	1	68,1	42,3	25,8	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,55	0	22,32	22,3	21,86	22,08	-0,22	24	0	0	67,9	42,3	25,55	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,548	0	21,7	21,69	21,24	21,49	-0,25	24	0	0	68,4	42	26,35	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,558	0	22,49	22,52	21,99	22,29	-0,3	24	0	0	67,9	42	25,89	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,527	0	21,44	21,46	20,98	21,23	-0,25	24	0	0	68	42,5	25,57	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,545	0	21,9	21,95	21,45	21,73	-0,28	24	0	1	68,1	42,2	25,9	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,512	0	20,98	21,15	20,54	20,92	-0,38	24	0	1	68,2	42,6	25,58	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,492	0	20,52	20,76	20,09	20,53	-0,44	24	0	1	68,2	42,8	25,42	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,513	0	20,69	20,92	20,24	20,7	-0,46	24	0	1	68,8	42,5	26,29	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,561	0	22,73	22,94	22,24	22,7	-0,46	24	0	1	68,3	42,2	26,08	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,48	0	20,63	20,88	20,19	20,63	-0,44	24	0	1	68,1	43,3	24,81	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,504	-0,001	21,08	21,3	20,64	21,06	-0,42	24	0	1	68	42,7	25,35	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,506	0	20,77	20,99	20,33	20,78	-0,45	24	0	1	68,4	42,6	25,82	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,536	-0,002	22,19	22,44	21,72	22,22	-0,5	24	0	1	68,3	42,5	25,75	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,526	0	21,63	21,86	21,16	21,64	-0,48	24	0	1	68,4	42,5	25,88	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,513	0,002	21,17	21,37	20,74	21,13	-0,39	24	0	1	68,2	42,6	25,55	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,529	-0,001	21,9	22,2	21,45	21,96	-0,51	24	0	1	68,1	42,4	25,67	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,487	-0,001	20,76	21,1	20,33	20,9	-0,57	24	0	1	68,5	43,3	25,2	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,494	0	20,45	20,78	20,05	20,54	-0,49	24	0	1	68,2	42,6	25,59	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,517	0	21,89	22,16	21,42	21,91	-0,49	24	0	1	68	43	25,03	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,505	0	21,08	21,35	20,65	21,11	-0,46	24	0	1	68	42,5	25,49	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,485	-0,005	20,76	21,28	20,34	21,04	-0,7	24	0	1	67,9	42,6	25,29	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,487	-0,003	20,52	21	20,07	20,76	-0,69	24	0	1	68,2	42,5	25,75	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,504	-0,003	20,98	21,44	20,55	21,24	-0,69	24	0	1	68,3	42,4	25,92	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,47	-0,006	20,07	20,55	19,63	20,32	-0,69	24	0	1	68,2	42,8	25,32	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,447	-0,003	19,06	19,54	18,67	19,31	-0,64	24	0	1	68,1	42,8	25,31	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,443	-0,006	19,02	19,5	18,62	19,29	-0,67	24	0	1	68,4	43	25,34	0,6	0,4	-
Итого:	15,431	0	638,43	645,25	624,97	638,41	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,431															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	1032,401	35887,6	35793,22	35037,34	35473,14
23.07.2025	1047,832	36526,03	36438,47	35662,31	36111,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 6:50:39