

#90931#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.07.2024 по 03.08.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Ясная 9, Калининград
Абонентский номер 5346

Заводской номер счётчика 00211317	Показания прибора, Гкал 03.08.2024	Предыдущие показания, Гкал 31.07.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	446,029	444,146	1.883

Подпись исполнителя



с 31.07.24 по 03.08.24



#90930#

Отчёт за период с 31.07.2024 по 03.08.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6674
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211317
Номер системы 1
Отчёт сформирован 05.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.08.2024	-	0,493	0	21,19	21,4	20,76	21,16	-0,4	24	0	0	68,4	43,8	24,65	0,6	0,4
02.08.2024	-	0,453	0	19,66	19,91	19,25	19,67	-0,42	24	0	0	68,4	43,9	24,5	0,6	0,4
03.08.2024	-	0,47	0	20,32	20,63	19,89	20,39	-0,5	24	0	1	68,5	43,7	24,73	0,6	0,4
Итого:	-	1,416	0	61,17	61,94	59,9	61,22	-1,32	72	0	-	68,43	43,8	24,63	0,6	0,4

Общее время работы системы 72 час.

Период нормальной работы системы 72 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
31.07.2024	444,146	15057,7	14987,97	14691,68	14853,44
03.08.2024	446,029	15139,37	15070,76	14771,66	14935,27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
