

#95260#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Ясная 9, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6674
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211317
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2024 | 0,465 | -0,005 | 20,49 | 21 | 20,05 | 20,76 | -0,71 | 24 | 0 | 1 | 68,7 | 43,9 | 24,82 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.08.2024 | 0,51 | -0,007 | 22,22 | 22,76 | 21,75 | 22,51 | -0,76 | 24 | 0 | 1 | 68,8 | 43,8 | 25 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.08.2024 | 0,462 | -0,006 | 19,97 | 20,52 | 19,53 | 20,28 | -0,75 | 24 | 0 | 1 | 68,8 | 43,4 | 25,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.08.2024 | 0,495 | -0,005 | 25,2 | 25,64 | 24,72 | 25,36 | -0,64 | 24 | 0 | 1 | 65,6 | 44,3 | 21,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.08.2024 | 0,495 | -0,004 | 21,27 | 21,73 | 20,84 | 21,49 | -0,65 | 24 | 0 | 1 | 68,6 | 43,6 | 25,1 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.08.2024 | 0,47 | -0,01 | 20,34 | 20,95 | 19,92 | 20,71 | -0,79 | 24 | 0 | 1 | 68,8 | 43,4 | 25,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.08.2024 | 0,406 | -0,011 | 17,64 | 18,32 | 17,26 | 18,08 | -0,82 | 24 | 0 | 1 | 69,5 | 43,8 | 25,61 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.08.2024 | 0,431 | -0,011 | 18,19 | 18,83 | 17,81 | 18,59 | -0,78 | 24 | 0 | 1 | 69,7 | 43,5 | 26,16 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.09.2024 | 0,506 | -0,006 | 20,57 | 21,11 | 20,12 | 20,87 | -0,75 | 24 | 0 | 1 | 69,8 | 43 | 26,75 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.09.2024 | 0,478 | -0,01 | 21,79 | 22,39 | 21,32 | 22,11 | -0,79 | 24 | 0 | 1 | 70,4 | 46,3 | 24,07 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.09.2024 | 0,472 | -0,003 | 19,03 | 19,55 | 18,63 | 19,33 | -0,7 | 24 | 0 | 1 | 70,1 | 43,1 | 26,97 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.09.2024 | 0,487 | -0,008 | 20,8 | 21,32 | 20,34 | 21,08 | -0,74 | 24 | 0 | 1 | 69,2 | 43,7 | 25,46 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.09.2024 | 0,465 | -0,005 | 18,51 | 18,92 | 18,09 | 18,73 | -0,64 | 24 | 0 | 1 | 70,4 | 43,2 | 27,27 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.09.2024 | 0,43 | -0,001 | 18,56 | 19,02 | 18,18 | 18,78 | -0,6 | 24 | 0 | 1 | 69,5 | 44,5 | 25,06 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.09.2024 | 0,469 | -0,007 | 20,05 | 20,54 | 19,61 | 20,3 | -0,69 | 24 | 0 | 1 | 69 | 43,6 | 25,41 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.09.2024 | 0,478 | -0,008 | 19,41 | 19,94 | 19,01 | 19,72 | -0,71 | 24 | 0 | 1 | 70,1 | 43,3 | 26,78 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.09.2024 | 0,477 | -0,007 | 20,29 | 20,82 | 19,84 | 20,59 | -0,75 | 24 | 0 | 1 | 69,6 | 43,9 | 25,66 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.09.2024 | 0,49 | -0,003 | 21,31 | 21,73 | 20,86 | 21,49 | -0,63 | 24 | 0 | 1 | 68,4 | 43,7 | 24,69 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.09.2024 | 0,472 | -0,001 | 19,57 | 19,9 | 19,14 | 19,68 | -0,54 | 24 | 0 | 1 | 69,5 | 43,7 | 25,76 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.09.2024 | 0,498 | 0 | 21,26 | 21,5 | 20,82 | 21,26 | -0,44 | 24 | 0 | 1 | 68,7 | 43,8 | 24,9 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.09.2024 | 0,509 | 0 | 22,85 | 23,04 | 22,38 | 22,8 | -0,42 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 44,6 | 23,52 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.09.2024 | 0,511 | 0 | 22,08 | 22,25 | 21,65 | 22,01 | -0,36 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 44 | 24,38 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.09.2024 | 0,567 | 0 | 22,98 | 23,1 | 22,49 | 22,86 | -0,37 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 42,7 | 25,89 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.09.2024 | 0,54 | 0 | 21,73 | 21,87 | 21,25 | 21,63 | -0,38 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 42,9 | 26,18 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.09.2024 | 0,546 | 0 | 19,86 | 19,99 | 19,41 | 19,76 | -0,35 | 24 | 0 | 1 | 71,1 | 42,3 | 28,79 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.09.2024 | 0,544 | 0 | 20,35 | 20,51 | 19,87 | 20,27 | -0,4 | 24 | 0 | 1 | 70,8 | 42,4 | 28,34 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.09.2024 | 0,533 | 0 | 19,61 | 19,76 | 19,16 | 19,52 | -0,36 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 42,3 | 28,55 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.09.2024 | 0,546 | 0 | 20,16 | 20,33 | 19,69 | 20,09 | -0,4 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 42 | 28,6 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.09.2024 | 0,522 | 0 | 19,39 | 19,57 | 18,97 | 19,33 | -0,36 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 42,4 | 28,33 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.09.2024 | 0,601 | 0 | 21,85 | 22 | 21,35 | 21,76 | -0,41 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 41,6 | 28,93 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.09.2024 | 0,497 | -0,007 | 26,18 | 26,45 | 25,6 | 26,05 | -0,45 | 24 | 0 | 1 | 70,7 | 50,5 | 20,19 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 15,372 | 0 | 643,51 | 655,36 | 629,66 | 647,8 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 15,372 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.08.2024 | 455,113 | 15542,96 | 15482,38 | 15166,68 | 15342,33 |
| 23.09.2024 | 470,485 | 16186,47 | 16137,74 | 15796,34 | 15990,13 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:52:48