

#148690#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Ясная 9, Калининград
5346
6674
ВКТ-7
00211317
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,572	-0,003	27,37	27,52	26,85	27,23	-0,38	24	0	0	66,1	44,2	21,96	0,6	0,4	-
25.08.2025	0,561	0	26,76	26,88	26,23	26,63	-0,4	24	0	0	65,8	43,8	22	0,6	0,4	-
26.08.2025	0,579	0	23,82	23,89	23,35	23,65	-0,3	24	0	0	67,6	42,2	25,38	0,6	0,4	-
27.08.2025	0,572	0	23,44	23,48	22,96	23,24	-0,28	24	0	0	67,8	42,5	25,29	0,6	0,4	-
28.08.2025	0,539	0	21,9	21,92	21,46	21,68	-0,22	24	0	0	67,8	42,4	25,42	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,57	0	22,9	22,9	22,42	22,66	-0,24	24	0	0	68,2	42,5	25,76	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,554	0	22,46	22,43	21,99	22,19	-0,2	24	0	0	67,8	42,2	25,61	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,578	0	24,13	24,11	23,61	23,86	-0,25	24	0	0	67,6	42,6	24,96	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,582	0	23,43	23,37	22,93	23,13	-0,2	24	0	0	68,1	42,3	25,78	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,531	0	21,93	21,9	21,46	21,66	-0,2	24	0	0	67,9	42,8	25,05	0,6	0,4	-
03.09.2025	0,517	0	21,62	21,58	21,21	21,34	-0,13	24	0	0	67,8	43,2	24,62	0,6	0,4	-
04.09.2025	0,481	0	20,3	20,26	19,88	20,02	-0,14	24	0	0	67,8	43,4	24,4	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,489	0	19,94	19,9	19,52	19,66	-0,14	24	0	0	68,2	42,9	25,28	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,499	0	20,55	20,51	20,13	20,27	-0,14	24	0	0	68,1	43	25,04	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,561	0,019	21,97	21,46	21,52	21,22	0,3	24	0	1	68,2	42,7	25,45	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,487	0	20,14	20,12	19,74	19,88	-0,14	24	0	0	68,2	43,2	24,96	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,509	0	21,11	21,06	20,67	20,84	-0,17	24	0	1	67,9	43	24,91	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,5	0	20,71	20,7	20,27	20,46	-0,19	24	0	0	68	43	25,03	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,494	0	21,13	21,1	20,69	20,86	-0,17	24	0	0	67,9	43,7	24,25	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,516	0	21,07	21,01	20,63	20,78	-0,15	24	0	0	68,2	42,9	25,3	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,54	0	22,51	22,44	22,04	22,2	-0,16	24	0	0	68,1	43,2	24,9	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,537	0	22,68	22,64	22,2	22,41	-0,21	24	0	0	67,9	43,3	24,58	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,53	0	22,47	22,41	21,99	22,17	-0,18	24	0	0	68,2	43,6	24,55	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,544	0	23,15	23,14	22,68	22,89	-0,21	24	0	0	68,2	43,9	24,29	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,589	0	25,29	25,31	24,75	25,07	-0,32	24	0	0	68,1	43,8	24,33	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,52	0	23,79	23,88	23,34	23,63	-0,29	24	0	0	67,5	44,7	22,84	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,532	0	23,46	23,61	22,98	23,37	-0,39	24	0	0	68	44,3	23,75	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,507	0	22,36	22,47	21,93	22,23	-0,3	24	0	0	68,2	44,5	23,78	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,594	0	25,48	25,51	24,95	25,27	-0,32	24	0	0	68,2	43,8	24,34	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,537	0	23,67	23,72	23,19	23,46	-0,27	24	0	0	68,1	44,4	23,77	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,569	0	24,51	24,57	23,99	24,31	-0,32	24	0	0	68,3	44	24,27	0,6	0,4	-
Итого:	16,69	0	706,05	705,8	691,56	698,27	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,69															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	1062,32	37155,8	37080,77	36279	36746,75
23.09.2025	1079,01	37861,85	37786,57	36970,56	37445,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:42:42