

#48541#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2023 по 13.11.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Ясная 9, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00211317	Показания прибора, Гкал 13.11.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	733,478	678,171	55.307

Подпись исполнителя



#37746#

Отчёт за период с 23.10.2023 по 13.11.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6674
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211317
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.11.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2023	-	2,592	-0,043	103,59	103,81	101,37	102,91	-1,54	24	0	0	69,4	43,2	26,21	0,6	0,4
25.10.2023	-	2,369	-0,035	90,46	90,66	88,53	89,92	-1,39	24	0	0	69	41,6	27,41	0,6	0,4
26.10.2023	-	2,455	-0,03	91,42	91,57	89,46	90,81	-1,35	24	0	0	69,5	41,4	28,07	0,6	0,4
27.10.2023	-	2,43	-0,026	84,82	84,82	82,9	84,1	-1,2	24	0	0	71,2	41,3	29,89	0,6	0,4
28.10.2023	-	2,75	-0,046	103,45	103,62	101,12	102,66	-1,54	24	0	0	71,3	43,5	27,82	0,6	0,4
29.10.2023	-	2,725	-0,041	100,46	100,6	98,18	99,72	-1,54	24	0	0	71,2	42,8	28,39	0,6	0,4
30.10.2023	-	2,609	-0,051	102,9	103,28	100,68	102,41	-1,73	24	0	0	69,2	42,6	26,66	0,6	0,4
31.10.2023	-	2,422	-0,031	93,25	93,25	91,21	92,47	-1,26	24	0	0	69,5	42,4	27,13	0,6	0,4
01.11.2023	-	2,389	-0,025	89,46	89,38	87,51	88,64	-1,13	24	0	0	69,2	41,3	27,84	0,6	0,4
02.11.2023	-	2,506	-0,022	95,3	95,07	93,23	94,3	-1,07	24	0	0	69,4	42	27,35	0,6	0,4
03.11.2023	-	2,439	-0,023	94,02	93,82	92,01	93,04	-1,03	24	0	0	69,5	42,5	26,99	0,6	0,4
04.11.2023	-	2,66	-0,031	107,88	107,74	105,54	106,79	-1,25	24	0	0	69,4	43,7	25,7	0,6	0,4
05.11.2023	-	2,575	-0,031	101,93	101,83	99,73	100,96	-1,23	24	0	0	69,3	42,9	26,35	0,6	0,4
06.11.2023	-	2,394	-0,028	91,63	91,56	89,63	90,84	-1,21	24	0	0	69,3	42,1	27,26	0,6	0,4
07.11.2023	-	2,453	-0,033	96,18	96,21	94,08	95,42	-1,34	24	0	0	69,4	42,7	26,69	0,6	0,4
08.11.2023	-	2,457	-0,031	95,58	95,64	93,53	94,86	-1,33	24	0	0	69,3	42,4	26,87	0,6	0,4
09.11.2023	-	2,448	-0,033	96,24	96,24	94,14	95,46	-1,32	24	0	0	68,9	42,3	26,59	0,6	0,4
10.11.2023	-	2,509	-0,034	98,08	98,06	95,95	97,24	-1,29	24	0	0	69,4	42,7	26,7	0,6	0,4
11.11.2023	-	2,481	-0,027	95,91	95,85	93,86	95,06	-1,2	24	0	0	69,2	42,3	26,98	0,6	0,4
12.11.2023	-	2,653	-0,033	105,63	105,48	103,33	104,58	-1,25	24	0	0	69,3	43,2	26,17	0,6	0,4
13.11.2023	-	2,55	-0,023	100,22	100,03	98,05	99,16	-1,11	24	0	0	69,3	42,8	26,5	0,6	0,4
Итого:	-	52,866	-0,677	2038,41	2038,52	1994,04	2021,35	-27,31	504	0	-	69,58	42,46	27,12	0,6	0,4

Общее время работы системы 504 час.

Период нормальной работы системы 504 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.10.2023	678,171	24954,71	25130,66	24377,03	24903,86
13.11.2023	733,478	27083,3	27259,11	26459,28	27014,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения