

#49101#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 13.11.2023 по 12.12.2023


Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Ясная 9, Калининград
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00211317	12.12.2023	13.11.2023	
Количество тепловой энергии, система 1	777,006	733,478	43.528

Подпись исполнителя _____

с 29.11.23 по 17У



#49100#

Отчёт за период с 13.11.2023 по 12.12.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6674
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00211317
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 14.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
29.11.2023	-	2,441	-0,021	90,18	89,93	88,21	89,2	-0,99	24	0	0	70	41,8	28,14	0,6	0,4
30.11.2023	-	1,451	-0,007	39,36	38,96	38,24	38,63	-0,39	10	1	1	81,2	42,8	38,33	0,6	0,4
01.12.2023	-	3,171	-0,024	91,81	91,16	89,24	90,32	-1,08	24	0	0	80,3	44,2	36,03	0,6	0,4
02.12.2023	-	3,086	-0,026	89,42	88,91	86,99	88,14	-1,15	24	0	0	79	43	36,01	0,6	0,4
03.12.2023	-	3,24	-0,028	95,48	94,98	92,91	94,14	-1,23	24	0	0	78,5	43	35,43	0,6	0,4
04.12.2023	-	3,097	-0,027	92,91	92,41	90,42	91,61	-1,19	24	0	0	78,4	43,6	34,79	0,6	0,4
05.12.2023	-	3,241	-0,025	90,71	90,01	88,1	89,18	-1,08	24	0	0	81,3	44	37,29	0,6	0,4
06.12.2023	-	3,645	-0,023	97,98	97,02	94,97	96,06	-1,09	24	0	0	84	45,2	38,87	0,6	0,4
07.12.2023	-	3,305	-0,02	91,11	90,3	88,45	89,48	-1,03	24	0	0	82,1	44,3	37,86	0,6	0,4
08.12.2023	-	3,415	-0,021	91,38	90,5	88,63	89,65	-1,02	24	0	0	83,4	44,4	39,01	0,6	0,4
09.12.2023	-	3,449	-0,022	94,18	93,3	91,32	92,35	-1,03	24	0	0	83,4	45,1	38,25	0,6	0,4
10.12.2023	-	3,338	-0,026	94,15	93,49	91,49	92,66	-1,17	24	0	0	80,2	43,2	37	0,6	0,4
11.12.2023	-	3,051	-0,027	91,29	90,84	88,88	90,05	-1,17	24	0	0	77,5	42,6	34,87	0,6	0,4
12.12.2023	-	2,994	-0,028	93,42	93,1	91,08	92,32	-1,24	24	0	0	75,5	42,1	33,43	0,6	0,4
Итого:	-	42,924	-0,325	1243,38	1234,91	1208,93	1223,79	-14,86	322	1	-	79,63	43,52	36,09	0,6	0,4

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 322 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
13.11.2023	733,478	27083,3	27259,11	26459,28	27014,41
12.12.2023	777,006	28330,77	28497,77	27671,85	28241,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
