

#296987#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 66, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6779
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207188
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,028	-0,156	127,52	129,77	124,59	128,49	-3,9	24	0	1	71,6	45,8	25,73	0,57	0,56	-
20.03.2026	2,804	-0,072	105,97	106,76	103,58	105,84	-2,26	23	1	1	71,1	43	28,05	0,58	0,57	-
21.03.2026	3,094	-0,081	113,67	114,59	111,12	113,6	-2,48	24	0	0	71	42,2	28,82	0,59	0,57	-
22.03.2026	2,797	-0,068	99,41	100,18	97,14	99,35	-2,21	24	0	0	71,2	41,4	29,77	0,59	0,56	-
23.03.2026	2,481	-0,048	83,77	84,35	81,9	83,72	-1,82	24	0	0	71	39,8	31,2	0,59	0,56	-
24.03.2026	0,496	-1,247	59,52	91,06	58,17	90,36	-32,19	24	0	1	71,1	40,3	30,79	0,6	0,56	-
25.03.2026	1,483	-0,539	65,62	79,29	64,12	78,72	-14,6	24	0	1	71,3	39,2	32,06	0,59	0,57	-
26.03.2026	3,145	-0,096	114,32	115,51	111,69	114,55	-2,86	24	0	0	71,3	42	29,27	0,59	0,57	-
27.03.2026	3,239	-0,109	125,25	126,51	122,38	125,37	-2,99	24	0	0	71,2	43,6	27,57	0,59	0,57	-
28.03.2026	3,204	-0,113	123,52	124,94	120,69	123,82	-3,13	24	0	0	71,5	43,8	27,72	0,6	0,57	-
29.03.2026	2,966	-0,097	108,38	109,71	105,93	108,77	-2,84	24	0	0	71,2	42,1	29,15	0,6	0,57	-
30.03.2026	2,923	-0,092	107,07	108,3	104,63	107,35	-2,72	24	0	0	71,7	42,6	29,09	0,59	0,57	-
31.03.2026	3,021	-0,103	112,1	113,46	109,54	112,47	-2,93	24	0	0	71,2	42,5	28,73	0,59	0,57	-
01.04.2026	3,177	-0,112	120,29	121,79	117,56	120,7	-3,14	24	0	0	71,5	43,3	28,21	0,58	0,57	-
02.04.2026	3,231	-0,127	127,95	129,51	124,98	128,3	-3,32	24	0	0	71,8	44,8	27,08	0,58	0,57	-
03.04.2026	3,209	-0,117	123,54	125,06	120,74	123,93	-3,19	24	0	0	71,2	43,5	27,74	0,59	0,57	-
04.04.2026	3,159	-0,103	119,26	120,54	116,57	119,47	-2,9	24	0	0	71,5	43,4	28,18	0,59	0,57	-
05.04.2026	2,772	-0,09	100,7	101,85	98,38	101,01	-2,63	24	0	0	71,5	42,2	29,34	0,58	0,56	-
06.04.2026	2,946	-0,116	108,67	110,36	106,17	109,45	-3,28	24	0	1	71,4	42,3	29,09	0,58	0,57	-
07.04.2026	3,106	-0,102	115,18	116,45	112,52	115,43	-2,91	24	0	0	71,7	43	28,74	0,5	0,5	-
08.04.2026	2,38	-0,387	107,89	118,02	105,54	117,05	-11,51	24	0	1	69,2	42	27,16	0,54	0,54	-
09.04.2026	3,118	-0,171	130,56	133,32	127,68	132,12	-4,44	23	1	1	69,7	43,7	25,98	0,56	0,56	-
10.04.2026	3,285	-0,101	125,73	126,83	122,85	125,67	-2,82	24	0	0	71,5	43,7	27,78	0,58	0,56	-
11.04.2026	2,971	-0,08	107,78	108,7	105,32	107,77	-2,45	24	0	0	71,7	42,5	29,22	0,58	0,56	-
12.04.2026	2,647	-0,067	91,4	92,19	89,28	91,44	-2,16	24	0	0	72,1	41,4	30,69	0,58	0,55	-
13.04.2026	2,65	-0,062	91,56	92,21	89,43	91,49	-2,06	24	0	0	71,8	41,2	30,6	0,58	0,55	-
14.04.2026	2,392	-0,065	80,91	81,85	79,03	81,22	-2,19	24	0	1	71,7	40,2	31,44	0,59	0,55	-
15.04.2026	2,484	-0,066	82,65	83,53	80,72	82,89	-2,17	24	0	0	72,2	40,3	31,9	0,58	0,56	-
16.04.2026	2,913	-0,095	106,82	108,02	104,36	107,1	-2,74	24	0	0	71,6	42,6	29,04	0,58	0,56	-
17.04.2026	2,859	-0,093	104,45	105,63	102,02	104,72	-2,7	24	0	0	71,6	42,5	29,16	0,59	0,56	-
18.04.2026	2,507	-0,071	88,38	89,34	86,34	88,59	-2,25	24	0	0	71,7	41,6	30,14	0,6	0,56	-
Итого:	86,487	0	3279,84	3369,63	3204,97	3340,76	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,487															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1463,282	80481,82	81404,43	78513,87	80274,26
18.04.2026	1549,769	83761,66	84774,06	81718,84	83615,02

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 15:14:58