

#126473#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 66, Калининград
5346
6779
ВКТ-7
00207188
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,102	-0,105	153,24	154,22	149,91	152,57	-2,66	24	0	0	69,5	47,9	21,54	0,53	0,45	5,5
25.03.2025	3,046	-0,109	159,22	160,33	155,8	158,55	-2,75	24	0	0	69,2	48,8	20,42	0,53	0,45	4,4
26.03.2025	3,041	-0,104	153,29	154,3	150,01	152,66	-2,65	24	0	0	68,9	47,8	21,13	0,52	0,44	6,9
27.03.2025	3,163	-0,112	162,65	163,77	159,17	161,98	-2,81	24	0	0	68,8	48,1	20,74	0,54	0,44	5,7
28.03.2025	2,558	-0,078	128	128,75	125,24	127,36	-2,12	24	0	0	69,3	48	21,26	0,54	0,44	8,9
29.03.2025	2,464	-0,082	129,66	130,61	126,88	129,14	-2,26	24	0	0	68,8	48,5	20,29	0,53	0,43	9,9
30.03.2025	2,886	-0,092	144,67	145,58	141,56	143,98	-2,42	24	0	0	69,2	48	21,22	0,53	0,44	6,8
31.03.2025	2,883	-0,088	140,3	141,08	137,27	139,59	-2,32	24	0	0	69,2	47,4	21,8	0,53	0,45	5,9
01.04.2025	3,01	-0,09	142,79	143,56	139,7	142,08	-2,38	24	0	0	69,3	47	22,35	0,54	0,44	-
02.04.2025	2,734	-0,078	131,62	132,32	128,79	130,94	-2,15	24	0	0	69,2	47,2	22,03	0,55	0,44	-
03.04.2025	2,409	-0,078	118,73	119,6	116,13	118,3	-2,17	24	0	0	69,6	48	21,65	0,53	0,44	-
04.04.2025	2,65	-0,078	132,18	133	129,37	131,55	-2,18	24	0	0	69	47,8	21,3	0,53	0,44	-
05.04.2025	3,408	-0,114	155,27	156,26	151,66	154,52	-2,86	24	0	0	72	48,6	23,4	0,54	0,45	-
06.04.2025	3,845	-0,134	168,85	169,91	164,75	167,91	-3,16	24	0	0	74	49,8	24,3	0,54	0,44	-
07.04.2025	3,417	-0,106	147,76	148,59	144,22	146,92	-2,7	24	0	0	73,4	48,8	24,61	0,53	0,44	-
08.04.2025	3,313	-0,112	157,01	158,06	153,44	156,28	-2,84	24	0	0	71,2	48,7	22,49	0,54	0,45	-
09.04.2025	3,302	-0,116	158,94	160,04	155,32	158,22	-2,9	24	0	0	71,4	49,2	22,19	0,54	0,45	-
10.04.2025	3,551	-0,122	173,58	174,48	169,6	172,44	-2,84	24	0	0	71,6	49,8	21,78	0,53	0,45	-
11.04.2025	3,112	-0,121	159,46	160,82	155,93	158,98	-3,05	24	0	0	70,3	49,4	20,94	0,53	0,44	-
12.04.2025	2,887	-0,124	158,07	159,51	154,66	157,64	-2,98	24	0	0	69,4	49,8	19,62	0,55	0,44	-
13.04.2025	2,37	-0,106	135,72	137,02	132,79	135,36	-2,57	24	0	0	69,1	50,3	18,81	0,55	0,42	-
14.04.2025	2,01	-0,072	118,27	119,01	115,77	117,58	-1,81	24	0	0	68,9	50,8	18,15	0,52	0,39	-
15.04.2025	0,748	-0,608	91,56	101,89	89,58	100,46	-10,88	24	0	1	69,3	54,4	14,91	0,49	0,38	-
16.04.2025	0,86	-0,061	90,33	91,34	88,41	89,91	-1,5	24	0	0	68,8	58,1	10,68	0,47	0,36	-
17.04.2025	0,888	-0,073	94,25	95,43	92,24	93,94	-1,7	24	0	0	68,8	58,1	10,69	0,43	0,35	-
18.04.2025	0,793	-0,069	92,08	93,28	90,18	91,81	-1,63	24	0	0	68	58,2	9,84	0,38	0,33	-
19.04.2025	0,851	-0,084	101,15	102,47	99	100,81	-1,81	24	0	0	68,7	59	9,67	0,4	0,33	-
20.04.2025	0,801	-0,056	79,44	80,3	77,69	79,04	-1,35	24	0	0	70,2	58,9	11,34	0,45	0,42	-
21.04.2025	0,109	-0,606	75,07	85,93	73,47	84,57	-11,1	24	0	1	68,4	58,2	10,21	0,51	0,5	-
22.04.2025	0,387	-0,406	77,72	84,95	76,04	83,61	-7,57	24	0	1	69,4	58,5	10,92	0,51	0,5	-
23.04.2025	0,43	-0,413	84,78	91,9	82,94	90,43	-7,49	24	0	1	69,3	58,8	10,46	0,51	0,5	-
Итого:	71,028	0	4015,66	4078,31	3927,52	4029,13	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,028															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	646,149	31635,84	31564,63	30890,59	31173,86
23.04.2025	717,177	35651,5	35642,94	34818,11	35202,99

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 16:00:38