

#15117#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Московский проспект 66, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6779
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207188
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	1,048	-0,132	215,39	217,3	210,8	213,3	-2,5	24	0	0	69	63,3	5,7	0,57	0,53	16
25.05.2021	0,937	-0,141	205,15	207,2	200,82	203,44	-2,62	24	0	0	68,4	63	5,47	0,58	0,53	-
26.05.2021	0,991	-0,159	211,77	213,99	207,23	210,08	-2,85	24	0	0	69	63,4	5,64	0,58	0,53	-
27.05.2021	0,926	-0,164	214,59	216,95	209,96	212,91	-2,95	24	0	0	69,1	63,8	5,3	0,57	0,53	-
28.05.2021	0,945	-0,168	214,03	216,43	209,39	212,4	-3,01	24	0	0	69	63,6	5,43	0,57	0,53	11
29.05.2021	0,923	-0,163	208,02	210,41	203,59	206,55	-2,96	24	0	0	68,7	63,3	5,44	0,57	0,53	12,3
30.05.2021	0,99	-0,163	207,49	209,85	203,05	206,05	-3	24	0	0	68,8	63	5,8	0,58	0,53	-
31.05.2021	0,943	-0,172	216,32	218,84	211,69	214,79	-3,1	24	0	0	69,1	63,7	5,38	0,57	0,53	16
01.06.2021	0,92	-0,163	204,71	207,09	200,32	203,31	-2,99	24	0	0	69	63,4	5,53	0,57	0,53	-
02.06.2021	0,955	-0,141	180,74	182,81	176,9	179,54	-2,64	24	0	0	68,6	62,3	6,31	0,57	0,53	-
03.06.2021	0,957	-0,159	197,49	199,75	193,24	196,1	-2,86	24	0	0	69,1	63,2	5,87	0,57	0,53	15
04.06.2021	0,954	-0,149	188,1	190,24	184,08	186,81	-2,73	24	0	0	69	62,8	6,1	0,57	0,53	-
05.06.2021	0,843	-0,145	180,85	182,95	177,02	179,67	-2,65	24	0	0	68,4	62,7	5,71	0,57	0,53	13,4
06.06.2021	0,896	-0,14	184,35	186,45	180,41	183,04	-2,63	24	0	0	69	63,1	5,89	0,57	0,53	22
07.06.2021	0,857	-0,143	182,64	184,79	178,79	181,45	-2,66	24	0	0	68,5	62,8	5,72	0,57	0,53	-
08.06.2021	0,871	-0,155	190,77	193,03	186,69	189,47	-2,78	24	0	0	69	63,4	5,6	0,57	0,53	18,8
09.06.2021	0,846	-0,154	191,4	193,69	187,34	190,14	-2,8	24	0	0	68,8	63,3	5,46	0,57	0,52	21
10.06.2021	0,745	-0,163	193,38	195,84	189,28	192,19	-2,91	24	0	0	68,7	63,8	4,89	0,57	0,53	-
11.06.2021	0,732	-0,162	195,55	198,01	191,41	194,3	-2,89	24	0	0	68,8	64	4,78	0,57	0,53	-
12.06.2021	0,788	-0,162	193,85	196,31	189,75	192,68	-2,93	24	0	0	68,8	63,6	5,13	0,57	0,53	-
13.06.2021	0,762	-0,166	193,68	196,17	189,59	192,53	-2,94	24	0	0	68,6	63,6	5,01	0,58	0,53	-
14.06.2021	0,754	-0,167	194,54	197	190,38	193,35	-2,97	24	0	0	68,7	63,8	4,94	0,58	0,53	-
15.06.2021	0,735	-0,167	195,57	198,07	191,4	194,36	-2,96	24	0	0	68,9	64,1	4,8	0,58	0,53	-
16.06.2021	0,727	-0,171	196,49	199,04	192,27	195,31	-3,04	24	0	0	69	64,2	4,8	0,58	0,53	-
17.06.2021	0,711	-0,175	198,87	201,46	194,59	197,67	-3,08	24	0	0	69,1	64,4	4,65	0,57	0,53	-
18.06.2021	0,704	-0,17	191,17	193,69	187,09	190,08	-2,99	24	0	0	68,7	64	4,76	0,57	0,53	-
19.06.2021	0,668	-0,176	199,36	202,01	195,1	198,21	-3,11	24	0	0	68,9	64,4	4,45	0,57	0,53	-
20.06.2021	0,657	-0,174	199,07	201,74	194,84	197,92	-3,08	24	0	0	68,7	64,4	4,37	0,57	0,53	-
21.06.2021	0,608	-0,176	200,66	203,39	196,4	199,54	-3,14	24	0	0	68,7	64,6	4,12	0,58	0,53	-
22.06.2021	0,646	-0,179	203,91	206,64	199,54	202,7	-3,16	24	0	0	68,9	64,7	4,24	0,58	0,53	-
23.06.2021	0,648	-0,179	203,09	205,79	198,72	201,9	-3,18	24	0	0	69	64,7	4,29	0,58	0,53	-
Итого:	25,687	0	6153	6226,93	6021,68	6111,79	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,687															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	839,658	37395,59	37190,13	36496,71	36748,82
23.06.2021	865,345	43548,59	43417,06	42518,39	42860,61

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.06.2021 8:01:32